

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°368-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 502- 25
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-22
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-23

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N°	CONO 3	Fecha de ensayo	22/04/2025	Norma ensayo de	ASTM D1557-12
				Proctor :	(Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1486 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo :	C
Densidad de la arena	1,39 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) :	22,46
Volumen calibrado cono	1068 cm ³			Humedad Optima (%) :	5,5
				Gravedad específica :	2,74
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	
Ubicación de la prueba**		ARCHIVO	DEP- MAT. OFICINA	SALA DE REUNIONES	
Progresiva/ Cota / Lado**		ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471	
Tipo de Muestra(**)		CAPA 2 RELLENO	CAPA 2 RELLENO	CAPA 2 RELLENO	
Descripción visual del suelo		AFIRMADO RELLENO	AFIRMADO RELLENO	AFIRMADO RELLENO	
Espesor de la capa**	cm	30	30	30	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2201	2260	2469	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	180	301	131	
Porcentaje de sobretamaño	%	3.46	5.68	2.26	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,37	2,34	2,35	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,27	2,25	2,26	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22,30	22,10	22,17	
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22,16	21,86	22,08	
Porcentaje de compactación	%	99	97	98	
Criterio de aceptación **	%	95	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	4	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

