

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°530-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

RECEPCIÓN N° : 757- 25

OT N° : 774- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-13

FECHA EMISIÓN : 2025-06-14

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N° :	CONO 2	Fecha de ensayo	13/06/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa :	1887 g	Ensayado por :	LUIS	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena :	1,399 g/cm³			Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22,46	
Volumen calibrado cono :	1348 cm³			Humedad Optima (%) : 5,5 Gravedad específica : 2,74	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		AULA PRIMARIA 1ER GRADO	AULA PRIMARIA 2DO GRADO	AULA PRIMARIA 2DO GRADO	
Progresiva/ Cota / Lado**		ACTIVO 469	ACTIVO 469	ACTIVO 469	
Tipo de Muestra(**)		CAPA 3	CAPA 3	CAPA 3	
Descripción visual del suelo		GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	
Espesor de la capa**	cm	20	20	20	
Volumen del orificio de prueba	cm³	2546	2613	2570	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	923	865	685	
Porcentaje de sobretamaño	%	15	14	11	
Densidad húmeda in situ	g/cm³	2,42	2,44	2,43	
Densidad seca in situ	g/cm³	2,31	2,33	2,32	
Peso unitario seco in situ	kN/m³	22,63	22,80	22,71	
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m³	22,02	22,27	22,29	
Porcentaje de compactación	%	98	99	99	
Criterio de aceptación **	%	98	98	98	
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	5	5	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 14/06/25
Motivo: Autorización
de informe de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

