

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°450-25 CO12

CLIENTE : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA - MIRAFLORES **RECEPCIÓN N°** : 467-25
PROYECTO ** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK **OT N°** : 480-25
UBICACIÓN ** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-21
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA SEMISOTANO SECTOR 2 (GUIA. 366-2019224)					Fecha Recepción : 2025-04-18				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-04-11				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-18				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1120-CO-25	-	152.18	300.07	18188.84	361.76	19.9	202.8	2	---
1121-CO-25	-	149.52	302.10	17558.54	358.06	20.4	207.9	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

