

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2480-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 - LIMA - LIMA -
SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1844-25
PROYECTO** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO **OT N°** : 1889-25
- SECTORES 352, 353,355,356,357,358.
UBICACIÓN** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-23
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : BUZON					Fecha Recepción : 2025-12-20				
F'c (Kg/cm²)** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-12-12				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-20				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 8 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6548-CO-25	F10-P101	150,29	301,41	17 741,0	490,70	27,7	282,0	6	---
6549-CO-25	F10-P102	151,33	303,71	17 986,2	486,59	27,1	275,9	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

