

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2195-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO VESUR
DIRECCIÓN ** : MZA. D LOTE 10 COOP. HUAYTAPALLANA - LOS OLIVOS - LIMA-LIMA
PROYECTO ** : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA PROLONGACION VIA EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA
UBICACIÓN ** : TRAMO Av. REPUBLICA DE PANAMA – PANAMERICANA SUR - LIMA
CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1711-25
OT N° : 1756-25
FECHA EMISIÓN : 2025-11-25
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : Guia N° THV2 - 08202					Fecha Recepción : 2025-11-13				
F'c (Kg/cm ²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-10-27				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-24				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5647-CO-25	-	100.40	200.10	7,916.9	225.46	28.5	290.4	2	2360
5648-CO-25	-	100.29	200.06	7,900.4	229.99	29.1	296.9	1	2370
5649-CO-25	-	100.53	200.10	7,938.2	232.16	29.2	298.2	1	2380

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

