

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2522-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY
DIRECCIÓN ** : MANCHAY
PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1873-25
OT N° : 1918-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-27

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION DE SECTOR 02- ENTRE LOS EJES A4-A8/AA-AE					Fecha Recepción : 2025-12-18				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-12-17				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-24				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6827-CO-25	PC-S2-31	101.07	201.14	8,023.0	201.52	25.1	256.1	2	2370
6828-CO-25	PC-S2-32	101.71	201.69	8,125.7	199.81	24.6	250.7	2	2340
6829-CO-25	PC-S2-33	101.18	201.86	8,041.2	205.48	25.6	260.6	2	2370
6830-CO-25	PC-S2-34	101.49	201.74	8,089.7	209.77	25.9	264.4	2	2340
6831-CO-25	PC-S2-35	101.46	201.09	8,085.7	212.66	26.3	268.2	2	2340

Defecto de la muestra o en la tapa:

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

