

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2580-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY
DIRECCIÓN ** : MANCHAY
PROYECTO ** : CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA
FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1742-25
OT N° : 1787-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : PLATEA DE CIMENTACIÓN PIT ASCENSOR PÚBLICO EJES A6-A7/AA-AB

Fecha Recepción : 2025-07-10

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-12-02

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-12-30

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5924-CO-25	PIT-PC-010	101.40	201.37	8,076.2	261.80	32.4	330.6	3	---
5925-CO-25	PIT-PC-011	101.24	201.46	8,050.8	254.20	31.6	322.0	3	---
5926-CO-25	PIT-PC-012	101.44	201.32	8,081.8	260.58	32.2	328.8	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 30/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento