

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°349-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA. UNO LIMA-LIMA- SANTA ANITA
EJECUCION DEL SECTOR - II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE
PROYECTO ** : INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA **OT N°** : 490- 25
CAPACIDAD LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO , CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-16
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-19

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N°	: CONO 2	Fecha de ensayo	16/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12	
Masa de arena embudo y placa	: 1887 g	Ensayado por :	IVAN	Proctor : (Reapproved 2021)	
Densidad de la arena	: 1.40 g/cm ³			Método de ensayo : C	
Volumen calibrado cono	: 1129 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 20.62	
				Humedad Optima (%) : 6.0	
				Gravedad específica : 2.74	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		ACCESO 8	ACCESO 8	ACCESO 8	ACCESO 8
Progresiva/ Cota / Lado**		PUNTO 29	PUNTO 31	PUNTO 34	PUNTO 36
Tipo de Muestra(**)		AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo		MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	cm	18	18	18	18
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2290	2183	2411	2467
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	554	505	761	694
Porcentaje de sobretamaño	%	11.0	10.3	13.8	12.3
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.19	2.24	2.29	2.30
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.13	2.17	2.22	2.23
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	20.87	21.31	21.76	21.85
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20.31	20.81	21.12	21.29
Porcentaje de compactación	%	98	101	102	103
Criterio de aceptación **	%	98	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	3	3	3	3

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

