

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°402-25 SU06

CLIENTE : BURGOS VERGARAY INGENIEROS SAC
DIRECCIÓN ** : CAL.BALTAZAR GAVILAN MZA. L LOTE. 05 URB. SANTO DOMINGUITO LA
LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
PROYECTO ** : TRABAJOS SANITARIOS GOLF DE SANTA CLARA ETAPA 2
UBICACIÓN ** : SANTA CLARA - ATE

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 532- 25
OT N° : 546- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-02
FECHA EMISIÓN : 2025-05-03

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	2/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 23.20
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.6 Gravedad específica : 2.89
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SR CONEXIONES ALCANTARILLADO BZ BP4 - BZ BP 5	SR CONEXIONES ALCANTARILLADO BZ BP5 - BZ BP 6	SR CONEXIONES ALCANTARILLADO BZ BP6 - BZ BP 7	SR MATRIZ DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA
Progresiva/ Cota / Lado**	MZ 2G - LT31	MZ 2G - LT26	MZ 2G - LT21	MZ. 2G - LT. 20
Tipo de Muestra(**)	PROPIO	PROPIO	PROPIO	PROPIO
Descripción visual del suelo	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR COLOR MARRON	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR COLOR MARRON	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR COLOR MARRON	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR COLOR MARRON
Espesor de la capa**	cm	20	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2211	2132	2228
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	500	413	410
Porcentaje de sobretamaño	%	9.38	8.01	7.62
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.41	2.42	2.41
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.34	2.35	2.37
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.96	23.01	23.20
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22.51	22.64	22.85
Porcentaje de compactación	%	97	98	99
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	3	3	2

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

