

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°531-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 757- 25
OT N° : 774- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-13
FECHA EMISIÓN : 2025-06-14

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N°	: CONO 2	Fecha de ensayo	13/06/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12	
Masa de arena embudo y placa	: 1887 g	Ensayado por :	LUIS	Proctor : (Reapproved 2021)	
Densidad de la arena	: 1,399 g/cm³			Método de ensayo : C	
Volumen calibrado cono	: 1348 cm³			Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22,46	
				Humedad Optima (%) : 5,5	
				Gravedad específica : 2,74	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		SS.HH. ALUMNAS	CUARTO DE LIMPIEZA		
Progresiva/ Cota / Lado**		ACTIVO 470	ACTIVO 470		
Tipo de Muestra(**)		CAPA 1	CAPA 3		
Descripción visual del suelo		GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA		
Espesor de la capa**	cm	30	20		
Volumen del orificio de prueba	cm³	2738	2599		
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño	g	324	414		
Porcentaje de sobretamaño	%	005	007		
Densidad húmeda in situ	g/cm³	2,28	2,32		
Densidad seca in situ	g/cm³	2,17	2,21		
Peso unitario seco in situ	kN/m³	21,30	21,62		
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m³	21,06	21,32		
Porcentaje de compactación	%	94	95		
Criterio de aceptación **	%	95	98		
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	5		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 14/06/25
Motivo: Autorización
de informe de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

