

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°252-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA -
LIMA - SAN ISIDRO

PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO

UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 300-25

OT N° : 309-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-24

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : PAQUETE 4.3A / MURO #36 LD

Fecha Recepción : 2025-03-14

F'c (Kg/cm²) ** : 315

Fecha Moldeo** : 2025-02-19

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-03-22

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 31 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
742-CO-25	TCV-24-CHP3A- 835-2519	101,48	201,82	8088,19	411,16	50,8	518,4	2	2300
743-CO-25	TCV-24-CHP3A- 835-2519	102,77	201,21	8295,93	447,39	53,9	549,9	3	2360
744-CO-25	TCV-24-CHP3A- 835-2519	102,62	203,69	8271,74	474,48	57,4	584,9	3	2380

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/03/25
Motivo: Autorización de informe
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

