

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°502-25 CO12

CLIENTE : MULTIFIBRAS DEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : AV. GLOBO TERRAQUEO NRO. 7501 (ALT. SENATI DE
PANAMERICANA NORTE) LIMA - LIMA - LOS OLIVOS
PROYECTO ** : LI3308 BARRA CHORRILLOS
UBICACIÓN ** : AV. ALAMEDA HORIZONTE CRUCE CON AV. ALAMEDA SAN MARCOS

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 377-25
OT N° : 386-25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-24

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : Pedestal de torre y platea de cimentación
F'c (Kg/cm²) ** : 310
Tipo muestra : Cilindros Moldeados
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Fecha Recepción : 2025-03-20
Fecha Moldeo** : 2025-03-26
Fecha Rotura : 2025-04-23
Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
930-CO-25	-	150.89	301.03	17881.78	602.36	33.7	343.5	2	---
931-CO-25	-	150.93	300.43	17891.26	595.25	33.3	339.3	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

