

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2487-25 CO12

CLIENTE : CONDUTO PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. ANTONIO MIROQUESADA N° 457 (PISO 8 Y 9)

RECEPCIÓN N° : 1812-25

PROYECTO ** : EPC MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE
COMBUSTIBLE EN LOTE 57

OT N° : 1857-25

UBICACIÓN ** : NUEVO MUNDO

FECHA EMISIÓN : 2025-12-22

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : BANCODUCTO HACIA BAHIA 1 (2DO TRAMO)					Fecha Recepción : 2025-12-16				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-12-06				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-20				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6338-CO-25	CND-BZ04- BZ05-001	150,39	301,19	17 763,5	506,36	28,5	290,7	2	---
6339-CO-25	CND-BZ04- BZ05-002	150,25	301,14	17 731,6	527,15	29,7	303,2	3	---
6340-CO-25	CND-BZ04- BZ05-003	150,17	301,21	17 712,7	519,45	29,3	299,0	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

