

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2503-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY
DIRECCIÓN ** : MANCHAY
PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA
CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1803-25
OT N° : 1848-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-19
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION DE SECTOR 01- ENTRE LOS EJES A1-A5/AA-AE					Fecha Recepción : 2025-12-13				
F'c (Kg/cm ²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-12-11				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-18				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6252-CO-25	PC-S1-21	100.23	201.28	7,890.9	233.42	29.6	301.6	2	2400
6253-CO-25	PC-S1-22	100.47	201.19	7,928.8	220.03	27.8	283.0	3	2390
6254-CO-25	PC-S1-23	100.22	201.20	7,889.4	216.26	27.4	279.5	2	2390
6255-CO-25	PC-S1-24	100.30	201.21	7,902.0	211.22	26.7	272.6	2	2400
6256-CO-25	PC-S1-25	100.36	201.23	7,910.6	220.17	27.8	283.8	2	2380

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

