

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2509-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : MANCHAY

RECEPCIÓN N° : 1873-25

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

OT N° : 1918-25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-26

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PEDESTAL DEL SECTOR 1 ENTRE LOS EJE A1 /AA,AB,AC Y AD					Fecha Recepción : 2025-12-18				
F'c (Kg/cm²) ** : 350					Fecha Moldeo** : 2025-12-17				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-24				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6869-CO-25	PD-S1-001	101,07	201,16	8 023,0	229,16	28,6	291,3	3	2360
6870-CO-25	PD-S1-002	101,16	201,05	8 038,0	235,82	29,3	299,2	5	2350
6871-CO-25	PD-S1-003	100,67	200,26	7 959,5	238,21	29,9	305,2	2	2380
6872-CO-25	PD-S1-004	100,23	201,37	7 890,9	228,34	28,9	295,1	2	2400
6873-CO-25	PD-S1-005	100,31	200,42	7 902,7	222,53	28,2	287,1	5	2390
6874-CO-25	PD-S1-006	100,30	201,49	7 901,1	227,15	28,7	293,2	3	2380

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

