

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°253-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA **RECEPCIÓN N°** : 300-25
PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO **OT N°** : 309-25
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO **FECHA EMISIÓN** : 2025-03-24

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PAQUETE 4.3A / MURO #35 LI					Fecha Recepción : 2025-03-14				
F'c (Kg/cm²) ** : 315					Fecha Moldeo** : 2025-02-19				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-03-22				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 31 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
745-CO-25	TCV-24-CHP3A- 836-2522	101,28	203,33	8056,34	309,26	38,4	391,4	2	2260
746-CO-25	TCV-24-CHP3A- 836-2522	102,83	202,99	8305,62	357,83	43,1	439,3	2	2260
747-CO-25	TCV-24-CHP3A- 836-2522	102,16	203,73	8197,75	492,46	60,1	612,6	3	2370

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

