

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°371-25 CO12

CLIENTE : TECSUR S.A
DIRECCIÓN ** : PJE. CALANGO 158, SAN JUAN DE MIRAFLORES , LIMA
PROYECTO ** : (THSSB) - SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MT 22.9 KV
UBICACIÓN ** : Distrito de San Borja – Provincia de Lima, Departamento de Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 364-25
OT N° : 373-25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-04

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : VEREDA - PROG 0+0170.00 @ 0+100.00 BERNINI CDRA 04					Fecha Recepción : 2025-03-25				
F'c (Kg/cm²) ** : 175					Fecha Moldeo** : 2025-03-06				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-03				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
715-CO-25	-	100,55	200,79	7940,62	193,42	24,4	248,4	2	---
716-CO-25	-	102,43	202,18	8240,33	190,81	23,2	236,1	3	---
717-CO-25	-	102,84	202,01	8307,24	196,67	23,7	241,4	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

