

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2504-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY
DIRECCIÓN ** : MANCHAY
PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA
CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1803-25
OT N° : 1848-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-19
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION DE SECTOR 01- ENTRE LOS EJES A1-A5/AA-AE					Fecha Recepción : 2025-12-13				
F'c (Kg/cm ²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-12-11				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-18				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6257-CO-25	PC-S1-26	100.26	201.15	7,894.9	225.62	28.6	291.4	2	2400
6258-CO-25	PC-S1-27	100.31	201.36	7,902.8	213.19	27.0	275.1	3	2400
6259-CO-25	PC-S1-28	100.24	201.17	7,892.5	215.70	27.3	278.7	2	2400
6260-CO-25	PC-S1-29	100.32	201.26	7,904.3	211.19	26.7	272.5	3	2390
6261-CO-25	PC-S1-30	100.41	201.46	7,918.5	239.31	30.2	308.2	3	2400

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

