

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°254-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 300-25
PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO **OT N°** : 309-25
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO **FECHA EMISIÓN** : 2025-03-24

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PAQUETE 4.3B / MURO DE CANAL 274 MD MI					Fecha Recepción : 2025-03-14				
F'c (Kg/cm²) ** : 315					Fecha Moldeo** : 2025-02-25				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-03-22				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 25 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
748-CO-25	TCV-24-CHP3B-1026-3106	102,51	203,86	8254,01	307,05	37,2	379,3	2	2300
749-CO-25	TCV-24-CHP3B-1026-3106	102,25	204,67	8211,39	301,67	36,7	374,6	3	2240
750-CO-25	TCV-24-CHP3B-1026-3106	101,13	207,54	8033,29	291,31	36,3	369,8	2	2360

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/03/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

