

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°613-25 CO12

CLIENTE : CLUB SOCIAL DEFENSOR VIRGEN DE CARMEN DE HUAROCONDO : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : JR LAS MAQUINARIAS 375, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO. LIMA **RECEPCIÓN N°** : 614-25
PROYECTO ** : RENOVACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DEL LOCAL DE EVENTOS CLUB SOCIAL **OT N°** : 628-25
CARMEN DE HUAROCONDO
UBICACIÓN ** : JR LAS MAQUINARIAS 375 - S.J.L **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-20

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA DE CONCRETO					Fecha Recepción : 2025-05-19				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-04-16				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-19				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 33 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resisten cia Compres ión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1422-CO-25	-	101.76	201.59	8133.68	209.33	25.7	262.4	2	---
1423-CO-25	-	101.66	202.39	8116.91	205.82	25.4	258.6	5	---
1425-CO-25	-	102.33	202.50	8225.05	207.61	25.2	257.4	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -


Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 20/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Página 1 de 1
Versión: 03 (11-10-2024)


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento