

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2603-25 CO12

CLIENTE : CAHSAC
DIRECCIÓN ** : AV. EL SOL S/N NRO. . ANX. PACHACHACA JUNIN - YAULI - YAULI
PROYECTO ** : SISTEMA P60 PARA EL PUERTO DE CHANCAY
UBICACIÓN ** : PUERTO DE CHANCAY, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1745-25
OT N° : 1790-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : LOSA DE CIMENTACIÓN

Fecha Recepción : 2025-12-04

F'c (Kg/cm²) ** : 380

Fecha Moldeo** : 2025-11-29

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-12-27

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5950-CO-25	29141	100.52	201.14	7,935.9	337.94	42.6	434.2	2	---
5951-CO-25	29141	100.78	200.75	7,977.8	327.53	41.1	418.6	2	---
5952-CO-25	29141	100.78	201.03	7,977.0	325.87	40.9	416.6	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 30/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento