

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°255-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYACOLORO **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 300-25
PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYACOLORO **OT N°** : 309-25
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO **FECHA EMISIÓN** : 2025-03-24

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PAQUETE 4.3B / SARDINEL 7+640@7+690 / SOLADO PARA SARDINEL 7+ 640@7+627.98						Fecha Recepción : 2025-03-14			
F'c (Kg/cm²) ** : 175						Fecha Moldeo** : 2025-02-02			
Tipo muestra : Cilindros Moldeados						Fecha Rotura : 2025-03-22			
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales						Edad muestra : 48 días			
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
751-CO-25	TCV-24-CHP3B- 1027-3109	102,50	204,53	8251,60	172,67	20,9	213,4	2	2300
752-CO-25	TCV-24-CHP3B- 1027-3109	102,49	204,28	8250,79	175,38	21,3	216,8	2	2310
753-CO-25	TCV-24-CHP3B- 1027-3109	100,85	203,23	7988,87	176,38	22,1	225,1	2	2320

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

