

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°257-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA
- SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 300-25

PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO

OT N° : 309-25

UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-03-24

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : PAQUETE 4.3B / BASE PARA PUENTE PEATONAL 8+000 MD

Fecha Recepción : 2025-03-14

F'c (Kg/cm²) ** : 315

Fecha Moldeo** : 2025-02-20

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-03-21

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 29 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
757-CO-25	TCV-24-CHP3B- 1019-3086	102,93	202,59	8320,97	493,22	59,3	604,4	3	---
758-CO-25	TCV-24-CHP3B- 1019-3086	102,67	202,09	8279,80	529,71	64,0	652,4	3	---
759-CO-25	TCV-24-CHP3B- 1019-3086	101,25	201,77	8051,57	500,83	62,2	634,3	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/03/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

