设备停机与故障上报管理规定

生效日期：2026-05-10

1 目的

为规范设备停机与故障的上报、处置与记录，缩短故障响应时间，制定本规定。

2 停机分级与上报时限

等级	判定标准	上报方式	上报时限
A 级	整条产线停止运行，或单台设备停机预计超过 8 小时	电话上报设备动力部，并同步车间主任	5 分钟内
B 级	单台设备停机 2 小时（含）以上、8 小时以下	系统上报	30 分钟内
C 级	单台设备停机不足 2 小时，已自行恢复	系统补录	4 小时内

3 上报流程



A 级（整线停线）：5 分钟内电话上报设备动力部，30 分钟内在系统补录；
B 级（单机停机 ≥ 2 小时）：30 分钟内在系统上报；C 级（单机停机 < 2 小时）：4 小时内补录。

图 1 设备停机与故障上报流程

4 记录要求

- 停机记录应包含：设备编号、停机起止时间、停机等级、故障现象、处理措施、更换备件、恢复确认人；
- A 级停机须在恢复后 24 小时内提交书面分析，说明根本原因与防止再发措施；
- 同一设备 30 日内重复发生 2 次以上同类故障的，由设备维修部组织专项分析。

5 考核

未按时限上报，或瞒报、漏报的，对责任人及其直接主管按公司绩效管理办法处理；因瞒报导致故障扩大的，从重处理。