



ÖNDER MUAYENE

Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi No:144S/1 Karatay/KONYA
Tel: 0332 300 00 20 | Email: info@ondermuayene.com.tr

ELEKTRİK TESİSATI TOPRAKLAMA ÖLÇÜM RAPORU

Rapor No: ET-2026-0001

Tarih: 02.01.2026

İş Emri: IE-2026-0001

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Firma: ABC Makina San. Tic. Ltd. Şti.

Yetkili: Mehmet Demir

Adres: OSB 1. Cadde No:15 Konya

Tel: 0332 111 22 33

Email: info@abcmakina.com

TOPRAKLAMA ÖLÇÜM SONUÇLARI

Nokta No	Konum	Ölçüm (Ω)	Çarpan	Hesaplanan (Ω)	Limit (Ω)	Sonuç
1	Ana Pano	0.8	10	-	10	-
2	Tezgah 1	1.2	5	-	10	-
3	Kompresör	0.5	15	-	10	-

GENEL SONUÇ: UYGUN

3 noktadan 3 tanesi uygun. Limit: 10 Ω

NOTLAR:

- Ölçümler İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre yapılmıştır.
- Topraklama direnci ölçümleri 3 kutuplu toprak direnci ölçüm cihazı ile yapılmıştır.
- Ölçüm sonuçları hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
- Periyodik kontrol süresi 1 yıldır.

ÖLÇÜMÜ YAPAN

abdulvahap önder

TEKNİK SORUMLU

ABDULVAHAP ÖNDER

Bu rapor elektronik ortamda oluşturulmuştur.