

DOKUMENTATION

Primärregelleistungserbringung
durch ein dezentrales virtuelles Kraftwerk

Berlin, 12.01.2020



**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

Studiengang:

Regenerative Energien (M)

Fachbereich:

Ingenieurwissenschaften – Energie
und Information

Autoren:

Kilian Helfenbein

Michaela Zoll

Prüfer:

Johannes Weniger

Kurzfassung

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	III
1 Motivation und Problemstellung	1
2 Theoretische Grundlagen und Datengrundlage	2
2.1 Primärregelleistung	2
2.2 sonnenBatterie eco 8.0	2
2.3 Das virtuelle Kraftwerk	3
2.4 Die sonnenFlat	4
2.5 Verwendete Python und Matlab Befehle	6
2.6 Datengrundlage	6
2.6.1 Erzeugungsprofil der Photovoltaikanlage	6
2.6.2 Haushaltslastprofil	6
2.6.3 Profil der Netzfrequenz	7
3 Simulation des Batteriespeichersystems	9
3.1 Parametervariation und Simulationsziele	9
3.2 Simulation des Einflusses des virtuellen Kraftwerks	9
3.2.1 Erläuterung der Simulation	10
3.2.2 Bewertung der Approximation	11
3.3 Kritik an der Approximation	12
Literatur	14

Abbildungsverzeichnis

1 Zulässiger Arbeitsbereich bei der Erbringung von Primärregelleistung [s. S. 61 ÜNB19]	4
2 Varianten der sonnenFlat [s. S. 26 Gmb]	5

Tabellenverzeichnis

1 Motivation und Problemstellung

Die wirtschaftliche Nutzung von Heimspeichern, über die Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils hinaus, gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. So wurde 2018 das virtuelle Kraftwerk der sonnen GmbH für die Teilnahme am Primärregelleistungsmarkt durch die TenneT TSO GmbH präqualifiziert [Gmb18b]. Hierdurch kann sich die sonnen GmbH weiterer Geschäftsfelder erschließen und seine Erlöse erhöhen.

Grundlage des virtuellen Kraftwerks bilden die einzelnen Heimspeicher der Kunden der sonnen GmbH. Diese werden softwareseitig intelligent miteinander verknüpft, um die Anforderungen der Primärregelleistungserbringung zu erfüllen. Diese Arbeit soll die rein wirtschaftliche Betrachtung der hierzu gehörigen Cloud-Stromverträge aus Sicht des Kunden ermöglichen.

Der Abschluss des Cloud-Vertrages bringt Vor- und Nachteile mit sich, die nur schwer gegeneinander abgewogen werden können. So zahlt der Kunde bis zu einer bestimmten Gesamtstromverbrauchsmenge keine Stromkosten, aber einen monatlichen Grundpreis. Zusätzlich willigt der Kunde der Nutzung der Batterie für die Erbringung von Primärregelleistung ein. Hierdurch wird das eigenverbrauchsoptimierende Verhalten der Batterie eingeschränkt.

Ziel dieser Arbeit ist es mit Hilfe einer Simulation diesen Einfluss zu ermitteln und monetär quantifizierbar zu machen. Dafür wurde eine Berechnungsmethodik entwickelt, die den Einsatzplan des virtuellen Kraftwerks simulieren soll. Grundlage hierfür bildeten verschiedene Annahmen und Datensätze die im Folgenden vorgestellt werden sollen

2 Theoretische Grundlagen und Datengrundlage

In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Grundlagen erläutert werden, um eine Bewertung des Einflusses der Nutzung des Speichersystems für die Erbringung von Primärregelleistung vornehmen zu können. Hierzu zählen die theoretischen Grundlagen der Erbringung von Primärregelleistung und des virtuellen Kraftwerks inklusive der verwendeten Hardware. Weiterhin wird auf die wichtigsten verwendeten Python und Matlab Befehle, sowie die verwendeten Datensätze und deren Aufarbeitung eingegangen. Zusätzlich wird das Vertragsmodell der sonnenFlat erläutert, um die Kostenstruktur darstellen zu können.

2.1 Primärregelleistung

Um zukünftig die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, müssen nicht nur erhebliche Mengen an Kraftwerksleistungen regenerativer Energieanlagen zugebaut werden, sondern auch die Erbringung von Systemdienstleistungen garantiert werden, welche bisher zum großen Teil durch konventionelle Großkraftwerke gedeckt werden. Ein wichtiger Baustein ist die Aufrechterhaltung der Netzfrequenz, welches durch die Erbringung von Regelleistung ermöglicht wird. Diese Simulation soll sich mit der Erbringung von Primärregelleistung befassen, welches die schnellste Art der Regelleistung im europäischen Verbundsystem darstellt.

Der Zweck der Primärregelleistung liegt darin, die Netzfrequenz durch gezielte Leistungserbringung zu stabilisieren. Nötig wird dies, wenn eine Differenz zwischen dem Angebot und der Nachfrage an Leistung im Stromnetz besteht. Die Leistungserbringung wird automatisch durch eine Frequenzabweichung von der Soll-Netzfrequenz von 50 Hz aktiviert. Dabei wird durch die Übertragungsnetzbetreiber ein Totband von ± 10 mHz definiert, in welchem keine Erbringung von Primärregelleistung erfolgen muss. Bei einer Abweichung von ± 200 mHz muss hingegen die volle ausgeschriebene Regelleistung des Kraftwerks erbracht werden und dazwischen proportional zu der Frequenzabweichung [Gmb20a].

2.2 sonnenBatterie eco 8.0

Ein Schwarm aus Heimspeichern der sonnenBatterie eco 8.0 Serie bildet die physische Grundlage des virtuellen Kraftwerks. Bei der eco 8.0 handelt es sich um einen Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator, dessen wesentlichen technischen Eigenschaften die Möglichkeiten des gesamten virtuellen Kraftwerks begrenzen.

Die einzelnen Batterien besitzen je nach Ausstattung eine nutzbare Batteriekapazität von 4 bis 16 kWh. Vereinfachend wird angenommen, dass nur sonnenBatterien mit einer Kapazität

von mindestens 8 kWh eingesetzt werden. Ab einer Kapazität von 8 kWh ist jede Batterie mit einem Wechselrichter ausgestattet, der eine Nennleistung von 3,3 kW besitzt [Gmb18a].

Der mittlere Wirkungsgrad des Wechselrichters beträgt im Entladefall 94,5 % und im Ladezustand 94,4 %. Weiterhin weist die Batterie einen Wirkungsgrad von 93,8 % auf [Wen+19].

2.3 Das virtuelle Kraftwerk

Das virtuelle Kraftwerk der Simulation wurde mit einer Gesamtleistung von 1 MW präqualifiziert. Als Annahme wurden hierzu insgesamt 600 Heimspeicher der sonnenBatterie eco 8.0 Serie vernetzt, mit einer Gesamtleistung von 1,98 MW. Der theoretische Leistungsspielraum des Kraftwerks liegt somit deutlich über der präqualifizierten Leistung.

Nötig ist dies aus verschiedenen Gründen. So kann beispielsweise nicht die Verfügbarkeit jeder Batterie zu jedem Zeitpunkt garantiert werden. Die einzelnen Batterien befinden sich in Privathand und unterliegen somit nur begrenzt der Kontrolle durch den Betreiber. Es kann zu Störungen der Hard- oder Software der einzelnen Batterien kommen, aber auch zu Störungen der Internetverbindung.

Die größten beschränkenden Faktoren des virtuellen Kraftwerks sind jedoch der Ladezustand und der aktuelle Arbeitspunkt. Der Arbeitspunkt bestimmt, wie viel Regelleistung in positiver bzw. negativer Regelrichtung zur Verfügung steht. Als Regelleistung wird die Abweichung vom Arbeitspunkt verstanden. Der Arbeitspunkt der Batterien entspricht der eigenverbrauchs-optimierten Leistungsvorgabe.

Wenn der Ladezustand zu gering bzw. zu hoch ist, kann die Erbringung der Regelleistung nicht in der gewünschten Dauer erfolgen. Bei einem zu hohen bzw. zu niedrigen Arbeitspunkt des Batteriepools kann das Kraftwerk bei einem Leistungsabruf nicht die geforderte Regelleistung erbringen. Durch aktives Lademanagement und das Einhalten von Grenzen für den Ladezustand muss im Realbetrieb die Erbringung der präqualifizierten Regelleistung garantiert werden.

Das grundlegende Funktionsprinzip des virtuellen Kraftwerks wird durch einen übergeordneten Regler bestimmt. Dieser wird in der Simulation stark vereinfacht. So wird von einem homogenen Verhalten der Batterien ausgegangen. Dies bedeutet, dass jede Batterie die gleichen technischen Parameter besitzt und dass sich die zugehörigen Photovoltaikanlagen ebenfalls identisch verhalten. Das führt dazu, dass den einzelnen Batterien feste Ladezustandsgrenzen zugeordnet werden können, damit die Erbringung von Regelleistung im Bedarfsfall gewährleistet werden kann.




Abbildung 1 Zulässiger Arbeitsbereich bei der Erbringung von Primärregelleistung [s. S. 61 ÜNB19]

Im Falle begrenzter Energiespeicher kommen die in Abbildung 1 dargestellten zulässigen Arbeitsbereiche zur Anwendung. Durch dies wird sichergestellt, dass der Energiespeicher jederzeit seine vollständige angebotene Regelleistung für 15 min zur Verfügung zu stellen.

In dem Fall des simulierten virtuellen Kraftwerks besteht ein Speicherverhältnis von 4,8 bis 9,6, je nach Größe der einzelnen Speichereinheiten. Da jedoch das Lademanagement innerhalb dieser Simulation nicht abgebildet werden kann, wurde sich für Ladestandsgrenzen von 80 % im oberen und 20 % im unteren Energiebereich entschieden.

2.4 Die sonnenFlat

Das Konzept der sonnenFlat beruht in erster Linie auf der sogenannten Freistrommenge. Diese dient als Leistungstausch für die Einschränkungen des eigenverbrauchsoptimierten Verhaltens der Batterie. Die Freistrommenge bezieht sich auf den Gesamtstromverbrauch und beinhaltet den Direktverbrauch der Photovoltaikanlage und den zusätzlichen Netzbezug. Der Netzbezug der Batterie für die Erbringung von Primärregelleistung wird getrennt bilanziert.

	sonnenFlat 4250	sonnenFlat 5500	sonnenFlat 6750	sonnenFlat 8000
 Freistrommenge kWh/a	 4.250	 5.500	 6.750	 8.000
 Leistung kWp	5,5	7,5	9,5	9,5
min. Erzeugung kWh/a	4.400	6.000	7.600	7.600
 Mindestkapazität kWh	7,5	10	10	12,5
 Community-Beitrag pro Monat	19,99 €	19,99 €	19,99 €	29,99 €

Abbildung 2 Varianten der sonnenFlat [s. S. 26 Gmb]

In Abbildung 2 sind die verschiedenen Varianten der sonnenFlat vorgegeben. Die Freistrommenge des Kunden hängt sowohl von der Leistung der Photovoltaikanlage und der Kapazität des Batteriespeichers ab. Die minimale Größe der Photovoltaikanlage beträgt hierbei 5,5 kW_p, weshalb dies als minimale Größe der Simulation angenommen wurde. In dieser Simulation wird davon ausgegangen, dass der Kunde immer die für seine spezielle Situation größtmögliche sonnenFlat erhält. Hiervon ausgenommen ist die sonnenFlat 8000, da bei dieser höhere Community-Beiträge anfallen. Bei Überziehung der Freistrommenge von bis zu 2000 kWh, fallen bei der sonnenFlat Arbeitspreise von $23 \frac{\text{ct}}{\text{kWh}}$ und darüber $25,9 \frac{\text{ct}}{\text{kWh}}$ an [Gmb]. Der Break-even-Point der sonnenFlat 8000 gegenüber der sonnenFlat 6750 ist somit ab einem jährlichen Stromverbrauch von 7272 kWh erreicht.

Eine weitere Besonderheit des sonnenFlat Vertrages ist der sogenannte sonnenBonus.. Hierbei handelt es sich um einen Aufschlag von $0,25 \frac{\text{ct}}{\text{kWh}}$ für jede eingespeiste Kilowattstunde der Photovoltaikanlage auf die übliche EEG-Vergütung [Gmb20b].

2.5 Verwendete Python und Matlab Befehle

2.6 Datengrundlage

Für die Simulation des Einflusses des virtuellen Kraftwerks kamen drei Datensätze zum Einsatz. Hierzu zählt ein Haushaltslastprofil, das Erzeugungsprofil einer Photovoltaikanlage und das Profil der Netzfrequenz im europäischen Verbundsystem, welche modellexogen die Grundlage der Simulation bilden. Jeder Datensatz hat eine 1-minütige Auflösung und bildet ein ganzes Jahr ab. Die Aufarbeitung der einzelnen Datensätze erfolgt mit Hilfe von Python.

2.6.1 Erzeugungsprofil der Photovoltaikanlage

Das Erzeugungsprofil der Photovoltaikanlage wurde innerhalb der Vorlesung zur Verfügung gestellt. Dieses findet auch hier Anwendung und ist in der Datei `A04_Daten.mat` hinterlegt. In der Variable `ppvs` ist die spezifische AC-Leistungsabgabe des Photovoltaik-Systems, normiert auf die nominale Photovoltaik-Generatorleistung hinterlegt.

2.6.2 Haushaltslastprofil

Das Haushaltslastprofil entspricht einem repräsentativen elektrischen Lastprofil für Wohngebäude in Deutschland auf 1-minütiger Datenbasis. Dieses wird durch die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin zur Verfügung gestellt [Tec18].

Verwendet wurde das dritte Lastprofil der Datei `CSV_74_Loadprofiles_1min_W_var(1).zip`. Auch dieses wurde normiert. Dafür wurde zuvor die maximale Leistungsaufnahme des Systems bestimmt und mit dieser die spezifische Leistungsaufnahme des Systems zu jeder Minute ermittelt.

Realisiert wurde dies mit folgendem Code:

Programmcode 1 Aufbereitung des Datensatzes des repräsentativen elektrischen Lastprofils für Wohngebäude

```
import pandas as pd

# Namen für die Spalten des Datensatzes bestimmen
names = list()
for i in range(74):
    names.append('H{}'.format(i+1))

# Einlesen der Daten
```

```
df_Load1 = pd.read_csv('DataRaw\\PL1.csv', names=names, sep=';')
```

```
# Ziel Datensatz isolieren und normieren
```

```
df_Household = pd.DataFrame()
```

```
df_Household['P_H'] = df_Load1.H3.multiply(1/max(df_Load1.H3))
```

```
# Speichern als .csv und runden
```

```
df_Household.round(5).to_csv('P_H.csv')
```

2.6.3 Profil der Netzfrequenz

Das Profil der Netzfrequenz im europäische Verbundsystem liegt in 1-sekündiger Auflösung monatsweise für das Jahr 2018 vor. Zur Verfügung gestellt wurden die entsprechenden Datensätze durch Herrn Dipl.-Ing. (FH) Markus Jaschinsky [Jas18].

Ziel der Aufarbeitung war es die einzelnen Profile zusammenzuführen und in eine 1-minütige Auflösung umzuwandeln. Anschließend sollte aus diesem Profil der Lastgang des virtuellen Kraftwerks, normiert auf die ausgeschriebene Primärregelleistung, ermittelt werden. Dieses erfolgte auf Grundlage des folgenden Codes:

Programmcode 2 Aufbereitung der Datensätze des Profils der Netzfrequenz im europäische Verbundsystem

```
import glob
```

```
import pandas as pd
```

```
# Namen der einzelnen Dateien ermitteln
```

```
lst_csv = glob.glob("2018\\*.csv", recursive=True)
```

```
# Spaltennamen festlegen
```

```
names = ['fq', 'delete']
```

```
# Ergebnisliste vorinitialisieren
```

```
lst_df = [0]*len(lst_csv)
```

```
i = 0
```

```
# Einlesen der einzelnen Datensätze
```

```
for name in lst_csv:
```

```
    lst_df[i] = pd.read_csv(name, names=names, sep=';')
```

```
    lst_df[i].index.name = 'ts'
```

```
lst_df[i] = lst_df[i].drop(['delete'], axis=1)
i += 1

# Zusammenführen der Monatsdatensätze
df_fq18 = pd.DataFrame()

for n in range(len(lst_df)):
    df_fq18 = pd.concat([df_fq18, lst_df[n]], sort=False)

# Umwandeln in 1-minütige Auflösung
df_fq18_minutes = df_fq18.copy().iloc[:, :60, :]

# Umrechnen der Netzfrequenz
# in die Sollvorgabe der Leistungserbringung des VPP
df_fq18_minutes['p_VPP'] =
[0 if 49.99 < fq < 50.01 else (50 - fq)*10/2 for fq in df_fq18_minutes.fq]

# Speichern als .xlsx
df_fq18_minutes.round(3).to_excel('P_VPP.xlsx')
```

3 Simulation des Batteriespeichersystems

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Simulationsschritte dargestellt und erläutert. Weiterhin erfolgt eine Betrachtung der Ergebnisse.

3.1 Parametervariation und Simulationsziele

Die Parametervariation soll dazu dienen, möglichst viele Fälle möglichst genau darstellen zu können. Folgende Parameter fließen modellendogen in die Durchläufe der Simulation ein:

- Der Hausverbrauch von 3000 bis 10000 kWh
- Die Kapazität der Batterie von 8 bis 16 kWh
- Die Größe der Photovoltaikanlage von 5,5 bis 10 kW_p
- Die EEG-Vergütung für die Stromeinspeisung von 9,87 bis 12,75 $\frac{\text{ct}}{\text{kWh}}$
- Der Grundpreis des Vergleichstromtarifs von 5 bis 12 $\frac{\text{€}}{\text{kWh}}$
- Der Arbeitspreis des Vergleichstromtarifs von 25 bis 32 $\frac{\text{ct}}{\text{kWh}}$

Weiterhin sind folgende Parameter modellexogen vorgegeben und nicht variiert:

- Die nominale AC-Leistungsaufnahme des Batteriewechselrichters 3,3 kW
- Die nominale AC-Leistungsabgabe des Batteriewechselrichters 3,3 kW
- Der mittlere Umwandlungswirkungsgrad des Batteriewechselrichters im Ladebetrieb 94,4 %
- Der mittlere Umwandlungswirkungsgrad des Batteriewechselrichters im Entladebetrieb 94,5 %
- Der mittlere Umwandlungswirkungsgrad des Batteriespeichers 93,8 %
- Die präqualifizierte Leistung des virtuellen Kraftwerks ± 1 MW
- Die theoretische maximale Leistung des virtuellen Kraftwerks $\pm 1,98$ MW
- Der sonnenBonus in Höhe von 0,25 $\frac{\text{ct}}{\text{kWh}}$

Das Ziel der Simulation ist es, in erster Linie einen Kostenvergleich der Vertragsvarianten für den Kunden zu ermöglichen. Die wichtigsten zu ermittelten Größen sind von daher die jährlichen Kosten. Außerdem soll ermittelt werden, wie stark die Batterie durch das virtuelle Kraftwerk mehr belastet wird. Hierfür werden die auftretenden Vollzyklen pro Jahr berechnet.

3.2 Simulation des Einflusses des virtuellen Kraftwerks

Dieses Kapitel soll die Simulation des Einflusses des virtuellen Kraftwerks auf das eigenverbrauchsoptimierte Verhalten der Batterie erläutern. Weiterhin soll eine Bewertung der Approximation vorgenommen werden.

3.2.1 Erläuterung der Simulation

Die Erbringung von Primärregelleistung hat immer Vorrang vor der Eigenverbrauchsoptimierung des Kunden. Somit muss ermittelt werden, in welchen Zeitschritten es zu einer Erbringung von Primärregelleistung kommt.

Als erste Approximation wird angenommen, dass das virtuelle Kraftwerk an 80 % der Tage des Jahres an der Erbringung von Primärregelleistung teilnimmt. Hierdurch werden Wartung und nicht erfolgreiche Ausschreibungen abgedeckt. Um einen ausreichenden Ladestand zu garantieren, wird weiterhin zwischen zwei Zuständen unterschieden:

1. Die Ladestandsgrenzen sind aktiviert
2. Die Erbringung von Primärregelleistung und die Ladestandsgrenzen sind aktiviert

Der erste Fall tritt immer dann auf, wenn auf einen Tag ohne Erbringung von Primärregelleistung ein regelleistungsaktiver Tag folgt. In diesem Fall werden die Ladestandsgrenzen von 20 bis 80 % bereits 12 h vor der eigentlichen Erbringung aktiviert. Damit soll möglichst sichergestellt werden, dass zu Beginn der Regelleistungserbringung genügend Energie in den Speichern zur Verfügung steht. Weiterhin soll auf diese Weise auf eine Simulation des Nachladedemanagements des virtuellen Kraftwerks verzichtet werden können.

Im nächsten Schritt, muss ermittelt werden ob die eigene Batterie in dem vorliegenden Zeitschritt an der Erbringung von Primärregelleistung teilnimmt. Hierfür wurde ein einfacher boolean Minuten-Vektor geschaffen, mit folgenden Bedeutungen:

- 0 = Eigenverbrauchsoptimierung
- 1 = Erbringung von Primärregelleistung

Damit die Batterie an der Regelleistungserbringung teilnimmt, muss die Regelleistungserbringung des gesamten virtuellen Kraftwerks aktiv sein, die Frequenzabweichung der Netzfrequenz außerhalb des Totbandes liegen und die Batterie zu den verwendeten Batterien des Zeitschritts gehören.

Um die letzte Voraussetzung zu approximieren, wurde vorerst die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Batterie Primärregelleistung in dem Zeitschritt erbringen muss.

$$(1) \quad p_{\text{FCR}}(t) = |P_{\text{FCR}_{\text{VPP}}}(t)| \cdot \frac{P_{\text{PQ}}}{P_{\text{max}}}$$

t	= Zeitschritt
$p_{\text{FCR}}(t)$	= Wahrscheinlichkeit der Regelleistungserbringung
$P_{\text{FCR}_{\text{VPP}}}(t)$	= Abgerufene Primärregelleistung des virtuellen Kraftwerks im Zeitschritt
P_{PQ}	= Präqualifizierte Leistung des virtuellen Kraftwerks
P_{max}	= Theoretische maximale Leistung des virtuellen Kraftwerks

Der hierbei entstehende Vektor wird anschließend mit einem Vektor verglichen, dessen Variablen zufällig in einem Bereich von 0 bis 100 % generiert wurden. Liegt der Wert der Approximation oberhalb der Zufallsvariable, wird in diesem Zeitschritt Primärregelleistung erbracht. Dies gilt jedoch nur, wenn zeitgleich auch das virtuelle Kraftwerk aktiv ist. Werden die beiden Vektoren miteinander abgeglichen, ergibt sich, dass die Regelleistungserbringung der Batterie ca. 3 % der Gesamtzeit ausmacht.

3.2.2 Bewertung der Approximation

Um die Approximation bewerten zu können, muss ein Optimum definiert werden. In der Simulation wird von einem homogenen virtuellen Kraftwerk ausgegangen. Das heißt, dass die Last genau gleichmäßig zwischen den Batterien aufgeteilt wird. Die theoretische Regelenergie berechnet sich aus den Lastgängen der Netzfrequenz und dem Aktivitätsvektors des virtuellen Kraftwerks wie folgt:

Programmcode 3 Berechnung der theoretischen Regelenergie der Batterien

```
% Berechnung der theoretischen Energieabgabe des Batteriesystems
% für die Erbringung von FCR

% Nur berechnen, wenn VPP auch aktiv
Pvpactive = LProf.pvpp .* LProf.vppactive;

% Negative Regelleistung - Batterie laden
E_neg = abs(sum(Pvpactive(Pvpactive < 0))) * 1000 / 60 / VPP.n_Bat;

% Positive Regelleistung - Batterie laden
E_pos = sum(Pvpactive(Pvpactive > 0)) * 1000 / 60 / VPP.n_Bat;
```

Bei einer homogenen Aufteilung der Last bedeutet dies die Erbringung von 477,1 kWh negativer (Batterieladung) und 392,6 kWh positiver (Batterieentladung) Primärregelleistung.

Negative Primärregelleistung

Das Ergebnis der Simulation zeigt, dass die erbrachte negative Regelleistung bei $487,0 \pm 1,0 \text{ kWh}$ liegt. Somit wird die negative Regelleistungserbringung in der Simulation leicht überbewertet.

Positive Primärregelleistung

Im Mittel liegt die erbrachte positive Regelleistung bei $390,1 \pm 1,0 \text{ kWh}$. Die Erbringung positiver Regelleistung wird in der Simulation leicht unterbewertet dargestellt.

Einordnung der Ergebnisse

Die Abweichung von der idealen Aufteilung der Last beträgt 2,1 % bei der Erbringung von negativer Regelleistung und 0,6 % bei der Erbringung von positiver Regelleistung. Somit ist die Approximation als sehr gut einzuschätzen.

3.3 Kritik an der Approximation

Unterschriften

.....

Kilian Helfenbein

.....

Michaela Zoll

Literatur

- [Gmb] sonnen GmbH. *Die Energieversorgung der Zukunft. Heute.* (Zugriff am 12.01.2020). URL: <https://static1.squarespace.com/static/59af54ba15d5db05ecec047b/t/5ccbd6b41905f4aafa87d4a5/1556862685075/2.7+Kundenbroesch%C3%BCre+sonnen+GmbH+DE.pdf>.
- [Gmb18a] sonnen GmbH. *Technische Daten sonnenBatterie eco 8.0.* (Zugriff am 10.01.2020). 2018. URL: https://sonnenbatterie.de/sites/default/files/datenblatt_sonnenbatterie_eco_8.0_dach_1.pdf.
- [Gmb18b] TenneT TSO GmbH. *Haushalte ersetzen Kraftwerke - sonnen nimmt größte, virtuelle Batterie für das Stromnetz der Zukunft in Betrieb.* (Zugriff am 07.01.2020). 2018. URL: https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/News/German/Hoerchens/2018/pressemitteilung_sonnen_Haushalte_ersetzen_Kraftwerke_-_sonnen_nimmt_gr%C3%B6%C3%9Fte__virtuelle_Batterie_f%C3%BCr_das_Stromnetz_der_Zukunft_in_Betrieb_Header_01.pdf.
- [Gmb20a] Next Kraftwerke GmbH. *Was ist Primärregelleistung (PRL)?* (Zugriff am 10.01.2020). 2020. URL: <https://www.next-kraftwerke.de/wissen/primaerreserve-primaerregelleistung>.
- [Gmb20b] sonnen GmbH. *Häufig gestellte Fragen zur Direktvermarktung.* (Zugriff am 12.01.2020). 2020. URL: <https://sonnen.de/haeufig-gestellte-fragen/>.
- [Jas18] Dipl.-Ing. (FH) Markus Jaschinsky. *Informationswebseite von Herrn Dipl.-Ing. (FH) Markus Jaschinsky.* (Zugriff am 30.11.2019). 2018. URL: <https://www.netzfrequenz.info/>.
- [Tec18] Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. *Lastprofile für Wohngebäude.* (Zugriff am 10.01.2020). 2018. URL: <https://fs-cloud.f1.htw-berlin.de/s/wZZQKdupnJd8wmH>.
- [ÜNB19] Deutsche ÜNB. *Präqualifikationsverfahren für Regelreserveanbieter (Stand 23. Mai 2019).* https://www.regelleistung.net/ext/download/PQ_Bedingungen_FCR_aFRR_mFRR. (Zugriff am 10.01.2020). Mai 2019.
- [Wen+19] Johannes Weniger u. a. *Stromspeicher-Inspektion 2019.* (Zugriff am 10.01.2020). Juni 2019. URL: <https://pvspeicher.htw-berlin.de/wp-content/uploads/Stromspeicher-Inspektion-2019.pdf>.