Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa.

- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;

- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);

- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;

- Tiến độ cung cấp hàng hóa;

- Yếu tố thân thiện môi trường;

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);

- Các yếu tố cần thiết khác.

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận

được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đạt	Không đạt
I	**Yêu cầu kỹ thuật**			
1	***Yêu cầu chung***			
1.1	Máy phát điện	Máy phát điện nhập kho dự trữ quốc gia mới 100%. Thời gian từ khi nhà sản xuất cấp giấy chứng nhận chất lượng máy phát điện đến khi ký biên bản tạm giao hàng (sau khi kiểm tra ngoại quan, vận hành máy phát điện đạt yêu cầu): Tối đa là 9 tháng (kể cả thời gian vận chuyển).	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
1.2	Đối với máy phát điện nhập khẩu	Máy phát điện có xuất xứ một trong các nước thuộc khối G7	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
1.3	Đối với máy phát điện sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam	- Nhà sản xuất, lắp ráp đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001; - Động cơ và đầu phát của máy phát điện có xuất xứ một trong các nước thuộc khối G7	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
2	***Yêu cầu kỹ thuật***			
2.1	Sử dụng và làm việc	Là máy phát điện sử dụng trên đất liền theo quy định tại điểm 6.2.1, có chế độ làm việc độc lập (vận hành độc lập) theo quy định tại điểm 6.3.1 mục 6 và là tổ máy phát điện loại G2 theo quy định tại điểm b mục 7 TCVN 9729-1: 2013	Đạt	

		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
2.2	Lắp đặt	Máy phát điện được lắp đặt trên khung cơ sở (không có bánh xe), có vỏ bao bọc theo quy định tại điểm 8.3 và sử dụng để lắp đặt ngoài trời theo quy định tại điểm 8.6.3 mục 8 TCVN 9729-1: 2013	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
2.3	Chế độ khởi động và điều khiển máy phát điện	Bằng tay	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
2.4	Công suất danh định (công suất chính kế - Prime Power (PRP))	Không nhỏ hơn 30 kVA (24 kW)	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
2.5	Tần số	(50 ± 0,2) Hz	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
2.6	Điện áp	220/380 (V) ± 5%	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
2.7	Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp (THD)	Không lớn hơn 8%	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
2.8	Giới hạn độ tăng nhiệt cuộn dây	Không lớn hơn 125 ºC	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
2.9	Máy phát điện phải có bộ phận hiển thị được các thông số trong quá trình vận hành như: Điện áp, dòng điện, tần số, áp lực dầu bôi trơn,	Đáp ứng tiêu chí trên	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt

	tốc độ vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, cảnh báo lỗi.			
2.10	Giới hạn mức công suất âm thanh trọng số A lớn nhất (giới hạn mức ồn) trong điều kiện máy phát điện làm việc không tải và được đo cách máy phát điện 1 m, không lớn hơn	98 dB (dBA)	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
II	**Yêu cầu về bảo hành**	Thời gian bảo hành tối thiểu 07 năm kể từ ngày ký biên bản giao nhận nhập kho DTQG	Đạt	
		Không đáp ứng tiêu chí trên		Không đạt
III	**Yêu cầu về số lượng, phạm vi cung cấp hàng hóa**	Đáp ứng yêu cầu tại mục 1 chương V E-HSMT	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu tại mục 1 chương V E-HSMT		Không đạt
IV	**Bản cam kết của nhà thầu thực hiện yêu cầu về thời gian thực hiện gói thầu, hàng hóa cung cấp, kiểm tra hàng hóa, hồ sơ kỹ thuật của máy phát điện.** **Cung cấp các tài liệu khác tương đương chứng minh sự phù hợp của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu của nhà sản xuất về cấu tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo dưỡng của hàng hóa.**	Đáp ứng yêu cầu tại chương V E-HSMT	Đạt	
		Không đáp ứng yêu cầu chương V E-HSMT		Không đạt