Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua máy phát điện cho tòa nhà ODA-Ý thuộc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế;
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế;
- Địa điểm: 41-51 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế
- Tên gói thầu: Mua máy phát điện cho tòa nhà ODA-Ý
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
- Nguồn vốn: Nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế dành để chi thường xuyên
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Cung cấp catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật (bản sao y) và nhà thầu **phải high light** các thông số trong tài liệu để chứng minh sự đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu.

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật
1.	Máy phát điện	Được lắp ráp đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 14001 Máy mới 100%, chưa qua sử dụng, Năm sản xuất: 2026 trở về sau **Cung cấp bao gồm:** Máy chính: 01 cái Acquy: 01 cái Thùng dầu đáy máy: 01 cái Sạc acquy: 01 cái Bộ cao su chống rung theo máy: 01 bộ Nhớt động cơ, nước làm mát Dầu Diesel: 700 lít Bộ tiêu âm: 01 bộ MCCB kèm bảo vệ đầu cực phù hợp với dòng định mức của tổ máy: 01 cái **Yêu cầu kỹ thuật** Công suất PRP ≥ 400 kVA / 320 kW Hệ số Cosφ: 0,8 Điện áp: 400/230 V Tần số: 50Hz Pha: 3 pha Tốc độ: ≥ 1.500 rpm

		Động cơ: Diesel 4 kỳ, turbo, làm mát bằng nước Điều tốc: Điện tử Có hệ thống điều chỉnh điện áp tự động AVR Đầu phát: Loại không chổi than (Brushless), 4 cực Cách điện: Class H hoặc cao hơn Cấp bảo vệ của đầu phát: tối thiểu IP23 Bảo vệ: Đầy đủ quá tải, quá dòng, áp suất dầu, nhiệt độ nước, overspeed... Vỏ: Chống ồn, ngoài trời Có hệ thống dẫn khí xả và giảm thanh Có bình chứa nhiên liệu tích hợp, dung tích ≥ 600 lít Có tính năng Emergency Stop Hệ thống điều khiển có: +/ Chức năng AMF; +/ Chức năng Remote Start +/ Tự động khởi động khi mất điện lưới; +/ Giám sát mất pha, thấp áp/quá áp; +/ Giám sát tần số; +/ Điều khiển đóng/cắt máy phát và phối hợp với ATS; +/ Chế độ Auto/Manual/Test; +/ Bảo vệ quá tốc, quá nhiệt, áp suất dầu thấp;
2.	Tủ ATS	- Tủ ATS tự động kết nối với tổ máy phát điện, Công suất ≥ 800A với đầy đủ phụ kiện. - 3 pha, 4 cực. - Tự động chuyển đổi nguồn điện lưới và máy phát điện. - Chế độ vận hành tự động và bằng tay.
3.	Dây cáp điện	Cáp điện Al/XLPE/PVC Chất liệu: Nhôm Tiết diện: ≥ 4 x 185 mm2
4.	Dây tín hiệu	Loại DVV Cu/PVC/PVC ≥ 7 x 1.5 mm2 Chất liệu: Đồng

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ model, hãng, nước sản xuất khi chào thầu.

Nhà thầu phải đính kèm tài liệu kỹ thuật(cataloge, datasheet, v.v) của sản phẩm (máy điều hòa nhiệt độ) để chứng minh sự đáp ứng thông số kỹ thuật của sản phẩm dự thầu. Tài liệu kỹ thuật phải là bản gốc hoặc bản sao y. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu phải đánh dấu (high line) bằng bút phớt đối với các tiêu chí thoả mãn yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu HSMT lên tài liệu kỹ thuật của sản phẩm. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu. Trường hợp Bên mời thầu phát hiện tài liệu kỹ thuật được làm giả, hoặc trong trường hợp trúng thầu hàng hóa cung cấp có các thông số không đúng theo tài liệu đã cung cấp, nhà thầu bị coi là có hành vi gian lận và bị xử lý theo quy định.

Đối với vật tư lắp đặt nhà thầu đính kèm tài liệu kỹ thuật (cataloge, datasheet, v.v) hoặc cam kết đáp ứng.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT: Có bảng vẽ kèm theo

- Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát mặt bằng để lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư, Bên mời thầu và Nhà thầu thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa trong các trường hợp sau:

- Khi giao hàng
- Khi có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp được bàn giao.
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng hoặc khi phát hiện bất thường.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.