

« УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
хозяйства



Н.Н. Нуриков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта по объекту:
«Переустройство на участке от «Темирлан» до «Олег» в кабельное исполнение»

№№ п/п	Перечень основных данных и требований	Состав основных данных и требований
1	Основание для проектирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Задание заказчика. 2. Проект детальной планировки (ПДП) города Магай-Сити. 3. Технические условия АО «Армета» от 12.04.2025г. 4. Протокол заместителя акима города Магай-Сити Аркенова А.А. от 13.03.2025г.
2	Вид строительства	Новое
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия проектирования	<p>Проект должен быть выполнен согласно требованиям СН РК 1.02-03-2011, СП РК 1.02-105-2014, Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, а также других нормативных актов РК</p> <p>Проектом предусмотреть следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> -выполнить строительство 110 кВ с элегазовыми выключателями на две ячейки на территории «Темирлан» или на прилегающей территории; - предусмотреть строительную часть закрытого типа; -тип оборудования связи и приборов учета согласовать в процессе проектирования.
6	Основные технико-экономические показатели	Должны соответствовать действующим нормативам и техническим условиям
7	Основные требования к инженерному оборудованию	<p>Согласно: БУЭ РК</p> <p>Предусмотреть применение прогрессивных технологий и современного оборудования.</p>