Auftragsdatenblatt GIF

Kunde: / Customer:	Siemens E	Energy	Endkunde: / E	End-customer	nd-customer Norfolk Bo		Land: / Country	GB	
Kundenauftragsnr.: Customer order number	2301000)452					Projektkategorie: / Project category	C = Kundenadaption eigen	
Position: / Position	10		Stückzahl: / Pieces		1 Stück		Angebots-Nr. : / Offer Nr.	2023-0305	
Wandlergruppe: /	CTG/C	TA	Wandler SAP Nr ·		AA 72,5				
Product line Projektname: /			Product	SAP-INI.					
Name of the Project	Drogoure vegeel regulation			N					
Druckbehältervorschrift: / INAIL Zertifikationsnumme	EN								
INAIL Certificationnumber fro	om Trench Germany:						FALSCH		
			nauigleit zugef.	Erstellt / prepared Nf CN CN CN	j:	Datum / date: 30.05.2023 23.01.2023 31.07.2024 29.01.2025	Genehmigt / released:	Datum / date:	
Reviewed:	Personel handover & es	specially f. CSA N29	9.3 orders:						
Gültiger Wandlerpass:			WA - I	l-Teil:	80)275	WA - U-Teil:		
Kundenspezifikation: / Customer specification	General data BAST-SEN	-E-SP-0001-A03.pdf	Vorschrift 1: /	•	IEC 6	1869-2	Kernschale: / Coreshell	CTA072G05-1	
Max. Betriebsspannung: / Max. operation voltage	Um	72,5 kV	Frequenz: /		50	,0 Hz	Aufstellhöhe: / Installation high	1000 m	
Stehblitzstoßspannung: / Standing lightning impulse voltage	BIL	325 kV	Stehwechse trock withstand vo	en: /	14	0 kV	Schaltstoßspannung SIL: / switching impulse voltage		
BIL Chopped wave			Prüfwechse sekundä		3	kV	Prüfwechsel- spannung Groß X(N):/ Neutral terminal HS	-	
Umgebungstemperatur min.:/Ambient temperature min.	-30 °C		Umgebungstemperatur max.:/Ambient temperature max.		40 °C		Haltespannung bei 1 bar abs.:		
Verschmutzungsklasse: / Pollution class	e-very heavy (4	-very heavy)	Spez. Kriech creepage		53,7 (31) [F	RUSCD(SCD)]	Min. Kriechweg: / min. requiered creepage distance		
Biegefestigkeit: / Flexural strength	Statisch: / Static test load		2000 N		Isolatorauswahl Hersteller: / Insulator - Supplier				
	5000N dynamisch Pre Engineering : ACHT				ieren v. Hvbrid [oila samit Ohar I		
Abweichende Eingaben: / different values	A.Kan: Nach KS mit Ro ACHTUNG: An diesem Gerät sind				Max. Betriebsdri		elle soffiit spar :		
-	ACHTUNG:			ren und Beric	Max. Betriebsdri		eile suitit suat :		
-	ACHTUNG:				Max. Betriebsdri		elle sullit sual :		
different values	ACHTUNG: An diesem Gerät sind	die Typenprüfung	en durchzufüh	#NV	Max. Betriebsdri	n!		nts:	
different values Erforderliche Prüfungen	ACHTUNG: An diesem Gerät sind n & Sonderprüfungen	die Typenprüfung / Internal tests 8	en durchzufüh	#NV	Max. Betriebsdri	n! e / weitere Aus	wahlfelder: Commel		
different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N	ACHTUNG: An diesem Gerät sind n & Sonderprüfungen orm: / Typetest requiered	die Typenprüfung / Internal tests 8	en durchzufüh	#NV	Max. Betriebsdri	n! e / weitere Aus	wahlfelder: Commel	nts: 40 kV, 5PR Genauigkeit	
different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N Externer Beobachter: / Ext	ACHTUNG: An diesem Gerät sind n & Sonderprüfungen orm: / Typetest requiered ernal observer	die Typenprüfung / Internal tests 8	en durchzufüh k special tests	#NV	Max. Betriebsdri	n! e / weitere Aus	wahlfelder: Commel		
different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung:	ACHTUNG: An diesem Gerät sind n & Sonderprüfungen orm: / Typetest requierer ernal observer / Additional typtest requie	die Typenprüfung / Internal tests 8	en durchzuführ s special tests Ja	#NV	Max. Betriebsdri	n! e / weitere Aus	wahlfelder: Commel		
different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: BIL gefordert: / SIL requiere	ACHTUNG: An diesem Gerät sind n & Sonderprüfungen orm: / Typetest requiered ernal observer / Additional typtest requie	/ Internal tests 8	en durchzuführ a special tests Ja Ne	#NV	Max. Betriebsdri	n! e / weitere Aus	wahlfelder: Commel		
different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N. Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: SIL gefordert: / SIL requiere Haltespannung bei 1 bar a	ACHTUNG: An diesem Gerät sind 1 & Sonderprüfungen orm: / Typetest requierer ernal observer / Additional typtest requie ed bs.: / Voltage level on 1	/ Internal tests 8	s special tests Ne Ne	#NV	Max. Betriebsdri	n! e / weitere Aus	wahlfelder: Commel		
Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: BIL gefordert: / SIL requiere Haltespannung bei 1 bar a	ACHTUNG: An diesem Gerät sind n & Sonderprüfungen orm: / Typetest requiered ernal observer / Additional typtest requie ed bs.: / Voltage level on 1 U: / Magnetization chara	/ Internal tests &	s special tests Ne Ne	#NV	Max. Betriebsdri	n! e / weitere Aus	wahlfelder: Commel		
Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: BIL gefordert: / SIL requiere Haltespannung bei 1 bar a Magnetisierungskennlinie	ACHTUNG: An diesem Gerät sind n & Sonderprüfungen orm: / Typetest requiered ernal observer / Additional typtest requie ed bs.: / Voltage level on 1 U: / Magnetization charac	/ Internal tests &	special tests Ne Ne Ne	#NV	Max. Betriebsdri	n! e / weitere Aus	wahlfelder: Commel		
Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: SIL gefordert: / SIL requiere Haltespannung bei 1 bar a Magnetisierungskennlinie Magnetisierungskennlinie	ACHTUNG: An diesem Gerät sind n & Sonderprüfungen orm: / Typetest requierer ernal observer / Additional typtest requie ed bs.: / Voltage level on 1 U: / Magnetization charac point measurement	/ Internal tests 8	special tests Ne Ne Ne	#NV	Max. Betriebsdri	n! e / weitere Aus	wahlfelder: Commel		
Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: SIL gefordert: / SIL requiere Haltespannung bei 1 bar a Magnetisierungskennlinie Magnetisierungskennlinie Taupunktmessung: / dew p	ACHTUNG: An diesem Gerät sind n & Sonderprüfungen orm: / Typetest requierer ernal observer / Additional typtest requierer ed bs.: / Voltage level on 1 U: / Magnetization charact i: / Magnetization charact coint measurement ssung: / Insulation resista Sonderprüfungen:	/ Internal tests 8	s special tests Ne Ne Ne Ne Ne Ne	#NV	Max. Betriebsdri	n! e / weitere Aus	wahlfelder: Commel		
Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: SIL gefordert: / SIL requiere Haltespannung bei 1 bar a Magnetisierungskennlinie Magnetisierungskennlinie Taupunktmessung: / dew p Isolationswiderstandsmes	ACHTUNG: An diesem Gerät sind n & Sonderprüfungen orm: / Typetest requierer ernal observer / Additional typtest requierer ed bs.: / Voltage level on 1 U: / Magnetization charact i: / Magnetization charact coint measurement ssung: / Insulation resista Sonderprüfungen:	/ Internal tests 8	special tests Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne	#NV	Max. Betriebsdri	n! e / weitere Aus	wahlfelder: Commel		

Auftragsdatenblatt GIF

			Stromwandler	r - technisc	he Daten				
ermischer Dauerstrom:		Kernbezeichnung:							
3000		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
th/ Zeit 63,0 kA/s	Genauigkeitsklasse nach: IEC	Schutzkern 5PR	Schutzkern 5PR						
yn 160 kA	Primärstrom:	3000 A	3000 A						
nschaltung: legt Berechnung fest	Sekundärstrom:	1	1						
rechnung hat festgelegt: Auswahl Umschaltung	Übertromfaktor FS/ Genauigkeits-Grenzfaktor	15	15					-	
Anmerkungen:	Leistung: [VA]	5	5						
	erweiterter Meßbereich:								
	sek. Wicklungswiderstand Rct [Ohm]								
	Kniepunktspannung							-	
	Ek [V] Magnetisierungssstrom								
	le [mA]								
	Kurzschlußstromfaktor Kssc								
	Dimensionierungsfaktor Ktd								
	Bemessungszeitkonstante Primär Tp [ms] Sekundär Ts [ms]								_
	Stromfluß 1. Stromfluß t' [ms]								
	Stromfluß tal' [ms] Stromfluß t'' [ms]								
	2. Stromfluß tal'' [ms]								
	Totzeit ttfr [ms] Werkskalibrierung								

Bemerkungen Stromwandler: (Bitte die Auswahlfelder der einzelnen Blöcke verwenden , Doppeleingaben in Bemerkungsfeld sind zu vermeiden !)

Dichtewächter- und Dru-	ckdaten / Densimeter and pressure-s	<u>pecifications</u>	Kommentare / weitere Auswahlfelder: Comments:				
Dichtewächtertyp: / Densimeter-type:		ohne / without transmitter		Anal	ogsignal:	keine	Auswahl
Druckangabe am Dichtewä Pressure shown on the Dens		bar (rel./gauge)		•			
Anzahl DW Schaltkontakte: / Densimeter Contacts:		4	DW mit 4 Kontakten: 1x 1. Alarm + 3x 2. Alarm				m
DW-Prüfeinrichtung: / Densimeter testing equipment:		Ja					
Schutzschlauch DW-Kabel	: / Cable protection hose:	Nein					
DW im KK verdrahtet: / Densimeter wired in termin	al box:	Ja					
DW zum Boden geneigt: / Densimeter points to the ground (rotation):		Nein	Nein	n Neigungswinkel: r		n.a.	
DW - Schaltkontakte >> bei fallendem Druck: Densimeter switching contacts >> with falling pressure:		Wechslend / change over	Standard				
DW-Hersteller: / Densimeter brand:		Frei wählbar / not specified	Auswahl obliegt OEN				
Sensgear-Box gefordert: / Sensgear requiered:		Nein					
Erdkontakte seperat geerde	t: / Earthing contacts seperately grounded:	Nein					
Mischgasanteil (SF6/N2) /0	A: / Mixed gas (SF6/N2) / CA:	Clean Air					
Druckangaben /	Nennfülldruck rel. / Filling pressure	Alarmdruck 1 rel. / 1 Alarm	Alarmdruck	2 rel. / 2 Alarm	Druck f. elektr. Prüfungen rel. / Pressure for electrical tests		max. Betriebsdruck
Pressure specification:	7,5 bar (10² kPa)	7,0 bar (10 ² kPa)	6,5 bar (10² kPa)		6,5 bar (10² kPa)		
Druckangabe im LS: / Pressure info on ratingplate:		bar (rel./gauge)	FAI	FALSCH			
Druckfüllventil: / Filling-Valve:		DN20		DN20 mit M50x2 verwenden			
Zulässige Leckrate: / Permissible leakage rate:		0,5% / p.a					

Auftragsdatenblatt GIF

<u>Sekundärklemmenkaste</u>	n / Secondary terminalbox	Ι	Kommentare	Kommentare / weitere Auswahlfelder: Comments:				
Klemmenkastenart: / Desig	n Terminalbox:	Frei wählbar / not specified		A	uswahl obliegt OEN			
Klemmentype: / Connection	clamps	Phoenix PT6						
Klemmentype DW: / Clamps for densimeter		Phoenix PT6						
Erdungsschiene: / Earthing bar		Nein						
PT100 gefordert: / PT100 re	quiered	Nein						
Sicherungen: / Protection re	quiered	Nein						
Detail d. Sicherungen: / De	tail of protection: (NO=Schließer;NC=Öffner)	Keine Forderung / not specified			Hilfsschalterart / Auxiliary Contacts:	Keine	Auswahl	
Funkenstrecke: / Spark gap	requiered	Nein						
Sollbruchstellen: / intended	breaking points	Nein						
Klemmenkastenheizung: /	Terminalbox-heating	Ja			annung/Leistung / voltage of heater: 220V DC ((+15%/-10%)	
Abdeckung Kundenklemm	en: / Cover of customer clamps	Nein						
	Nein	M40	N	/I32	M25		xx?	
Kabelverschraubungen: /Cableglands	Nicht gefordert / not specified	0x	0x		0x		0x	
•	Nicht gefordert / Hot specified							
Sprache Leistungsschild: /	Language on ratingplate	Englisch	Englisch					
Material Leistungsschild: /	Material of ratingplate	Alu silber & schwarze Schrift	Standard TG					
Hersteller ID-Nr. auf LS: / S	upplier ID-nr. on ratingplate	Nein						
Barcode auf LS: / Barcode	on ratingplate	Nein						
Wandlerbezeichnung auf L	S: / Name on ratingplate	SAA 72,5	Abweichende Vorgabe auf LS: Clean Air Typ nicht in der Auswah					
Oberflächenangaben / S	urvace requierements		Kommentare	e / weitere Aus	wahlfelder: Comme	ents:		
Lackaufbauforderung :	Lackanbringung am	Wandler	Lackierung A		Lackierung B		Schichtdicke	
/ Survace details	Al without painting; St zincked	I + painted in 'A' RAL 7035 - 258879 (200-320μm)		keine Lackierun	keine Lackierung gefordert			
Weitere Forderungen / O	thers		Kommentare	e / weitere Aus	wahlfelder: Comme	ents:		
Primäranschluss: / Primary	connection	Al. Flat-terminal 200x120x20 - 8	3xØ14,0 hole dist	tance 50 mm (IEC)	Not specified			
Erdungsanschluss: / Earthi	ng connection	4x60x60 and 4x44,5x44	x44,5x44,5 (IEC&NEMA) - Standard					
Material Erdungsanschluss	s: / Material of earthing connection	Not specified						
Beistellteile TG Seitig: / Additional delivery parts from TG		Nein	Materialien:	Materialien:				
Doku-Sprache: / Language of ducuments		Englisch	Falls abweichend:					
Wandlerpass: / Special short manual designed for Customer		Nein	Standard Handbuch wird erstellt! / Standard Manual will			Manual will b	e provided	
Doku im KK: /	Nein	Nein	N	lein	Sonstiges:			
Documents located in TB								
Kommentar / Notes:								
IP 56 or higher required Cover imediatley to be add	apted for higher pressure		Dentify (as a function of pressure and temperature) Level 2	gas at high voltage equipment /	Alright Switch 1: All Switch 2: All Switch 2: All Switch 4: All Switch 4	is still able to operate correct on of device is limited (devic anditions of operation)	imited * (Redundance) irm 2) is at switch only)	