Auftragsdatenblatt GIF

Kunde: / Customer:	SIEMENS Energy		Endkunde: / End-customer		Tennet		Land: / Country	Germany	
Kundenauftragsnr.: Customer order number							Projektkategorie: / Project category	E = Standard	
Position: / Position			Stückzahl: / Pieces				Angebots-Nr.:/ Offer Nr.		
Wandlergruppe: / Product line	CTG/CTA		Wandler SAP Nr. : Product SAP-Nr.		CTG420-040-005			nnet-Var.31e - Tank 4	
Projektname: /			Troduct	O/11 141.					
Name of the Project Druckbehältervorschrift: /	Pressure vessel regulati	ion:	EI	N					
NAIL Zertifikationsnumme									
NAIL Certificationnumber from	om Trench Germany:						FALSCH		
ndex Änderungsvermerk: 0 Neuerstellung > BIL Fol	lge eingetragen , Kabelv	rereshreuhungen An	Erstellt: Nzahl + Art Koch		Datum:		Genehmigt:	Datum:	
1 Wandlerpass neu , GW		erschraubungen An	Karl		09.12.2022 12.02.2025				
Gültiger Wandlernass	WP 204640) Pov02	WA I	Toil	69	21.41	WA - U-Teil:		
Guitiger Wandierpass:	iger Wandlerpass: WP_304619_Rev02		WA - I-Teil:		68141		WA - U-Tell:		
Kundenspezifikation: / Customer specification	SPE 01.	408	Vorschrift 1: / Specification		IEC 61869-2		Kernschale: / Coreshell	CTG420-040-0240	
Max. Betriebsspannung: / Max. operation voltage	Um	420 kV	Frequenz: / Frequency		50	,0 Hz	Aufstellhöhe: / Installation high	1000 m	
Stehblitzstoßspannung: / Standing lightning impulse voltage	BIL	1425 kV	Stehwechselspannung trocken: / withstand voltage (dry)		680 kV		Schaltstoßspannung SIL: / switching impulse voltage	1050 kV	
BIL Chopped wave	1639	kV	Prüfwechselspannung sekundär (1min.)		3 kV		Prüfwechsel- spannung Groß X(N):/ Neutral terminal HS	-	
Umgebungstemperatur min.:/Ambient temperature min.	-30 °	С	Umgebungstemperatur max.:/Ambient temperature max.		40 °C		Haltespannung bei 1 bar abs.:		
Verschmutzungsklasse: / Pollution class	d-heavy (3-heavy)		Spez. Kriechweg: / spec. creepage distance		43,3 (25) [RUSCD(SCD)]		Min. Kriechweg: / min. requiered creepage distance		
Biegefestigkeit: /	0	rderung => Kommentarfeld		Isolatorauswahl Hersteller: / Insulator - Supplier					
Flexural strength	Statisch: Änderungen gegenüber	·	· ·		Insulato		Frei wählb	ar / not specified	
		r vorherigem DB: BII isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(L Sequenz, Versich	schraubungen	Insulato		Frei wählb	ar / not specified	
Abweichende Eingaben: /	Änderungen gegenübei Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger	r vorherigem DB: BII isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(L Sequenz, Versich	schraubungen	Insulato		Frei wählb.	ar / not specified	
Abweichende Eingaben: /	Änderungen gegenübei Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger	r vorherigem DB: BII isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(L Sequenz, Versich	schraubungen	Insulato		Frei wählb.	ar / not specified	
Abweichende Eingaben: / different values	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen	r vorherigem DB: BI isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(MOS Filter im unter	L Sequenz, Versich 1s) ren Teil des Wa	schraubungen indlers #NV	Insulator Trockenmittel	r - Supplier			
Abweichende Eingaben: / different values	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen	r vorherigem DB: BII isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(MOS Filter im unter	Sequenz, Verach 1s) ren Teil des Wa	schraubungen undlers #NV	Insulator Trockenmittel	r - Supplier	Frei wählb.		
Abweichende Eingaben: / different values Erforderliche Prüfungen	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen a. & Sonderprüfunger orm: / Typetest requiere	r vorherigem DB: BII isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(MOS Filter im unter	Sequenz, Versich 1s) ren Teil des Wa	schraubungen undlers #NV	Insulator Trockenmittel	r - Supplier			
Abweichende Eingaben: / different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N Externer Beobachter: / Ext	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen a & Sonderprüfunger orm: / Typetest requiere	r vorherigem DB: Bli isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(MOS Filter im unter m / Internal tests &	L Sequenz, Versich 1s) ren Teil des Wa 3. special test Ne	schraubungen undlers #NV :s	Insulator Trockenmittel	r - Supplier			
Abweichende Eingaben: / different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N. Externer Beobachter: / Ext	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen a & Sonderprüfunger orm: / Typetest requiere ernal observer	r vorherigem DB: Bli isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(MOS Filter im unter m / Internal tests &	Sequenz, Versich 1s) ren Teil des Wa	schraubungen andlers #NV #SES ein ein	Insulator Trockenmittel	r - Supplier			
Abweichende Eingaben: / different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N. Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung:	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen	r vorherigem DB: Bli isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(n MOS Filter im unter n / Internal tests &	Sequenz, Versich 1s) Ten Teil des War Sepecial test Ne Ne Ne	#NV SS ein ein ein	Insulator Trockenmittel	r - Supplier			
Abweichende Eingaben: / different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: BIL gefordert: / SIL requiere	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen a. & Sonderprüfunger orm: / Typetest requiere ernal observer / Additional typtest requi	r vorherigem DB: BII isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(MOS Filter im unter n / Internal tests 8 ed ered bar a.	Sequenz, Versich 1s) en Teil des Wa Sepecial test Ne Ne Ne	schraubungen Indlers #NV Iss Iss Iss Iss Iss Iss Iss I	Insulator Trockenmittel	r - Supplier			
Abweichende Eingaben: / different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N. Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: BIL gefordert: / SIL requiere Haltespannung bei 1 bar a	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen a & Sonderprüfunger orm: / Typetest requiere ernal observer / Additional typtest requied bs.: / Voltage level on 1 U: / Magnetization chara	r vorherigem DB: Bli isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(MOS Filter im unter n / Internal tests & ed ered bar a.	Sequenz, Versich 1s) Ten Teil des War Sepecial test Ne Ne Ne	#NV #NV is series in the control of the control o	Insulator Trockenmittel	r - Supplier			
Abweichende Eingaben: / different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. Niexterner Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: BiL gefordert: / SIL requiere Baltespannung bei 1 bar a Magnetisierungskennlinie	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen a. & Sonderprüfunger orm: / Typetest requiere ernal observer / Additional typtest requiere ed bs.: / Voltage level on 1 U: / Magnetization charace	r vorherigem DB: Bli isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(MOS Filter im unter n / Internal tests & ed ered bar a.	Sequenz, Verich 1s) The Teil des Was Sepecial test Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne N	#NV SS ein ein ein ein ein ein	Insulator Trockenmittel	r - Supplier			
Abweichende Eingaben: / different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N. Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: SIL gefordert: / SIL requiere Haltespannung bei 1 bar a Magnetisierungskennlinie Magnetisierungskennlinie	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen a. & Sonderprüfunger orm: / Typetest requiere ernal observer / Additional typtest requi d bs.: / Voltage level on 1 U: / Magnetization chara- it: / Magnetization chara- coint measurement	r vorherigem DB: Bli isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(n MOS Filter im unter n / Internal tests & ed ered bar a. acteristic U	Sequenz, Vernich 1s) en Teil des Wa Sepecial test Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne	#NV #SE sin sin sin sin sin sin sin si	Insulator Trockenmittel	r - Supplier			
Abweichende Eingaben: / different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N. Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: BIL gefordert: / SIL requiere Haltespannung bei 1 bar a Wagnetisierungskennlinie Magnetisierungskennlinie Taupunktmessung: / dew p	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen a & Sonderprüfunger orm: / Typetest requiere ernal observer / Additional typtest requi de bs.: / Voltage level on 1 U: / Magnetization chara iz: / Magnetization chara coint measurement sung: / Insulation resists Sonderprüfungen:	r vorherigem DB: Bli isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(n MOS Filter im unter n / Internal tests & ed ered bar a. acteristic U	Sequenz, Versich 1s) en Teil des Wa Sepecial test Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne N	#NV #NV is series in the control of the control o	Kommentare Genaui	gkeitsgrenzen	wahlfelder: Comme	nts: iikation SPE 01.408 Um/V3; und <5pC be	
Abweichende Eingaben: / different values Erforderliche Prüfungen Typenprüfung nach o.g. N Externer Beobachter: / Ext Erweiterte Typenprüfung: SIL gefordert: / SIL requiere Haltespannung bei 1 bar a Magnetisierungskennlinie Magnetisierungskennlinie Taupunktmessung: / dew p Isolationswiderstandsmes	Anderungen gegenüber Betriebslast: 3,5kN stat Schlagweite:3000mm Inneres Ableitvermöger Trockenmittel einbauen a & Sonderprüfunger orm: / Typetest requiere ernal observer / Additional typtest requi de bs.: / Voltage level on 1 U: / Magnetization chara iz: / Magnetization chara coint measurement sung: / Insulation resists Sonderprüfungen:	r vorherigem DB: Bli isch/ 8,5kN dynamis n gegen Erde: 50kA(n MOS Filter im unter n / Internal tests & ed ered bar a. acteristic U	Sequenz, Versich 1s) en Teil des Wa Sepecial test Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne N	#NV #NV is series in the control of the control o	Kommentare Genaui	gkeitsgrenzen	wahlfelder: Comme	nts: iikation SPE 01.408 Um/V3; und <5pC be	

Auftragsdatenblatt GIF

			oannungswar	ndler - techn	ische Daten			T		
		Bezeichnung Wicklunge W1	w2	W3	W4	W5	Erdschluss	Nennspannungs	laktor dauernd:	
max. Summenleistung:	Primärpannung:									
nicht erf. Luftspalt:	[V] Sekundärspannung:									
Nein Ferro-Berechnung:	[V]							Nanana	f-1.4 7-is.	
Nein	Leistung: [VA]							Nennspannungs	aktor Zeit:	
Dämpfungsdrossel: Nein	Klasse:									
Kabelentladung:	Thermische Grenzleistung [VA]									
	Thermischer Grenzstrom [A] Werkskalibrierung									
Bemerkungen Spannungswandler:	(Bitte die Auswahlfelder der e	inzelnen Blöcke verwen	den , Doppeleingab	en in Bemerkungs	sfeld sind zu vermei	iden!)				
			Stromwandle	au taabuisa	he Deten					
thermischer Dauerstrom:		Kernbezeichnung:	Stromwandi	er - technisc	nie Daten					
2500-5000 I th/ Zeit	Genauigkeitsklasse nach:	K1 Meßkern	K2 Schutzkern	K3 Schutzkern	K4	K5	K6	K7		
80,0 kA/s	IEC	0,28	5PR	TPZ						
l dyn 200 kA	Primärstrom:	2x1000	2x1000	2x1000						
Umschaltung: 2-fach	Sekundärstrom: I [A]	1	1	1						
Berechnung hat festgelegt: 2-fach	Übertromfaktor FS/ Genauigkeits-Grenzfaktor	5	60							
Anmerkungen:	Leistung:	10	10	5						
	[VA] erweiterter Meßbereich:	200%	200%							
	% sek. Wicklungswiderstand		<3	<6						
	Rct [Ohm] Kniepunktspannung		10	10						
	Ek [V]									
	Magnetisierungssstrom									
	le [mA] Kurzschlußstromfaktor			40						
	Kssc Dimensionierungsfaktor			40						
	Ktd Bemessungszeitkonstante			10,5						
	Primär Tp [ms] Sekundär Ts [ms]			120					1	
	Stromfluß									
	Stromfluß t' [ms] Stromfluß tal' [ms]									
	2. Stromfluß t'' [ms]									
	2. Stromfluß tal´´ [ms] Totzeit ttfr [ms]									
	Werkskalibrierung									
Bemerkungen Stromwandler: (Bitt	te die Auswahlfelder der einzelr	nen Blöcke verwenden ,	Doppeleingaben in	Bemerkungsfeld s	sind zu vermeiden!)	•	•		
Dichtewächter- und Druckdaten / Densimeter and pressure-			specifications	<u>.</u>	Kommentare / weitere Auswahlfelder: Comments:					
Dichtewächtertyp: / Densir	meter-type:		ohne / without transmitter		WIKA GDM-RC-100 oder EMD große Skala					
Druckangabe am Dichtewa Pressure shown on the Dena			bar (rel./gauge)							
Anzahl DW Schaltkontakte			2		11&21 auf KK	-Kl. 1 / 12 auf KK-l	(l. 2 / 14 auf KK-Kl. 3 / 22	2 auf KK-Kl. 4 / 2	24 auf KK-Kl. 5	
DW-Prüfeinrichtung: / Den	nsimeter testing equipmen	nt:	Ja							
Schutzschlauch DW-Kabe	el: / Cable protection hose	e:	Ja							
DW im KK verdrahtet: / Densimeter wired in terminal box:		Ja								
DW zum Boden geneigt: /			Ja		Ja	Neigu	ngswinkel:	4	15°	
Densimeter points to the ground (rotation): DW - Schaltkontakte >> bei fallendem Druck:				Ja	Neigu	ngowinker.		J		
Densimeter switching contacts >> with falling pressure:			Wechslend / change over							
DW-Hersteller: / Densimeter brand:					0					
Hybrid DW: / Hybdrid Dens	imeter		Nein		Nein Analogsignal: keine Auswahl				Auswahl	
Sensgear-Box gefordert: /	Sensgear requiered:		Nein							
Erdkontakte seperat geerde	et: / Earthing contacts sep	erately grounded:	Nein							
Mischgasanteil (SF6/N2) /	CA: / Mixed gas (SF6/N2) / CA:	100% SF6							
Druckangaben /	Nennfülldruck rel.	/ Filling pressure	Alarmdruck 1 rel. / 1 Alarm		Alarmdruck	2 rel. / 2 Alarm	Druck f. elektr. Prü Pressure for elec		max. Betriebsdruck	
Pressure specification:	5,0 bar (10² kPa)		4,5 bar (10² kPa)		4,0 bar (10 ² kPa) 4,5 bar (icotrical tests		
Druckangabe im LS: / Pres			bar (rel.		FALSCH					
Druckfüllventil: / Filling-Val			DN		.,,		<u> </u>			
Zulässige Leckrate: / Perm			0,1%							
Luiassige Lechiate: / Perm	noonde reakage fale.		0,1%	, μ.α.						

Auftragsdatenblatt GIF

Klemmenkastenart: / Design T	Secondary terminalbox							
Klemmentype: / Connection cla	Sekundärklemmenkasten / Secondary terminalbox			Kommentare / weitere Auswahlfelder: Comments:				
Klemmentype: / Connection cla	Klemmenkastenart: / Design Terminalbox:		Auswahl obliegt OEN					
				Klemmenkaste	en muss trittsicher s	sin bis 100kg		
Klemmentype DW: / Clamps fo	Klemmentype: / Connection clamps							
	Phoenix PT6							
Erdungsschiene: / Earthing ba	CU	Kupfer verzinnt						
PT100 gefordert: / PT100 requi	ered	Nein						
Sicherungen: / Fuses requiered	d	Nein						
Detail d. Sicherungen: / Detail	of fuses: (NO=Schließer;NC=Öffner)	Keine Forderung / not specified	Hilfsschalterart / Auxiliary Contacts: Keine A			Auswahl		
Funkenstrecke: / Spark gap red	quiered	Nein						
Sollbruchstellen: / intended breaking points		Nein						
Klemmenkastenheizung: / Terminalbox-heating		Nein	Nein		annung/Leistung / voltage of heater:			
Abdeckung Kundenklemmen: / Cover of customer clamps		Nein						
Kabelverschraubungen:	Ja	M40	M32		M25		xx?	
/Cableglands	Nicht gefordert / not specified	0x	3x		2x		0x	
Sprache Leistungsschild: / La	nguage on ratingplate	Deutsch	Deutsch	Art /Anzahl abwei	ich. v. Spezifik.: Kabelv	erschr.Skintop m	it Zugentlastung	
Material Leistungsschild: / Ma	terial of ratingplate	Alu silber & schwarze Schrift		Standard TG				
Hersteller ID-Nr. auf LS: / Supp	olier ID-nr. on ratingplate	Nein						
Barcode auf LS: / Barcode on I	ratingplate	Nein						
Wandlerbezeichnung auf LS:	/ Name on ratingplate	SA	NS 420 WP Nummer auf LS hinterleg				erlegen	
Oberflächenangaben / Surv	ace requierements		Kommentare / weitere Auswahlfelder: Comments:					
Lackaufbauforderung :	Lackanbringung am	Wandler Lackierung A		ierung A	Lackierung B		Schichtdicke	
/ Survace details	Completly painted in 'A' wit	hout A2 Bolts RAL 7033 m. EG - 210083 (120-240µm)		keine Lackierung gefordert		C4VH		
Weitere Forderungen / Othe	<u>ers</u>		Kommentar	e / weitere Aus	wahlfelder: Comm	ents:		
Primäranschluss: / Primary co	nnection	Al. Flach/flat 200x120x20 - 8xØ14,0 hole distance 50 mm (IEC)		RADIUS R10				
Erdungsanschluss: / Earthing	connection	4x60x60 and 4x44,5x44,5	5 (IEC&NEMA) "Sternerdung"		N	ot specified		
Material Erdungsanschluss: /	Material of earthing connection	AI / St coated						
Beistellteile TG Seitig: / Additional delivery parts from TG		Nein	Materialien:		Montiertte Erdungsschrauben			
Doku-Sprache: / Language of ducuments		Deutsch	Falls abweichend:		-			
Wandlerpass: / Special short m	Wandlerpass: / Special short manual designed for Customer		· ·		gswandler- oder mit erh. Mehraufwand ne Contracts available + huge additiona			
Doku im KK: /	Ja	Ja	Ja		Sonstiges:			
Documents located in TB	Wandlerpass	Schockindikatoren	Routinetestprotokoll					