Kunde: / Customer:	Siemens A	ustralia	Endkunde: / End-customer		Powerlink		Land: / Country				
Kundenauftragsnr.: Customer order number							Projektkategorie: / Project category	E = Standard			
Position: / Position			Stückzahl	: / Pieces			Angebots-Nr. : / Offer Nr.	Q2020)-0517		
Wandlergruppe: / Product line	CTG/C	CTA AT	Wandler S		CTG300-040-001		1	00 - PLQ H3			
Projektname: /	PowerLink Frame		Troduct	JAI -IVI.							
Name of the Project Pruckbehältervorschrift: /	Pressure vessel regulat	ion:	Е	N							
NAIL Zertifikationsnumme							FALSCH				
NAIL Certificationnumber fro	om Trench Germany:						TALGOTT				
dex Änderungsvermerk / change of Neuerstellung DB	documentation:			Erstellt / prepared	d:	Datum / date: 09.04.2024	Genehmigt / released:		Datum / date:		
1 Stoßprüfung entfernt (Z	(eile 45+46)			LÝ		14.05.2024					
Reviewed:	Personel handover & e	specially f. CSA N29	99.3 orders:	MY	/ OD	05.04.2024					
		., ,									
Gültiger Wandlerpass:			WA - I	-Teil:	68	3034	WA - U-Teil:				
Kundenspezifikation: / Customer specification	SME-131.1// A	S 60044.1	Vorschrift 1: /	Specification			Kernschale: / Coreshell	CTG300-	-040-001		
lax. Betriebsspannung: / Max. operation voltage	Um	300 kV	Frequenz: /	Frequency	50	,0 Hz	Aufstellhöhe: / Installation high	100	0 m		
Stehblitzstoßspannung: / Standing lightning impulse voltage	BIL	1050 kV	Stehwechse trock withstand vo	en:/	460 kV		Schaltstoßspannung SIL: / switching impulse voltage	850 kV			
BIL Chopped wave	1208	kV	Prüfwechse sekundä	Ispannung	3 kV		Prüfwechsel- spannung Groß X(N):/ Neutral terminal HS	-		-	
Umgebungstemperatur min.: / Ambient temperature min.	-10 °	С	Umgebungs max.:// temperati	Ambient	50 °C		Haltespannung bei 1 bar abs.:	-		-	
/erschmutzungsklasse: / Pollution class	e-very heavy (4	-very heavy)	Spez. Kriech creepage	weg: / spec.	53,7 (31) [RUSCD(SCD)]		Min. Kriechweg: / min. requiered creepage distance	9300 mm			
Biegefestigkeit: / Flexural strength	Statisch: / Static test load					ahl Hersteller: / r - Supplier		ar / not specif	ied		
Abweichende Eingaben: / different values	PRE-ENG: SW275 Flansch: 200080-0				: 300164-060	1; Deckel: 300	0161-0301; Kernsch	ale: 201090·	-0301 ;		
				#NV							
rforderliche Prüfungen	& Sonderprüfunge	n / Internal tests	& snacial test	s	Kommentar	/ weitere Aus	wahlfelder: Comme	nts:			
ypenprüfung nach o.g. N			Ne		Kommentare	er weitere Aus	warmerder. Comme				
xterner Beobachter: / Ext			Nein								
rweiterte Typenprüfung:	/ Additional typtest requi	ered	Ne	in							
L gefordert: / SIL requiere	ed		Ne	in							
altespannung bei 1 bar a	bs.: / Voltage level on 1	bar a.	Ne	in	Ì						
agnoticiorungskonnlinio	U: / Magnetization chara	acteristic U	Ne	in							
agnetisierungskenninne					Ì						
	I: / Magnetization chara	cteristic I	Ne	ein							
lagnetisierungskennlinie aupunktmessung: / dew p		cteristic I	Ne Ne								

Erweiterte Routinetests & / Additional routine tests red			Ji	a	Durchführung / - Secondary Allgemein (Prüflabor muss	Protokollierung von spezi - Measurement o interturn overvoltag - Partial discharge - Accur SME-131.3 7.6 d): M Erfordernis PTB in ach nationalen Vo anerkannt ist für Durch	Routineprüfungen zusätzl ffizierten Routineprüfungen f capacitance & DDF (SME ge test for core types with e test as per customer (SM acy tests per SME-131.3 cl essergebnisse rückverfolg Kalibrirung verwendeter N rgaben akkreditiert sein du (erforderlich: DAKKS Akkr führung Genauigkeitsmes: Metering accuracy CT core ment on each & every of al yen gester betreing classes by burd attion of results per AS6004 urdens with burden factor tion of uncertainty level (Sh etering accuracy VT windir ment on each & every of a prove compliance with V ents of Clauses 12.2 and 13 nd 15.4 of AS 6044.5 shall d voltage, at rated frequen and 100% of rated in ade in turn on each secon with zero burden; each ter den on the other winding o other winding o burden;	ich zu den nach / n: -131.3 cl. 7.3) -131.3 cl. 7.3) -14.5kV peak or 'til E-131.3 cl. 7.5) -7.6 bar auf Nationale ormalwandler ruch eine Instituti editierung sungen) s: bove ratios [SME ated current [SME 100% In) ens with burden -4.1 0.8 ind. (SME-131 ME-131.3 Pkt. 7.6 Image: -1.2 of AS 60044.2 be made at 5%, 81 cy, and at 0% burden dary winding, first to be made	AS / IEC 60044-1 I ext current Normale> ion die von NATA 131.3 cl. 7.6 a), E-131.3 cl. 6.15 & factor 1 und .3 Pkt. 7.6f) e) i) E-131.3 cl. 7.6 c) und protection 0%, 100%, 120% st with the rated
BIL gefordert: /	Nein		Anzahl						
BIL requiered:	FW= Fullwave ; RW=Reduced	wave ; CW=Choppedwave	Art	nFW	pCW	nFW			

			Stromwandl	er - technisc	he Daten				
hermischer Dauerstrom:		Kernbezeichnung:							
3150 A/ sek 2 A		K1	K2	К3	K4	K5	K6	K7	
th/ Zeit	Genauigkeitsklasse nach:						Meßkern		
40 kA/ 1 sec	IEC	PX und 1	PX und 1	PX und 1	PX und 1	PX und 1	1		
dyn	Primärstrom:	2400-2000-800	2400-2000-	2400-2000-	2400-2000-	2400-2000-800	0.400,0000,000		
100 kA	I [A]	2400-2000-800	800	800	800	2400-2000-800	2400-2000-800		
Jmschaltung:	Sekundärstrom:	1	1	1	1	1	1		
legt Berechnung fest	I [A]	I I	'	1	'	'	ı		
Berechnung hat festgelegt:	Übertromfaktor FS/							-	
Auswahl Umschaltung	Genauigkeits-Grenzfaktor								
Anmerkungen:	Leistung:	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5		
	[VA]	1-5	1-5	1-5	1-5	1-3	1-5		
	erweiterter Meßbereich:								
	%								
	sek. Wicklungswiderstand		1		1				
	Rct [Ohm]		-	ļ	-	1			
	Kniepunktspannung		1		1			-	
			0.1PX 1920	0.1PX 1920	0.1PX 1920				
			R9.6	R9.6	R9.6				
			0.1PX 1600	0.1PX 1600	0.1PX 1600	0.1PX 1920			
		0.1PX 1920 R9.6	R8	R8	R8	R9.6			
			0.1PX 1280	0.1PX 1280	0.1PX 1280	0.1PX 1600 R8			
	=, =,=	0.1PX 1280 R6.4		R6.4	R6.4	0.1PX 1280			
	Ek [V]	0.1PX 960 R4.8		0.1PX 960	0.1PX 960	R6.4			
		0.1PX 640 R3.2		R4.8	R4.8	0.1PX 960 R4.8			
		0.2PX 320 R1.6		0.1PX 640	0.1PX 640	0.1PX 640 R3.2			
			R3.2	R3.2	R3.2	0.2PX 320 R1.6			
			0.2PX 320	0.2PX 320	0.2PX 320	0.2. 7. 020 11.10			
			R1.6	R1.6	R1.6				
						1			
	Magnetisierungssstrom								
	le [mA] Kurzschlußstromfaktor								
	Kssc Dimensionierungsfaktor								
	Ktd								
	Bemessungszeitkonstante					+			
	Primär Tp [ms]			1		1			
	Sekundär Ts [ms]		1		1				
	Stromfluß								
	Stromfluß t' [ms]		1						
	Stromfluß tal´ [ms]		1		1				
	2. Stromfluß t'' [ms]		1		1				
			1		1				
	2. Stromfluß tal' [ms]		1		1				
	Totzeit ttfr [ms]								
Kalibrieranforderung (si									
Standard Routi emerkungen Stromwandler: (Bitt			<u> </u>	1	L	11			

!! für Kerne mit spezifizierter Messklasse: Einhaltung der laut AS60044.1 geforderten Messabweichung bei 100% In auch bei 40% In Taps and intertaps disposition, see extract from spec

(h)	PERFORMANCE	OF PROTECTION/M	IEASUREMEN	T CORES 1,	2, 3, 4 AND	5		
	Rated Transformation Ratio (A)	Protection Performance Designation	Metering Class of Accuracy	Min/Max Rated Burden (VA)	Thermal Limit Current (A)	Rated Short-time Current (kA for 1s))	Secondary Terminals	
	2 400/1	0.1PX 1920 R9.6	1.0	1/5	2 500	40	xS1-xS4	
	2 000/1	0.1PX 1600 R8	1.0	1/5	2 500	40	xS1-xS3	
	1 600/1	0.1PX 1280 R6.4	1.0	1/5	2 500	40	xS2-xS4	
	1 200/1	0.1PX 960 R4.8	1.0	1/5	2 400	40	xS2-xS3	
	800/1	0.1PX 640 R3.2	1.0	1/5	1 600	40	xS1-xS2	

Rated Transformation Ratio (A)	Class of Accuracy		Min/Max Rated Burden (VA)	Thermal Limit Current (A)	Rated Short-time Current (kA for 1s)	Secondary Terminals
2 400/1	1.0		1/5	2 500	40	6S1-6S4
2 000/1	1.0		1/5	2 500	40	6S1-6S3
1 600/1	1.0		1/5	2 500	40	6S2-6S4
1 200/1	1.0		1/5	2 400	40	6S2-6S3
800/1	1.0	•	1/5	1 600	40	6S1-6S2
400/4	1.0		1/6	900	40	602-604

Dichtewächter- und Dru	ckdaten / Densimeter and pressure-	specifications	Kommentar	<u>e / weitere Aus</u>	wahlfelder: Comment	<u>s:</u>	
Dichtewächtertyp: / Densir	meter-type:	mit / with transmitter	Ja	Ana	logsignal:	keine	Auswahl
Druckangabe am Dichtew Pressure shown on the Den:		bar (rel./gauge)	Signal	kontakten plus pro	kaler Druckskala (temp integriertem Transmitte oportionalem 4-20mA , alle Anschlüsse im Kk	r mit Gas	-Dichte-
Anzahl DW Schaltkontakte	e: / Densimeter Contacts:	2					
DW-Prüfeinrichtung: / Den	nsimeter testing equipment:	Nein					
Schutzschlauch DW-Kabe	l: / Cable protection hose:	Nein					
DW im KK verdrahtet: / Densimeter wired in termin	nal box:	Ja					
DW zum Boden geneigt: / Densimeter points to the gro	und (rotation): Nein Nein		Neigu	gungswinkel:		n.a.	
DW - Schaltkontakte >> be Densimeter switching contact	ei fallendem Druck:	Schließend / normally closed (P=0)					
DW-Hersteller: / Densimete	er brand:	Frei wählbar / not specified		А	uswahl obliegt OEN		
Sensgear-Box gefordert: /	Sensgear requiered:	Nein					
Erdkontakte seperat geerde	t: / Earthing contacts seperately grounded:	Nein					
Mischgasanteil (SF6/N2) /	CA: / Mixed gas (SF6/N2) / CA:	100% SF6					
Druckangaben /	Nennfülldruck rel. / Filling pressure	Alarmdruck 1 rel. / 1 Alarm	Alarmdruck	2 rel. / 2 Alarm	Druck f. elektr. Prüfur Pressure for electric		max. Betriebsdruck
Pressure specification:	4,5 bar (10² kPa)	4,0 bar (10² kPa)	3,5 baı	r (10² kPa)	3,5 bar (10² kP		5
Druckangabe im LS: / Pres	ssure info on ratingplate:	bar (rel./gauge)	FA	LSCH			
Druckfüllventil: / Filling-Val	lve:	DN20					
Zulässige Leckrate: / Perm	nissible leakage rate:	0,5% / p.a					

Sekundärklemmenkaste	n / Secondary terminalbox		Kommentare	/ weitere Aus	wahlfelder: Comme	nts:		
			Auswahl obliegt OEN					
Klemmenkastenart: / Desig	ın Terminalbox:	Frei wählbar / not specified	KK	mit Belüftungs	sstopfen mit Durchme	esser >=30r	nm	
Klemmentype: / Connection	clamps	Phoenix UK10N						
Klemmentype DW: / Clamp	s for densimeter	Sonderwunsch Kunde > Kommentarfeld		Phoenix UK10N				
Erdungsschiene: / Earthing	bar	Nein						
PT100 gefordert: / PT100 re	equiered	Nein						
Sicherungen: / Protection re	equiered	Nein						
Detail d. Sicherungen: / De	etail of protection: (NO=Schließer;NC=Öffner)	Keine Forderung / not specified			Hilfsschalterart / Auxiliary Contacts:	Keine	Auswahl	
Funkenstrecke: / Spark gap	requiered	Nein						
Sollbruchstellen: / intended	I breaking points	Nein						
Klemmenkastenheizung: /	Terminalbox-heating	Nein	Nein		annung/Leistung / voltage of heater:			
Abdeckung Kundenklemm	en: / Cover of customer clamps	Nein						
	Nein	M40	M32		M25		xx?	
Kabelverschraubungen: /Cableglands	Nicht gefordert / not specified	0x	0x		0x		0x	
Sprache Leistungsschild:	/ Language on ratingplate	Englisch	Englisch					
Material Leistungsschild: /		Alu silber & schwarze Schrift	Standard TG					
Hersteller ID-Nr. auf LS: / S	Supplier ID-nr. on ratingplate	Nein						
Barcode auf LS: / Barcode	on ratingplate	Nein						
Wandlerbezeichnung auf L	S: / Name on ratingplate	SAS 300	Abweichende Vorgabe auf LS: SAS 300 - PLQ H3				3	
Oberflächenangaben / S	urvace requierements	Kommentare / weitere A			swahlfelder: Comments:			
Lackaufbauforderung :	Lackanbringung am	Wandler	Lackierung A		Lackierung B		Schichtdic	
/ Survace details	Al without painting; St zinc	ked (verzinkt)	keine Lackierung gefordert		keine Lackierung gefordert			
Weitere Forderungen / C	Others .		Kommentare	/ weitere Aus	wahlfelder: Comments:			
Primäranschluss: / Primary	connection	Other s	pecification		Al flach 140 x 130 x 22 mit 2x2 Löchern Ø18mr Lochmittenabstand 70x60mm (Typ 2 QEC Zeichnung No. A3-H- 114167-01)			
Erdungsanschluss: / Earth	ing connection	4x60x60 and 4x44,5x44	,5 (IEC&NEMA) - Standard					
Material Erdungsanschlus	s: / Material of earthing connection	Not specified						
Beistellteile TG Seitig: / Ad	ditional delivery parts from TG	Ja	Materialien:		Aspion Schockre	ecorder		
Doku-Sprache: / Language	of ducuments	Englisch	Falls abv	veichend:		-		
Wandlerpass: / Special sho	rt manual designed for Customer	Nein	Standard Handbuch wird		d erstellt! / Standard Manual will be provided			
Doku im KK: /	Nein	Nein	N	ein	So	onstiges:		
Documents located in TB								
Kommentar / Notes:								

Ähnlich wie 2301000097_11

Verpackung / Schutz gegen Transport-Schäden ähnlich wie in Dokument "packing presentation.pdf" (UV \Offer Docs\) dargestellt, d.h.

- Transportlagerung des Wandlerkopfes auf Federdämpfern
- Ausrüstung jedes Wandlers mit je einem Transport-Schockrekorder Typ Aspion mit Schutzgrad IP65
- Zusatzangaben auf allen Contract Zeichnungen: Powerlink QLD Contract T0201613C4 ITEM H3 Material Code 42593
- Zusatzangaben auf Leistungsschild: Powerlink QLD Contract 0202613 ITEM H3 Material Code 42593
- Bedienhandbücher nach SME-131.1 P. 9.3)
- Primäranschlussmarkierungs-Schilder am Wandler mit Beschriftung (Schrifthöhe≥50mm) entsprechend AS60044.1 cl. 10.1 bestehend aus NE-Metall oder rostfreiem Stahl

Nach Absprache mit Andreas Karl, wurden die Standard-Bezeichnungsschilder mit d50mm eingefügt.

- Wandlerkopf direkt verbunden mit H2-Anschluss --> externer Rückleiter erforderlich bei Anwendung von 2 Primärwindungen, fest
- Polaritäts-Orientierung in der Weise, dass Stromfluss in P1 induduzieren Stromfluss aus S1 (SME 131.1 P. 7.14)

Zusatzangaben im PP als Deckblatt:

Power Link CONTRACT Nr.: T0201613C4

Contract Item Nr : H3

Purchase order Nr. PO: 2115948 Purchase order Item Nr: 010 Powerlink MATERIAL CODE: 42593

OUTLINE AGREEMENT: T0201613C4/00030