

Circle wise 11KV Outages of West Discom						
S.N.	Circle	Jun-20				
		Total No. of 11 KV feeder	Planned Outages		Unplanned Outages	
			Nos	Duration (HH:MM)	Nos	Duration (HH:MM)
1	INDORE CITY	470	416	684:58	316	291:21
2	INDORE O&M	624	446	857:19	1061	1010:06
3	KHANDWA	378	413	795:18	1387	1578:49
4	BURHANPUR	186	80	164:00	981	1245:36
5	KHARGONE	525	174	441:01	1716	1953:39
6	BARWANI	294	166	326:29	1770	2132:19
7	DHAR	554	159	340:40	3211	3526:18
8	JHABUA	194	86	331:26	2506	2622:12
Total (IR)		3225	1940	3941:11	12948	14360:20
9	UJJAIN	811	613	2087:51	1835	2983:16
10	DEWAS	581	294	872:23	2671	3492:36
11	SHAJAPUR	365	329	663:13	2678	2775:32
12	AGAR	170	120	320:29	987	1114:17
13	RATLAM	499	187	503:45	2509	2539:14
14	MANDSAUR	562	231	590:14	2358	2273:47
15	NEEMUCH	336	224	584:37	1909	1806:06
Total (UR)		3324	1998	5622:32	14947	16984:48
Total (WZ)		6549	3938	9563:43	27895	31345:08