

光の筋：溝の断面1/30

架構の線ごと、2枚の梁のあいだ180
上：乳白の複層ガラス（外は遮熱Low-E）
両側：鏡面のアルミ（反射率約0.95）、梁の下端まで

梁の下に出る光：鏡面で約8割
（杉の面のままなら約1割）

深い軒（出約1.5 m）と縁側のガラス戸

ガラス戸は半分が片引き戸、半分は壁
61°より高い日はガラスに当たらない
夏至9:56・春秋分10:37・冬至11:19から（太陽時）
南中の日はこの断面ではほぼ真上（77〜88°）

夏至の朝9時：断面の角50°、床の日だまり0.8 m
春秋分の朝9時：断面の角37°、床の日だまり2.1 m
冬至の朝9時：断面の角22°、床の日だまり5.3 m

越屋根：ガラスの蓋とルーバーのすき間から
上からの柔らかい光が西の吹き抜けと奥へ

