

乳児室（0・1歳）の南の開口を比べる（2）架構の水平に合わせる

本館係　2026-10-26　左：南の妻の立面（南から北を見る、右が東）1/125　右：v6 で切った断面（西を見る、左が南）1/125、南中の日。京都 北緯35.0°、妻の向き 約173°（ほぼ真南）。南の軒・屋根の厚みはどの案も同じ

B1　低い連窓だけ（0〜1.6、戸なし）



ガラス 約16 m²




案2から園庭への戸を取り、0〜1.6 のガラスを妻の幅いっぱいに一本で通す。上端 1.6 は、冬至の南中に日が当たる高さ（約1.5）と大人の目の高さに近い。


園庭（みなみのさんかく）へは東の縁側の戸から（どのスパンも開く、南の縁側・スロープへ続く）。連窓は全部引き違いで開け、風も通す。

ガラス約16 m²。上の杉の壁は、勾配の梁の下で台形になり、水平の窓と勾配の架構の対比がはっきりする。

B2　鴨居の線で一本（0〜2.385 のガラス戸、上は杉の壁）



ガラス 約24 m²




ガラス戸の上端を東の縁側の鴨居（h2.385）にそろえ、角を回って一本の水平線で通す。戸は全部引き戸で、どこからでも出入りできる（戸の所の変化が無い）。


鴨居より上（一年中軒の影）は杉の壁。東の端では梁の下端（約2.42）と鴨居がほぼ重なり、壁は西から東へ細くなる三角になる。

ガラス約24 m²（案1の約8割）。弱み：1.6〜2.4 のガラスは直射が当たらず熱の逃げが増える分、B1よりガラスが多い。

B3　二本の帯（低い連窓＋鴨居の上の欄間）



ガラス 約21 m²



下の連窓（0〜1.6）で日だまりと子の目の高さの景色、鴨居の上の欄間（2.385〜梁の下端）で空の光を奥へ。あいだの杉の壁の帯（1.6〜2.385）が、東の縁側の鴨居の線を受ける。

東の縁側の「戸＋鴨居の上の欄間」の二段の構成を、南の妻では「連窓＋欄間」に読みかえる。園庭へは東の縁側から。

ガラス約21 m²。弱み：欄間は西で高さ約0.9、東で0にすぼまる（梁の下端の勾配）。

日の角度は南中の高さ（夏至78°・春秋分55°・冬至32°）。朝夕は日が東西に回るので、南の妻には夏はほとんど当たらず、冬は南中に近い角度で当たる。日だまりは冬至の南中の床の上の日の範囲（ガラスで日が当たる高さから）。