季節ごとの運転

夏は夜の外気で床下の重さを冷やし、昼はその冷えと、触れて冷たい壁と天井扇で過ごす。冬は閉じて床から暖め、熱と湿気を逃がさない。春と秋は床下から越屋根へ風を通す。

季節	開け閉め	動かすもの	効くもの
夏の昼	窓・越屋根・床下の入口を閉じる	放射冷房のパネル・天井扇（下向き）・床下の送風	深い軒、夜に冷やした底板
夏の夜	縁側のガラリと西館の越屋根を開く（本館の越屋根は閉じる）	開け閉めは自動（外気が涼しいとき・雨で閉じる）	外気が床下の底板を冷やす。遊戯室の吹き抜けの高低差約8 mで引く
春・秋	窓・越屋根を開く	機械は止める	通風（梁間から越屋根へ）
冬	すべて閉じる	床下の暖房・全熱交換の換気・加湿・天井扇（上向きに弱く）	断熱と気密。ガラス戸の際の床からの暖気がガラスの冷えを止める

放射冷房のパネル

保育室と遊戯室の壁、こどもの手の届く高さに置く。表面は約15℃で、触れて「つめた！」とわかる。結露した水を外へ流して除湿も兼ねる。風が無いので静かで、午睡を妨げない。

環境への配慮（LEED v5 Gold相当）

断熱・気密	屋根、基礎の内側、光の筋の複層ガラス
日射を切る	深い軒、光の筋の遮熱Low-E、東のガラス戸の半分を壁に
熱をためる	ベタ基礎の底板
空気の道	縁側のガラリ→床下→床のスリット→梁間→越屋根
換気	全熱交換。静養室と大人の便所は別の換気扇
光	光の筋の内側を鏡面にして奥まで明るく、昼の照明を減らす
地下水	井戸の水を熱源にしたヒートポンプで、放射冷房と床下の空調を動かす。災害時は近隣に水を届ける
エネルギー	屋根材型の太陽光と蓄電池（停電のときも）
資源	北山杉の間伐材、野菜くずのコンポスト、雨を庭へ
時間	3 mの架構は残し、中は変えられる（スケルトン＆インフィル）