

乳児室（0・1歳）の南の開口を比べる

本館係　2026-10-26　左：南の妻の立面（南から北を見る、右が東）1/125　右：v6 で切った断面（西を見る、左が南）1/125、南中の日。京都 北緯35.0°、妻の向き 約173°（ほぼ真南）。南の軒・屋根の厚みはどの案も同じ

案1　今のまま（全面のガラス戸）＋室内の障子



ガラス 約28 m²




深い南の軒（1.8〜4.2）が、すでに日を選んでいる：夏至・春秋分の南中は軒の影、冬至は下の約1.5 mだけに日が当たり、床に奥行き約2.5 mの日だまり。


冬のまぶしさ・床の照り返しは、室内の障子（引き込み）で。窓に格子は付けない。

弱み：ガラスが大きく（約28 m²）、冬の夜と朝の熱の逃げがいちばん大きい。上の欄間は一年中直射が当たらず、空の光だけ。

案2　日の当たる所だけガラス（低い連窓＋園庭への戸）



ガラス 約17 m²




上の部分（約1.6より上）は一年中軒の影で直射が当たらないので、杉の壁にしても冬の日だまりは減らない。


低い連窓（0〜1.6）ははう子・座った子・寝ている子の目の高さで、みなみのさんかくの草と空が見える。真ん中に園庭への戸。

上の壁は掲示・棚に。まぶしい空が目に入らない。ガラス約17 m²（案1の約6割）。弱み：南の妻の立面が重くなる、大人の立った目から空は見えにくい。

案3　縁側と同じリズム（1.5 mごとに杉の壁とガラスの戸）



ガラス 約16 m²



東の縁側（各スパンの半分が杉の壁）と同じ言葉を、角を回って南の妻にも。外から一つの建物に見える。

日だまりは戸の所だけ（半分）。壁の間にベビーベッド・棚を置ける。欄間は東と同じく鴨居の上をガラスで通す。

ガラス約16 m²。弱み：日だまりが途切れ途切れ、はう子の目の高さの見通しも半分。

日の角度は南中の高さ（夏至78°・春秋分55°・冬至32°）。朝夕は日が東西に回るので、南の妻には夏はほとんど当たらず、冬は南中に近い角度で当たる。日だまりは冬至の南中の床の上の日の範囲（ガラスで日が当たる高さから）。