PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

JUSTIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Presupuesto de ejecución material: 327.891,91 €
Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor



Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Índice

1. Objeto y normativa de aplicación

La presente justificación analiza el cumplimiento de las condiciones de **accesibilidad** de la vivienda unifamiliar entre medianeras de C/ Ancha — Kale Zabala 34, Lodosa (Navarra), tanto en lo que se refiere al edificio como a su relación con el espacio público. Se redacta como documento independiente de la Memoria, sin perjuicio de la justificación del DB-SUA contenida en la Memoria de cumplimiento del CTE.

El marco normativo de aplicación es el siguiente:

Ámbito	Norma
Estatal — edificación	CTE DB-SUA «Seguridad de utilización y accesibilidad» (RD 314/2006 y modificaciones), en particular la exigencia básica SUA 9 «Accesibilidad» y las definiciones del Anejo A de terminología
Estatal — condiciones básicas	RD Legislativo 7/2015 (Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana) y RD 505/2007, desarrollado por la Orden TMA/851/2021 (espacios públicos urbanizados)
Foral — Navarra	Ley Foral 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos (que deroga la anterior Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal, salvo su disposición final)
Foral — habitabilidad	Decreto Foral 142/2004 (condiciones de habitabilidad de Navarra), cuyas dotaciones —espacio de giro en baño, anchuras de puertas— favorecen la accesibilidad interior

2. Ámbito de aplicación a la vivienda unifamiliar

La edificación proyectada es una **vivienda unifamiliar de uso privado**, no destinada a uso público ni a pública concurrencia y no acogida al régimen de propiedad horizontal con zonas comunes de un edificio plurifamiliar. En consecuencia:

- **DB-SUA 9:** las condiciones de «itinerario accesible» y de «vivienda accesible» del DB-SUA 9 están previstas para las zonas de uso público y para la reserva de viviendas accesibles en edificios plurifamiliares, por lo que **no son de obligado cumplimiento con carácter general** en una vivienda unifamiliar de un único propietario.
- **Normativa foral:** la Ley Foral 31/2022 y la legislación estatal de condiciones básicas no imponen reserva de vivienda accesible en la vivienda unifamiliar de uso privado, sin perjuicio del derecho del propietario a ejecutar ajustes razonables.

No obstante lo anterior, el proyecto incorpora voluntariamente condiciones de practicabilidad —acceso desde la calle sin escalones, anchuras de paso, espacio de giro en el baño y reserva de hueco para un ascensor futuro—, de modo que la vivienda resulte fácilmente adaptable a lo largo de su vida útil. La justificación que sigue verifica el grado de cumplimiento de dichas condiciones, según los planos de habitabilidad LO-D1 a LO-D3.

3. Condiciones del itinerario accesible (DB-SUA, Anejo A)

Se toman como referencia las condiciones que el Anejo A del DB-SUA establece para el itinerario accesible, aplicadas, en lo posible, al recorrido desde la vía pública hasta la planta baja y a las circulaciones interiores:

Parámetro	Exigencia (Anejo A DB-SUA)	Solución del proyecto
Desniveles	Sin escalones; se salvan con rampa accesible o ascensor accesible	Acceso desde C. Ancha sin escalones (umbral enrasado, resalto ≤ 15–30 mm resuelto en la carpintería); entre plantas, escalera de uso restringido y hueco reservado para un ascensor futuro
Anchura libre de paso (pasillos)	≥ 1,20 m (≥ 1,10 m en estrechamientos)	Pasillos ≥ 0,90 m (DF 142/2004); no se alcanza la anchura de itinerario accesible, no exigible en unifamiliar
Espacio para giro	Ø 1,50 m libre en vestíbulo	Vestíbulo con cuadrado de 1,10 m (DF 142/2004); el txoko contiguo al acceso permite inscribir Ø 1,50 m
Pendiente longitudinal del itinerario	≤ 4 % (resto, rampa accesible)	Recorridos interiores de cada planta horizontales
Pendiente transversal	≤ 2 %	Pavimentos horizontales

4. Puertas y huecos de paso

Parámetro	Exigencia (Anejo A DB-SUA)	Solución del proyecto
Anchura libre de paso	≥ 0,80 m, medida en el marco y aportada por una sola hoja	Portal P1: hoja de 0,915 m (paso ≥ 0,85 m); puertas interiores P2: paso libre 0,82 m ≥ 0,80 m (DF 142/2004)
Espacio libre a ambos lados	Ø 1,20 m libre del barrido de las hojas	En el acceso y frente a las puertas principales
Mecanismos de apertura	Altura 0,80–1,20 m; de presión o palanca, maniobrables con una mano	Manillas de palanca Herrajes Ocariz a ≈ 1,00 m
Fuerza de apertura	≤ 25 N (≤ 65 N en puertas resistentes al fuego)	Puertas de paso ≤ 25 N; puerta cortafuegos del garaje ≤ 65 N

5. Comunicación vertical accesible

5.1. Ascensor: no exigible — previsión de ascensor doméstico

Por tratarse de una vivienda unifamiliar de uso privado, el DB-SUA 9 no exige itinerario accesible ni ascensor. El proyecto no instala ascensor; como medida voluntaria de adaptabilidad, se reserva para él el patio de planta baja de 1,40 m² y su prolongación en altura (grafiado como «reserva de hueco para ascensor» en LO-D1), apto para un ascensor doméstico unifamiliar que comunique las tres plantas sin obra en los forjados.

Parámetro	Previsión	Futuro accesible (opción)
Hueco reservado	Patio de planta baja de 1,40 m² (1,51 × 0,93 m) y su prolongación vertical, cerrado con V5 / V5b	≈ 110 × 140 cm (sustituyendo la escalera)
Tipo de aparato	Ascensor o plataforma elevadora doméstica (Directiva	≈ 110 × 140 cm (sustituyendo la escalera)

Parámetro	Previsión	Futuro accesible (opción)
	de máquinas), dimensionado por el instalador	
Obra necesaria	Sustitución de los fijos por las puertas de embarque; sin intervención en los forjados	≈ 110 × 140 cm (sustituyendo la escalera)

5.2. Escalera interior (uso restringido)

La escalera que comunica las plantas es de uso restringido (vivienda unifamiliar) y cumple el DB-SUA 1 (ap. 4.1); peldaños de chapa de acero de 10 mm sobre dos zancas laterales de pletina de acero; bajo cada peldaño, una pieza de policarbonato rígido de 7 cm reduce el hueco libre entre peldaños a 10 cm:

Parámetro	Exigencia (DB-SUA 1, uso restringido)	Proyecto
Huella	≥ 22 cm	≥ 27 cm
Contrahuella	≤ 20 cm	≤ 19 cm (17,9 cm: 20 contrahuellas PB→P1 y 17 P1→P2)
Relación tabica/huella (comodidad)	54 ≤ 2C + H ≤ 70 cm	2·17,9 + 27 = 62,8 cm — dentro del rango
Anchura útil del tramo	≥ 0,80 m	≥ 0,90 m
Pasamanos / barandilla	Barandilla en el lado libre; sin aberturas que dejen pasar una esfera de Ø 10 cm	Barandilla de barrotes verticales de acero lacado

6. Espacios de giro, maniobra y baño adaptable

- **Giro:** el vestíbulo inscribe el cuadrado de 1,10 m del DF 142/2004 y el txoko contiguo permite el giro con Ø 1,50 m en planta baja.
- **Baño:** el baño de planta segunda (8,78 m²) inscribe un círculo libre de Ø 1,20 m; los aseos de planta baja y primera (2,51 m²) son compactos.
- **Aproximación a los aparatos:** la ducha del baño se resuelve enrasada con el pavimento, sin resalte.

7. Mecanismos, mobiliario y pavimentos

- **Mecanismos:** interruptores a 1,00 m y enchufes, TV y datos a 0,40 m sobre el suelo terminado (plano LO-H8), de accionamiento sencillo.
- **Pavimentos:** fijos y continuos (microcemento; gres en aseos y baños), sin resaltos superiores a 4 mm, de clase de resbaladicidad 1 a 3 (DB-SUA 1) según el local.
- **Señalización y contraste:** se cuida el contraste visual de los elementos relevantes (cantos de peldaño, mecanismos, carpinterías) respecto de su entorno, conforme a los principios de diseño para todas las personas de la Ley Foral 31/2022.

8. Accesibilidad en el entorno urbano

El acceso principal se produce desde C. Ancha (y el de vehículos desde C. del Peso), vías públicas del casco urbano de Lodosa. Las condiciones del itinerario peatonal accesible exterior corresponden al espacio público urbanizado y se rigen por la Orden TMA/851/2021 (que sustituye a la Orden VIV/561/2010):

Parámetro del itinerario peatonal accesible	Exigencia (Orden TMA/851/2021)
Anchura libre de paso	≥ 1,80 m
Altura libre de paso	≥ 2,20 m
Pendiente longitudinal	≤ 6 %
Pendiente transversal	≤ 2 %
Pavimento	Duro, estable, antideslizante en seco y húmedo, sin rugosidades excesivas

El proyecto resuelve el encuentro de la edificación con la vía pública sin generar barreras adicionales: el umbral del portal se enrasa con la rasante de la acera (cotas –0,015 / –0,03 en la sección constructiva A) y no se disponen escalones en el ámbito de entrada; la puerta de garaje no invade la vía pública al abrir (basculante no desbordante).

9. Reserva de vivienda accesible

Por tratarse de una única vivienda unifamiliar de uso privado, no resulta de aplicación la reserva de viviendas accesibles ni de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas prevista para las promociones de vivienda colectiva. El proyecto garantiza, no obstante, las condiciones de practicabilidad y adaptabilidad descritas en los apartados anteriores.

10. Síntesis del cumplimiento

Aspecto	Criterio de referencia	Solución del proyecto
Acceso desde la vía pública	Entrada sin escalones	Acceso a nivel desde C. Ancha; portal con hoja de 0,915 m
Comunicación vertical	Itinerario accesible entre plantas (no exigible en unifamiliar)	Escalera de uso restringido + hueco reservado para ascensor futuro (patio de 1,40 m²)
Anchura de puertas	≥ 0,80 m de paso	Paso libre ≥ 0,80 m
Pasillos y circulaciones	Anchura de circulación	Pasillos ≥ 0,90 m; vestíbulo con cuadrado de 1,10 m
Baño	Espacio de giro	Baño con Ø 1,20 m y ducha enrasada
Mecanismos y alturas	Accionamiento sencillo	Interruptores a 1,00 m; manillas de palanca
Suelos	No deslizantes, sin resaltos peligrosos	Pavimentos clase 1–3 (DB-SUA 1), resaltos ≤ 4 mm

11. Conclusión

Por tratarse de una vivienda unifamiliar de uso privado no resulta obligatorio el cumplimiento de las condiciones de «vivienda accesible» ni de «itinerario accesible» del DB-SUA 9. El proyecto

incorpora, no obstante, acceso a nivel desde la calle, anchuras de paso conformes al DF 142/2004, baño con espacio de giro y ducha enrasada y reserva de hueco para un ascensor futuro, satisfaciendo el DB-SUA en su alcance aplicable y los principios de diseño para todas las personas de la Ley Foral 31/2022 de Navarra.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.

