PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DEL DB-HE (AHORRO DE ENERGÍA)

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31 580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3 100 000 000 01 555 036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Presupuesto de ejecución material: 330.231,66 €
Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor



Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Índice

1. Objeto y datos de partida

Este anejo desarrolla la justificación del DB-HE (secciones HE 0 y HE 1) de la vivienda unifamiliar de C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra), conforme al método y los valores límite del Documento Básico HE del CTE (versión vigente), con la solución constructiva de los planos del proyecto (LO-F1 a LO-F7 y LO-G1/LO-G2, octubre de 2026), con la cubierta de dos faldones a un agua y terraza técnica (noviembre de 2026). Se calcula la transmitancia térmica (U) de cada elemento de la envolvente capa a capa y se recogen los resultados de la herramienta reconocida (HULC, versión 2026.9.29) para el coeficiente global de transmisión de calor (K), el control solar (qsol;jul), la hermeticidad y el consumo de energía primaria (HE 0), que son los del certificado de eficiencia energética del proyecto.

Dato	Valor
Localidad / provincia	Lodosa (Navarra)
Altitud	≈ 320 m
Zona climática (tabla a-Anejo B)	D2
Uso	Residencial privado (vivienda unifamiliar)
Método de cálculo de U	UNE-EN ISO 6946 (R = e/λ; U = 1/RT)

Resistencias térmicas superficiales (UNE-EN ISO 6946): muros (flujo horizontal) Rsi = 0,13 / Rse = 0,04; cubiertas (flujo ascendente) Rsi = 0,10 / Rse = 0,04; suelos (flujo descendente) Rsi = 0,17. Para la cámara fuertemente ventilada bajo teja se desprecian las capas exteriores a la cámara y se adopta Rse = Rsi = 0,10. Conductividades de la fábrica Ytong según la guía técnica del fabricante: bloque de 350 kg/m³ λ = 0,086 W/mK; placa (losa) de cubierta de 500 kg/m³ λ = 0,13 W/mK.

Secciones del DB-HE y su tratamiento. A efectos de constancia, se relacionan todas las secciones del DB-HE, indicando cuáles se desarrollan en este anejo y cuáles no resultan de aplicación y por qué:

Sección DB-HE	Tratamiento / aplicabilidad
HE 0 · Limitación del consumo energético	De aplicación. Verificado con herramienta reconocida: Cep,nren = 30,53 ≤ 38 kWh/m²·año y Cep,tot = 62,0 ≤ 76 kWh/m²·año (apartado 6)
HE 1 · Condiciones para el control de la demanda energética	De aplicación. Transmitancias (U), coeficiente global K, control solar (qsol;jul) y permeabilidad al aire (apartados 2 a 5)
HE 2 · Condiciones de las instalaciones térmicas (RITE)	De aplicación. Desarrollada en la Memoria CTE (ap. 7.3) y en el cálculo de instalaciones; no se reitera en este anejo
HE 3 · Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación	No es de aplicación: el interior de las viviendas queda excluido del ámbito de HE 3, previsto para usos no residenciales y zonas comunes
HE 4 · Contribución mínima de energía renovable para ACS	De aplicación. Cubierta mediante aerotermia (energía renovable); justificada en la Memoria CTE (ap. 7.5)
HE 5 · Generación mínima de energía eléctrica	No es de aplicación: solo exigible a edificios de uso distinto al residencial privado que superan umbrales de superficie. No se proyecta instalación fotovoltaica
HE 6 · Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos	De aplicación. El edificio de uso residencial privado con aparcamiento debe disponer de sistema de conducción de cables para el 100 % de las plazas: canalización desde el cuadro general hasta el garaje (1 plaza), conforme a la ITC-BT-52

2. Cálculo de transmitancia térmica por elemento

2.1. Fachada a calle (M1 / M9)

La fachada se resuelve con fábrica de hormigón celular Ytong de 30 cm (350 kg/m³) sin trasdosado, con revoco de cal o mortero monocapa al exterior y guarnecido y enlucido de yeso al interior. En planta baja arranca sobre un zócalo de hormigón armado de 0,90 m (puente térmico lineal de base, Ψ ≈ 1,77 W/mK, incluido en los puentes térmicos del apartado 3):

Capa (ext → int)	e (m)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
Resistencia superficial exterior (Rse)	—	—	0,040
Revoco de cal / mortero monocapa	0,010	0,800	0,013
Fábrica Ytong 30 cm (350 kg/m³)	0,300	0,086	3,488
Guarnecido y enlucido de yeso	0,010	0,300	0,033
Resistencia superficial interior (Rsi)	—	—	0,130
RT total			**3,704**

U = 1/3,704 = 0,27 W/m²K ≤ Ulim = 0,41 W/m²K → CUMPLE

2.1 bis. Muro exterior a patio o sin casa pegada (M7 / M8 / M14)

Fábrica de Ytong de 20 cm de densidad 350 kg/m³ (planos LO-F3), con revoco exterior y yeso o alicatado interior: Rse 0,04 + revoco 0,010/0,80 (0,013) + Ytong 0,20/0,086 (2,326) + yeso 0,010/0,30 (0,033) + Rsi 0,13 = RT 2,541 → U = 0,39 W/m²K ≤ 0,41 → CUMPLE. La pieza de 20 cm se suministra en densidad 350 kg/m³ (λ 0,086), condición de proyecto: con la densidad estándar de 500 kg/m³ (λ 0,125) resultaría U ≈ 0,55 W/m²K, que no cumpliría.

Medianerías (M2 a M5, M10 a M12): Ytong 20 cm contra el muro del vecino, con junta de 10 mm de polietileno expandido; U ≈ 0,40–0,52 W/m²K según densidad (≤ 0,65). Con edificio colindante se consideran adiabáticas y no computan en K.

2.2. Cubierta inclinada

Capa (ext → int)	e (m)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
Rse equiv. (cámara muy ventilada bajo teja)	—	—	0,100
[Teja cerámica mixta + rastreles + cámara ventilada: despreciados]	—	—	—
Lámina impermeable transpirable	—	—	≈ 0
Tablero OSB/3 hidrófugo	0,020	0,130	0,154
Poliestireno extruido (XPS)	0,100	0,034	2,941
Losa armada Ytong de cubierta (500 kg/m³)	0,250	0,130	1,923
Resistencia superficial interior (Rsi)	—	—	0,100
RT total			**5,218**

U = 1/5,218 = 0,19 W/m²K ≤ Ulim = 0,35 W/m²K → CUMPLE. En las zonas con falso techo de placa de yeso laminado la U es algo menor (se desprecia del lado de la seguridad).

2.2 bis. Cubierta plana (terraza técnica en cubierta)

Cubierta plana (terraza técnica en cubierta): Rse 0,04 + mortero de protección 0,04/1,30 (0,031) + lámina bituminosa 0,004/0,23 (0,017) + mortero ligero de arlita de pendientes, espesor medio 0,070/0,54 (0,130) + lámina antiimpacto 0,005/0,04 (0,125) + XPS con grafito 0,12/0,028 (4,286) + barrera de vapor (≈ 0) + forjado de viguetas y bovedillas de EPS (≈ 0,50) + yeso 0,050 + Rsi 0,10 = RT 5,279 → U = 0,19 W/m²K. No se cuenta la lana mineral de 4 cm de los falsos techos ≤ 0,35 → CUMPLE. No es cubierta invertida (Rse de

cubierta convencional). La terraza de planta segunda, el patio y el porche están sobre el porche y el garaje (no habitables) y no forman parte de la envolvente térmica. Cubierta plana (terraza técnica y planas a su misma cota, hundidas en el faldón de C. del Peso): 29,31 m², pendiente de comprobar con la cubierta del 11.11; el resto es faldón de cubierta inclinada (U = 0,19).

2.3. Suelo sobre forjado sanitario ventilado (Cupolex) y forjado sobre el garaje

Capa (int → cámara)	e (m)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
Resistencia superficial interior (Rsi)	—	—	0,170
Microcemento + mortero autonivelante con suelo radiante	0,055	1,400	0,039
Poliestireno extruido (XPS)	0,100	0,034	2,941
Losa sobre cúpulas Cupolex (hormigón/aire)	—	—	0,150
Rse hacia la cámara ventilada	—	—	0,040
RT total			**3,340**

U = 1/3,340 = 0,30 W/m²K ≤ Ulim (espacios no habitables / terreno) = 0,65 W/m²K → CUMPLE. Forjado de planta primera sobre el garaje (no acondicionado): pavimento y suelo radiante 0,050 + lámina 0,125 + XPS 4 cm 1,176 + forjado de viguetas y bovedillas de EPS (≈ 0,50) + yeso 0,050 + Rsi 0,17 × 2 = RT ≈ 2,24 → U ≈ 0,45 W/m²K ≤ 0,65 → CUMPLE. Muros entre garaje y zonas acondicionadas (Ytong 20 cm, 350 kg/m³, yeso en las dos caras): Rsi 0,13 + 0,033 + 2,326 + 0,033 + Rsi 0,13 = RT 2,652 → U ≈ 0,38 ≤ 0,65 → CUMPLE.

2.4. Huecos (carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio)

Carpintería practicable, oscilobatiente, corredera y fija de madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (Carpintería Cabalo): marco 70 × 70 mm, hoja de 69 mm, triple junta de estanqueidad, capacidad de vidrio 28–34 mm y protección exterior de aluminio. Prestaciones de la ficha del fabricante (ventana de 2 hojas 1.230 × 1.480 mm, UNE-EN ISO 10 077-2): Uw = 1,44 W/m²K con Uf 1,2 (pino laminado) y vidrio Ug 1,1; permeabilidad al aire clase 4, estanquidad al agua E1800, viento C5 y Rw 36 dB.

Acristalamiento adoptado: vidrio de capa bajo emisiva Saint-Gobain PLANITHERM XN en doble acristalamiento con cámara de argón, de espesor total compatible con la hoja (28–34 mm): 6 / 16 argón / 33.1 bajo emisivo en ventanas y balconeras de suelo (V1, V2, V3), 44.1 / 16 argón / 44.1 en puertas y fijos a nivel de suelo (V5, V5b, V8 y V9) y 4 / 20 argón / 4 en ventanas con alféizar (V4, V6, V6b, V7, V11). Ug = 1,1 W/m²K (UNE-EN 673), transmisión luminosa TL ≈ 80 %, factor solar g = 0,59 (UNE-EN 410). En las áreas con riesgo de impacto (DB-SUA 2) la hoja interior es laminar de seguridad, manteniendo la cámara de argón y la capa bajo emisiva.

Prestación de la carpintería (Esperia 69 Sirio Aluminio)	Valor
Carpintería	Madera de alerce, Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70 × 70, hoja 69 mm)
Acristalamiento	Saint-Gobain PLANITHERM XN, doble con argón · Ug = 1,1; TL ≈ 80 %; g = 0,59
Transmitancia del hueco UH	1,44 W/m²K en ventanas, fijos y correderas; 1,38 W/m²K en balconeras (ficha Esperia 69 de Cabalo, Ug 1,1) ≤ 1,80
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12 207)	Clase 4
Estanquidad al agua (UNE-EN 12 208)	Clase E1800

Prestación de la carpintería (Esperia 69 Sirio Aluminio)	Valor
Resistencia al viento (UNE-EN 12 210)	Clase C5

Valores adoptados, de la ficha de Cabalo con el vidrio Planitherm XN (Ug 1,1): UH = 1,44 W/m²K en ventanas, fijos y correderas, y 1,38 W/m²K en balconeras. Son los mismos que se introducen en el modelo de la herramienta reconocida.

UH = 1,44 / 1,38 W/m²K ≤ Ulim = 1,80 W/m²K (zona D) ⟶ CUMPLE

La escalera cuenta con luz natural por el lucernario V12, lucernario fijo a medida de 1,15 × 1,04 m, tipo Velux GGL o equivalente, en el faldón de C. Ancha (0,82 m² de luz), con UH ≤ 1,44 W/m²K ≤ Ulim = 1,80 W/m²K y vidrio de control solar (g ≤ 0,35).

2.5. Resumen y comparación con valores límite (zona D)

Elemento	U proyecto (W/m²K)	U límite zona D	Resultado
Fachada a calle (Ytong 30 cm)	0,27	0,41	CUMPLE
Muro exterior a patio (Ytong 20 cm, 350 kg/m³)	0,39	0,41	CUMPLE
Cubierta inclinada	0,19	0,35	CUMPLE
Cubierta plana (terraza técnica)	0,19	0,35	CUMPLE
Suelo sobre forjado sanitario	0,30	0,65	CUMPLE
Forjado y muros en contacto con el garaje	0,45 / 0,38	0,65	CUMPLE
Huecos (madera Esperia 69 + Planitherm XN)	1,44 / 1,38	1,80	CUMPLE
Medianería (adiabática)	0,40–0,52	0,65	CUMPLE

3. Coeficiente global de transmisión de calor (K)

$K = [\ \Sigma\ (b \cdot U \cdot A) + \Sigma\ (b \cdot \Psi \cdot L)\ ] / \Sigma\ A$, siendo A las áreas de los elementos de la envolvente térmica, b el coeficiente de ajuste según el espacio colindante y $\Psi \cdot L$ la contribución de los puentes térmicos lineales. Las medianerías con edificios colindantes se consideran adiabáticas y no computan. El garaje queda fuera de la envolvente térmica (espacio no acondicionado).

Se obtiene con la herramienta reconocida (HULC, modelo con bloque Ytong de 350 kg/m³), con las superficies de su modelo energético, la cubierta inclinada sin los aleros y el zócalo de hormigón visto de planta baja (0–0,90 m) como puente térmico lineal en el encuentro con el forjado sanitario. El Ytong es continuo en frentes de forjado (plaqueta Ytong + XPS 4 cm), dinteles con pieza en U, jambas, alféizares y esquinas.

Volumen V = 847,04 m³; compacidad V/A = 1,68 m.

K = 0,51 W/m²K.

Para zona D y uso residencial privado, interpolando entre Klim(V/A ≤ 1) = 0,48 y Klim(V/A ≥ 4) = 0,67, resulta Klim = 0,52 W/m²K.

K = 0,51 ≤ Klim = 0,52 W/m²K ⟶ CUMPLE. Con bloque de 500 kg/m³ en todos los muros, K ≈ 0,57 y no se cumpliría.

4. Control solar de la envolvente (qsol;jul)

q**sol;jul** = Σ (F**sh,obst** · g**gl;sh;wi** · (1–F**F**) · A**w,p**) · H**sol;jul** / A**u** ≤ 2,00 kWh/m²·mes (uso residencial privado).

Se calcula con la herramienta reconocida, con las protecciones solares móviles activadas y los obstáculos que sombrean los huecos introducidos en el modelo (patios, forjados y medianeras), sobre la superficie para el cálculo de indicadores Au = 265,50 m².

Protecciones solares móviles (ggl;sh;wi, DA DB-HE/1 tabla 12, vidrio doble bajo emisivo). V1, V2 y V3: persiana veneciana exterior WAREMA Raffstore E 80 A6 Z de lama de aluminio de color claro (anodizado natural) ⟶ persiana exterior, color pastel: 0,05. V7 (cocina a patio) y V11 (baño principal a patio): estor enrollable exterior Bandalux de tejido técnico screen, de control solar (no de oscurecimiento), cara exterior blanca o blanco perla y transmitancia solar del tejido τe ≤ 0,20 ⟶ toldo/textil exterior blanco: 0,17. V10 (habitación principal a patio) pasa a puerta opaca y no computa. V4, V8, V9 y los huecos del patio pequeño no llevan protección móvil (g = 0,59).

Sombreamiento por obstáculos (Fsh;obst). Los huecos del patio pequeño y V8 / V9 no se ajustan a las tablas 16–19 del DA DB-HE/1, que admite justificar el sombreamiento por otros métodos. Se ha analizado geométricamente el soleamiento del día medio de julio en Lodosa (latitud 42,4° N, declinación 21,4°), de la salida a la puesta del sol, comprobando para cada hueco la fracción de sol directo y de bóveda celeste que le llega entre los obstáculos (paredes del patio, forjado y medianeras):

(a) Patio pequeño (reserva de ascensor): patio de ≈ 1,51 × 0,93 m en planta (1,40 m²), abierto de arriba abajo hasta la cubierta (+9,80), donde la abertura es de 1,05 × 0,93 m, sin cierre, al fondo de la caja que forman los faldones (paredes hasta +11,76 al norte y al este y hasta +12,96 al sur). En cada planta, V5 / V5b es una carpintería en esquina (fijo y hoja practicable en el paño a norte y fijo en el paño a este), y V6 / V6b la ventana del aseo a sur. Plantas baja y primera: sin sol directo y con < 1 % de bóveda celeste visible ⟶ Fsh;obst = 0,05. Planta segunda: con la cubierta definitiva (noviembre de 2026) ningún vidrio recibe sol directo y los tres ven < 3 % de la bóveda; el 15 de julio el sol solo roza, unos minutos hacia las 11 h solares, el paño ciego de la pared norte, sin bajar de +8,30 (esquemas de soleamiento A y B, plano LO-D3). Se mantienen los valores adoptados en el cálculo de qsol;jul, obtenidos con la abertura a ras de la cubierta plana (+9,80), que quedan del lado de la seguridad: Fsh;obst = 0,05 en el paño norte, 0,10 en el paño este (≈ 6 % del sol directo en aquella hipótesis) y 0,25 en V6 (≈ 27 %).

(b) V8 (cocina) y V9 (lavandería): huecos a este situados bajo el forjado de planta segunda, con el espacio exterior cubierto que tienen delante cerrado por la medianera (≈ 4,2 m frente a V8; ≈ 0,9 m frente a V9) y abierto lateralmente hacia el patio; el porche que hay delante de V8 tiene además, en la fachada de C. del Peso, la ventana V2. En julio V9 recibe < 1 % del sol directo, y V8 un 5 % por la mañana a través de V2 (0 % si se cuenta su persiana bajada); ambos ven < 5 % de la bóveda celeste. Contando V2 como hueco libre, Fsh;obst = 0,09 para V8. Se adopta Fsh;obst = 0,10.

(c) Resto de huecos: Fsh;obst = 1, sin reducción, del lado de la seguridad, aunque V7 y V11 tengan delante las paredes del patio. Los valores adoptados en (a) y (b) quedan por encima de los que da el cálculo geométrico, del lado de la seguridad.

qsol;jul = 1,29 kWh/m²·mes ≤ 2,00 ⟶ CUMPLE

Las hipótesis geométricas (dimensiones del patio pequeño, forjado sobre V8 y V9, orientaciones) quedan grafiadas en los planos y son las del modelo de la herramienta reconocida.

5. Permeabilidad al aire y hermeticidad

- Permeabilidad de huecos Q100: carpintería Esperia 69 clase 4 (≤ 3 $m^3/h \cdot m^2$) según UNE-EN 12 207, inferior al límite de clase 3 (≤ 9 $m^3/h \cdot m^2$) de la zona D. CUMPLE.
- Hermeticidad del edificio n50: por superficie útil > 120 m^2 se exige ensayo de hermeticidad (Blower-Door); valor límite por interpolación según la compacidad (tabla 3.1.3.b-HE1: con V/A = 1,68 ≤ 2, $n50,lim = 6\ h^{-1}$). Valor de diseño $n50 = 1{,}50\ h^{-1}$, el del certificado de eficiencia energética del proyecto, con ensayo en obra terminada y ensayo intermedio recomendado; se cuidarán los encuentros de huecos, cajones de persiana, pasos de instalaciones y el conducto de ventilación del forjado sanitario.

6. Consumo de energía (HE 0) y calificación energética

Resultados de la herramienta reconocida (HULC, versión 2026.9.29; superficie para el cálculo de indicadores 265,50 m²): consumo de energía primaria no renovable Cep,nren = 30,53 kWh/m²·año ≤ Cep,nren,lim = 38 kWh/m²·año (zona D, residencial privado, edificio nuevo) ⟶ CUMPLE; consumo de energía primaria total Cep,tot = 62,0 kWh/m²·año ≤ Cep,tot,lim = 76 kWh/m²·año ⟶ CUMPLE.

Demanda de calefacción 28,72 kWh/m²·año y de refrigeración 7,10 kWh/m²·año; emisiones 5,40 $kgCO_2/m^2$·año. Calificación energética del proyecto: A en consumo de energía primaria no renovable y A en emisiones de CO_2 (certificado de eficiencia energética de proyecto, formato XML 3.0, 30/10/2026, con tres medidas de mejora: triple acristalamiento, aumento del aislamiento de cubiertas y aislamiento térmico de fachada).

7. Conclusión

Se justifica que todos los elementos de la envolvente térmica cumplen los valores límite de transmitancia de la zona climática D2 (con la fábrica de Ytong de 350 kg/m³ en los muros exteriores de 20 cm); que cumplen el coeficiente global K = 0,51 ≤ 0,52 W/m²K, el control solar qsol;jul = 1,29 ≤ 2,00 kWh/m²·mes y la permeabilidad de la carpintería; y que el consumo de energía primaria no renovable (30,53 ≤ 38) y total (62,0 ≤ 76 kWh/m²·año) cumple el HE 0, con calificación energética A. El ensayo de hermeticidad n50 se hará en obra terminada.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.