PROYECTO DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

MEMORIA DE HABITABILIDAD (DF 142/2004 · ANEXO II)

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral: 3100000000015550 36WD (Polígono 1, Parcela 398)

Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras

Presupuesto de ejecución material: 373.183,52 €

Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Índice

Índice....2

1. Objeto y normativa de aplicación....3

2. Programa y superficies mínimas (Art. 11 y 13–16)....3

3. Alturas mínimas (Art. 12)....4

4. Espacios de circulación (Art. 18)....4

5. Iluminación y ventilación (Art. 19)....5

6. Instalaciones mínimas (Art. 20)....5

7. Tendedero (Art. 17)....6

8. Patios y luces rectas (Art. 19)....6

9. Dependencias no habitables (garaje, txoko y almacén)....6

10. Justificación gráfica y conclusión....7

1. Objeto y normativa de aplicación

La presente Memoria justifica el cumplimiento de las **condiciones mínimas de habitabilidad** de la vivienda unifamiliar de C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra), conforme al **Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo**, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra (y su modificación por el Decreto Foral 5/2006). Por tratarse de **obra de nueva construcción**, resulta de aplicación el **ANEXO II** (condiciones mínimas de habitabilidad en viviendas de nueva construcción y rehabilitaciones integrales).

Vigencia: a la fecha de redacción del proyecto, el Decreto Foral 142/2004 se encuentra **plenamente vigente**. El Gobierno de Navarra tramita un nuevo Decreto Foral de Habitabilidad (consulta pública concluida en abril de 2026) que, una vez aprobado y publicado, sustituirá al actual; en tanto no entre en vigor, la justificación se realiza conforme al DF 142/2004. Si el nuevo decreto se publicara antes de la concesión de la licencia, se adaptará la justificación a sus determinaciones.

Justificación gráfica: las exigencias dimensionales (superficies mínimas, figuras inscribibles, alturas libres y huecos) se justifican gráficamente en los planos de habitabilidad del proyecto —plantas en LO-D1 y LO-D2, secciones en LO-D3—, donde se grafían las figuras inscribibles de cada dependencia y el cuadro de condiciones mínimas. Esta memoria recoge la justificación escrita que las acompaña.

Dato	Valor
Tipo de vivienda	Unifamiliar de nueva construcción (PB+2)
Programa	3 dormitorios; salón, biblioteca, cocina-comedor, baño y 3 aseos; lavandería; garaje, txoko y almacenaje
Anexo aplicable	Anexo II (nueva construcción)

2. Programa y superficies mínimas (Art. 11 y 13–16)

La vivienda dispone de circulación interior entre todas sus dependencias sin salir al exterior y no sirve de paso a otra vivienda o uso. Cumple el programa mínimo y supera ampliamente las superficies útiles exigidas. Se comparan las exigencias del Anexo II con las superficies de proyecto (aproximadas, según planos):

Dependencia	Exigencia Anexo II (superficie y figura inscribible)	Proyecto	Cumple
Sala de estar (3 dormitorios)	≥ 12 m² + 2 m² por dormitorio a partir del tercero; rectángulo inscribible 3,00 × 4,00 m	Salón 23,93 m²	Sí
Cocina	≥ 7 m²; rectángulo 3,00 × 1,60 m o cuadrado 2,20 m	Cocina-comedor 23,53 m²	Sí
Dormitorio principal	≥ 10 m²; cuadrado inscribible 2,50 m	Habitación 3: 13,89	Sí

Dependencia	Exigencia Anexo II (superficie y figura inscribible)	Proyecto	Cumple
		m²	
Otros dormitorios	≥ 8 m²; cuadrado 2,40 m o rectángulo 4,00 × 2,00 m	Habitaciones 1 y 2: 11,10 y 11,09 m²	Sí
Baño	≥ 2,50 m²; ducha, inodoro y lavabo; círculo libre Ø 1,20 m	Baño 8,78 m²	Sí
Aseos	Inodoro y lavabo (y ducha en su caso)	Aseos de 2,51, 2,51 y 4,00 m²	Sí
Superficie útil total de la vivienda	≥ 30 m²	270,60 m²	Sí

Dotación de baños (Art. 16): para vivienda de hasta 3 dormitorios se exige 1 baño. La vivienda dispone de 1 baño y 3 aseos (uno por planta), superando la dotación mínima. En el baño se inscribe un círculo libre de Ø 1,20 m. Revestimiento impermeable en las paredes de las zonas húmedas (baldosa cerámica).

3. Alturas mínimas (Art. 12)

- Altura libre mínima en techos horizontales (o pendiente < 30 %): 2,40 m. En distribuidores, aseos, cocinas y tendederos se admiten 2,20 m.
- Altura mínima de paso bajo dinteles, vigas, etc.: 2,00 m (1,90 m en elementos singulares).
- Techos inclinados (pendiente > 30 %): la superficie con altura libre inferior a 2,20 m no computa a efectos de superficies mínimas ni para inscribir las figuras exigidas (secciones de habitabilidad del plano LO-D3).

Comprobación: plantas baja y primera con 2,69 m de altura libre; los falsos techos de registro de instalaciones dejan 2,28 m y se limitan a distribuidores, aseos, cocina y zonas de paso; en planta segunda se garantiza ≥ 2,50 m en la zona habitable de las habitaciones, según las secciones LO-D3.

4. Espacios de circulación (Art. 18)

- Vestíbulo: tras la puerta de entrada se inscribe un cuadrado de 1,10 m de lado (grafiado en LO-D1).
- Pasillos: anchura mínima 0,90 m (0,80 m en estrechamientos).
- Puertas de paso interiores: paso libre ≥ 0,80 m. Las puertas P2 (LO-G2) tienen hoja de 0,85 × 2,05 m y paso libre de 0,82 m.
- Escalera interior de la vivienda (peldaños de chapa de acero plegada empotrados en el muro): anchura ≥ 0,90 m, huella ≥ 27 cm y contrahuella ≤ 19 cm (≈ 18,9 cm de planta baja a primera, 3,60 m; ≈ 18,1 cm de primera a segunda, 3,07 m), constante en cada tramo. CUMPLE.

5. Iluminación y ventilación (Art. 19)

- Cocina, sala de estar y dormitorios con iluminación y ventilación directas desde el exterior (C. Ancha, C. del Peso) o desde los patios de planta primera y segunda. Ninguna pieza ilumina ni ventila obligatoriamente al patio de planta baja de 2,33 m² (reserva de hueco para ascensor); el aseo que abre a él tiene ventilación mecánica a cubierta.
- Huecos de iluminación: superficie ≥ 1 m² y ≥ 10 % de la superficie útil de cada pieza; la superficie de ventilación será al menos 1/3 de la de iluminación.
- Hueco practicable de ventilación de al menos 0,70 × 0,70 m libres en estar, cocina y dormitorio principal (secciones de habitabilidad LO-D3); las ventanas de 1,15 a 1,40 × 2,28 m con hojas practicables lo superan ampliamente.
- Los huecos no se situarán a más de 2 m en planta del rectángulo mínimo inscribible de la dependencia.
- Cuartos húmedos: cocina, lavandería, baño y aseos disponen de conducto de extracción hasta cubierta (ventilación híbrida de simple flujo, planos LO-H5 y LO-H6), independiente del conducto de la campana (Ø ≥ 10 cm). Las puertas de paso dejan holgura inferior ≥ 70 cm² para el paso del aire.

6. Instalaciones mínimas (Art. 20)

- Agua fría y caliente en cocina, lavandería, baño y aseos; producción de ACS por aerotermia con depósito de acumulación ≥ 75 l (≥ 13 l/min a 40 °C); llaves de paso de agua fría y caliente en cada estancia con grifería (planos LO-H1 y LO-H2).
- Cocina con tomas de agua y desagüe para fregadero y lavavajillas, y lavandería con tomas para lavadora, secadora y lavadero, con llaves de corte independientes.
- Red eléctrica empotrada de electrificación elevada y toma de tierra según REBT; tomas de TV y datos RJ45 en salón, biblioteca, cocina y habitaciones (planos LO-H7 y LO-H8).
- Oscurecimiento y protección solar (Art. 20): «todos los huecos exteriores que se cierren con vidrio dispondrán de persiana o contraventana exterior que permita el oscurecimiento de la habitación y la protección de la radiación solar directa. Podrán admitirse sistemas de oscurecimiento interiores cuando existan otros elementos exteriores que garanticen la protección de la radiación solar». Se cumple así:
- (a) Ventanas de fachada V1, V2 y V3: persiana veneciana exterior WAREMA Raffstore E 80 A6 Z con oscurecimiento total, recogida en cajón oculto (secciones LO-D3).
- (b) V10, de la habitación principal al patio: puerta opaca de madera o de acero galvanizado aislado; no se cierra con vidrio y no le es de aplicación. La habitación se ilumina y ventila por su ventana V3 a C. del Peso (3,19 m², más del 10 % de sus 13,89 m²), que lleva persiana.

- (c) V7 (cocina) y V11 (baño principal), a patio: estor exterior Bandalux de control solar, que garantiza la protección frente a la radiación solar; el oscurecimiento, cuando se quiera, es interior (párrafo segundo del artículo).
- (d) V8 (cocina) y V9 (lavandería): quedan bajo el forjado de planta segunda, que les da sombra permanente en verano (no reciben sol directo; Anejo DB-HE §4); el forjado es el elemento exterior que garantiza la protección solar y el oscurecimiento, cuando se quiera, es interior. Esquemas de soleamiento C y D (plano LO-D2).
- (e) V5, V5b, V6 y V6b, al patio pequeño (reserva de ascensor): pozo de 1,50 × 1,55 m abierto arriba en toda su planta (+10,00, solo con barandilla). El 15 de julio el sol directo no baja de +5,71: no llega nunca a planta baja, en planta primera solo roza el dintel de V6 (≈ 1 % de su sol directo) y en planta segunda llega en parte (sobre todo a V6, a sur, a mediodía). Las paredes del patio son el elemento exterior que protege de la radiación; oscurecimiento interior, como en (d). Esquemas de soleamiento A y B (plano LO-D2).
- (f) V12, lucernario de la escalera a la terraza en cubierta (a este): sin protección exterior, con vidrio de control solar ($g \leq 0{,}35$); la escalera no es una habitación.
- (g) V4, ventana alta de planta baja a C. Ancha (1,15 × 0,71 m), orientada a norte a una calle estrecha del casco histórico: no recibe radiación solar directa apreciable (las fachadas de enfrente la protegen); oscurecimiento interior.
- Calefacción capaz de alcanzar 20 °C en toda la vivienda: aerotermia con suelo radiante en todas las plantas.

7. Tendedero (Art. 17)

Tendedero cerrado en la lavandería de planta primera (8,78 m², ≥ 2,40 m²), con hueco al patio de 1,98 × 2,28 m (V9, ≥ 1,20 m²) y protegido de las vistas desde la calle.

8. Patios y luces rectas (Art. 19)

La iluminación y ventilación de las piezas habitables se resuelve a las fachadas de C. Ancha y C. del Peso y al patio de planta primera (18,66 m²) y a la terraza de planta segunda, garantizándose la luz recta mínima de 3 m frente a los huecos de las piezas habitables. Por tratarse de una vivienda unifamiliar, la sala de estar puede iluminar y ventilar a patio de parcela.

- Patio de planta primera: abierto, con dimensión suficiente para inscribir la luz recta de 3 m frente a los huecos de cocina-comedor y lavandería, accesible y con sumidero.
- Patio de planta baja (2,33 m²): reserva de hueco para ascensor; no le es de aplicación la exigencia de patio (Ø 3 m) porque ninguna pieza ilumina ni ventila obligatoriamente a él.

9. Dependencias no habitables (garaje, txoko y almacén)

Además del programa habitable, la vivienda incorpora dependencias auxiliares no computables como piezas habitables, que cumplen las condiciones de seguridad, ventilación y salubridad aplicables:

Dependencia	Condiciones
Garaje (uso privado)	Ventilación natural conforme al DB-HS 3 (aberturas inferior y superior en la fachada de C. del Peso); pavimento de clase 3; local de riesgo especial bajo (EI 90, R 90, puerta EI2 45-C5 con cierre automático al almacenaje); puerta basculante motorizada con dispositivos de seguridad
Txoko	Planta baja hacia C. Ancha, con suelo radiante, ventana alta V4 y aseo contiguo; no se contabiliza como dependencia habitable a efectos del programa mínimo
Almacenaje	Aloja la unidad interior de aerotermia, el depósito de ACS y el descalcificador; baldas; con suelo radiante; accesible para mantenimiento

10. Justificación gráfica y conclusión

La justificación dimensional se documenta gráficamente en los planos LO-D1, LO-D2 y LO-D3 (figuras inscribibles, alturas libres y huecos). Con la justificación escrita de esta memoria y la justificación gráfica de los planos, se acredita que la vivienda cumple las condiciones mínimas de habitabilidad del Anexo II del Decreto Foral 142/2004 (mod. DF 5/2006), a efectos de la obtención de la cédula de habitabilidad.

En Pamplona, a ___ de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.