

問題 25 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの標準業務における改善に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 改善の業務は、評価の業務により明らかになった現行のFM目標の達成度の問題や、新しく認識された課題などを踏まえて改善方針を立案することである。
2. FM監査とは、外部の専門家にFM業務の診断を委託し、客観的に自社のFMの現状を評価してもらうことである。
3. ハード面のFM監査では、建物各部の物理的劣化状況を評価し、劣化が著しい場合は、初期性能までの回復に要する費用の算出を行う。
4. 供給目標における改善の立案では、例えば、清掃業務の実施状況とユーザーニーズとのギャップをうめる目標の改善などがある。
5. 改善の業務では、品質、財務、供給の3つの視点から課題を検討し、立案された改善方針は通常、経営戦略にフィードバックする。

問題 25 正答

正答 1、2

- 解説 3. ハード面のFM監査のポイントは、設計された趣旨に対してどのような状況にあるのか診断し、その要求条件に合致しているかどうかを精査することである。述部は、建物の劣化診断に関する説明である。
4. 例示の内容は、FMの供給目標ではなく、品質目標に関する記述である。
 5. 立案された改善方針は、通常、FM戦略・計画へフィードバックされる。

問題1 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

人の感情やストレスに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. ストレッサーには、暑さ寒さ、化学物質、病気、飢え、睡眠不足、職場や家庭における不安・緊張・恐怖・怒りなど、さまざまなものがある。
2. ストレスには、よい反応と悪い反応の双方が存在し、適度な緊張は心や体を引き締め、パフォーマンスを向上させる。
3. ストレスは疾患の原因となり、過度の緊張は体調不良につながり、長期化・重症化すると心身症や神経症、さらには精神障害を引き起こすことがある。
4. 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度では、心理的および身体的な負担の程度を把握して、医師による面接指導などを実施する。
5. 日本では、100人に約6人が生涯のうちにうつ病を経験しているという調査結果があり、また、男性の方が女性よりも1.6倍くらい多いことが知られている。

問題1 正答と解説

正答 4、5

解説 4. ストレスチェック制度では、心理的な負担の程度を把握する検査の実施を原則として義務づけている。

5. 厚生労働省のホームページ（みんなのメンタルヘルス）では、うつ病は女性の方が男性よりも1.6倍くらい多いとされている。

問題2 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

マズローの自己実現欲求理論に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. マズローの5つの欲求段階は、ピラミッド型に表現すると下段から、「生存と生理的欲求」「安心と安全の欲求」「所属と愛の欲求」の順である。
2. 「安心と安全の欲求」は、病気や怪我をしないで、最低限の健康的な生活を確保したり、災害の危険を感じたりしないようにすることである。
3. 「所属と愛の欲求」は、家族や社会の中での、個人の存在感や他者からの愛情に関する欲求である。

4. 「安心と安全の欲求」「生存と生理的欲求」「所属と愛の欲求」は「欠乏欲求」とされ、それぞれがある程度満たされていないと強く満たされたいという欲求が表面化する。
5. 5つの欲求の整理には、「精神的な欲求」と「身体的な欲求」の2つに分ける見方があり、「所属と愛の欲求」は前者に含まれる。

問題2 正答と解説

正答 4、5

- 解説 4. 欠乏欲求には、このほかに「承認欲求」が含まれ、4つの欲求が該当する。
5. 「身体的な欲求」ではなく、「物理的な欲求」である。

問題3 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

多様性への対応に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」は、「障害」を幅広く捉え、難病に起因する障害や発達障害も含まれることが特徴であり、そのために行政機関や事業者の取るべき措置などを規定している。
2. 「インクルージョン」は人々が多様性のある状態をつくることに着目しているのに対し、「ダイバーシティ」は人々が対等に関わり合いながら、組織に参加している状態をつくることに着目している。
3. 「LGBT」はレズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（出生時に診断された性と自認する性の不一致）の頭文字をとった用語である。
4. 「バリアフリー」とは、多様な人々が施設を利用する上での障害を取り除いて、環境を整備することであり、「ウェイファインディング」の思想が基本となっている。
5. 「ユニバーサルデザイン」は、障害者や高齢者のために特別にデザインするのではなく、すべての人に使いやすくするという考え方である。

問題3 正答と解説

正答 2、4

- 解説 2. 「インクルージョン」と「ダイバーシティ」の説明が逆になっている。
4. バリアフリーは、ノーマライゼーションの思想が基本となっている。

問題4 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

知識創造に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 日本では、1980年代の「オフィスは情報発信の場」という認識から発展して、2000年代後半から「オフィスは利益を生む知識を創造する場」という認識が一般化した。
2. S E C I モデルとは、知識移転のプロセスのことであり、野中郁次郎、竹内弘高によって発表された「知識創造企業」の中で提唱されたものである。
3. 暗黙知とは、個人の頭の中に存在する知で、言葉や図表で表現しづらい客観的な知識のことである。
4. 形式知とは、個人の頭の中の知が言葉や図表で表現され、誰もが活用できるようになった知識のことである。
5. 一般社団法人ニューオフィス推進協会は、S E C I モデルをワークプレイスで普及させる目的で、知識創造行動について4プロセスに3行動ずつ、合計12行動に分類している。

問題4 正答と解説

正答 1、3

- 解説 1. 「オフィスは利益を生む知識を創造する場」という認識は、1990年代後半から一般化している。
3. 暗黙知は、客観的な知識ではなく、主観的な知識である。

問題5 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

ワークスタイルとワークプレイスのトレンドに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ウェル認証は、働く人の健康や幸せ（ウェルビーイング）を考えた建物や街区の環境を評価する米国の制度であり、これまで認証を取得した建物は日本にはない。
2. C A S B E E -ウェルネスオフィスは、建物利用者の健康性、快適性の維持・増進を支援する建物の仕様、性能、取組みを評価するツールである。
3. ワーク・エンゲージメントの評価では、仕事に関するポジティブで充実した心理状態を保つために、活力・熱意・没頭の3つが重要な要素とされる。
4. テレワークの運用では、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いを理由として、テレワーク対象者から除外できる。
5. 在宅勤務では、通勤に要する時間を柔軟に活用でき、例えば育児休業明けに短時間勤務などと組み合わせることで、仕事と家庭生活を両立させる働き方が可能となる。

問題5 正答と解説

正答 1、4

解説 4. 2017 年以降、日本にもウェル認証を取得した建物が増えつつある。

5. 労働者派遣法などにより、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差は禁止されており、雇用形態の違いのみを理由にテレワーク対象者から除外できない。

問題6 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ワークプレイスに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. フリーアドレスオフィスは、自席を固定せず、席をお互いに共用して利用する運用方式のワークプレイスである。
2. クリエイティブ・オフィスは、知識創造行動を誘発する場をいい、組織の創造性を最大限に発揮するための働き方に適している。
3. コンビオフィスは、大部屋に、デスクを学校のように同一方向に規則的に並べ、管理者はその周囲にあるガラス張りの個室から監視するワークプレイスである。
4. ユニバーサルプランオフィスは、組織変更があっても基本的にレイアウト変更をしないワークプレイスである。
5. フューチャーセンターは、オープンイノベーションをめざし、自宅の近くや通勤途中の場所などに設けられたワークプレイスである。

問題6 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 述部は、ブルペンオフィスの説明である。

5. 述部は、サテライトオフィスの説明である。

問題7 [10点]Check ☐ ☐ ☐

ワークプレイスづくりに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 日本において、ワークステーションは、個人の業務に必要な最小限の機能を組み合わせた作業設備の基本単位と定義されている。
2. ブロッキングとは、フロア単位における部門や機能スペースの配置計画であり、フロアの形状、アクセス、同フロアに配置する機能スペースなどを考慮しながら策定する。
3. 部門間の近接度は、ヒアリングやアンケートなどで収集された情報をもとに、コミュニケーションの密度や仕事の関連度から求められる。
4. スタッキングとは、各部門、各機能スペースの近接度評価の結果と必要面積を平面的に図式化したものである。
5. 最近の通路の計画では、コミュニケーションの活性化を促す機能を付加するより、人や物品の効率的な移動空間として特化することが多い。

問題7 正答と解説

正答 4、5

解説 4. 述部は、ブロックチャートの説明である。

5. 最近の通路の計画では、コミュニケーションの活性化を促す機能を付加することが多い。

問題8 [10点]Check ☐ ☐ ☐

ワークプレイスづくりのプロセスに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 基本計画は、ワークプレイスづくりの目的、目標を示す概念や、その実現のためのキーワードなどにより構成される。
2. ワークプレイスにおける工事、家具什器納入の検収では、ファシリティマネジャー自らが使い勝手や安全性などを細かくチェックする。
3. ブリーフィングとは、現状のワークプレイスの状況、要求などを把握し、ワークプレイスに対する要求条件、与条件を策定することをいい、基本方針ともいう。
4. 現状評価における行動実態の調査内容には、コミュニケーション、動線、自席在席率、会議頻度、健康行動などがある。
5. ファシリティマネジャーは、実施設計の検討の際にサービス提供者に一任するのではなく、要求条件が反映されていることを確認する。

問題8 正答と解説

正答 1、3

解説 1. 述部は、基本コンセプトの説明である。

3. ブリーフィングと基本方針は別物である。基本方針では、ワークプレイスづくりの目的・目標と基本コンセプト、および基本要件、推進体制などをまとめる。

問題9 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

分散しているオフィスの300名が、新しい本社オフィスに集約されることになった。この移転計画に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 移転先施設の運用マニュアルは、業務や生活に関する情報を整理し、スムーズにワークプレイスが使われるように作成する。
2. 移転説明会は、移転準備マニュアルにもとづき、移転の具体的な手順や期日、作業内容、移転先施設に関する情報などを理解してもらうために開催する。
3. 衛生管理者選任報告は、新しい所在地を管轄する保健所に移転後、遅滞なく提出する。
4. 移転挨拶状の作成、取引先への移転通知は移転前に、ホームページや印刷物の住所・電話番号の変更は移転後に、関係部門と調整する。
5. 移転後は、開所イベントや開所祝いの品の受け取り、設置、関係者へのお披露目などの対応を行う場合があるため、関係部門と移転前に役割分担を調整する。

問題9 正答と解説

正答 3、4

解説 3. 衛生管理者選任報告は、「保健所」ではなく「労働基準監督署」に提出する。

4. ホームページや印刷物の住所・電話番号の変更も、移転前に関係部門と調整する必要がある。

問題 10 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

オフィスの賃借における物件の選定プロセスに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 不動産の賃借における要求条件は、立地、建物性能、運営維持に大別され、それぞれの条件ごとに必要な項目の要求レベルを整理する。
2. 不動産市場の賃料動向を正しく捉え、賃借物件の需給バランスや賃料水準の動向を把握することは、要求条件を満たす候補物件を得る上で重要である。
3. 賃借候補物件の選定に当たっては、机上の確認だけでなく、実際に候補物件の内覧などを行うことも重要である。
4. 不動産仲介会社から紹介を受けた物件を契約する場合、媒介契約を締結する必要がある、一般媒介、専任媒介、専属媒介の3種類の方式がある。
5. 最適な物件を適切に選択するために、FM部門で物件の評価基準、契約書の雛形などをまとめたガイドラインなどを用意し、社内の承認プロセスを決めておくことは重要である。

問題 10 正答と解説

正答 1、4

解説 1. 不動産の賃借における要求条件は、立地条件、建物性能条件、賃借条件に大別される。
4. 専属媒介ではなく専属専任媒介である。

問題 11 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

不動産の賃貸借契約に関する次の記述の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、各記述の下に示す語群の中から1つ選択しなさい。

1. 賃貸借契約書に記載される面積を[ア]と呼び、これに賃料や共益費の単価を乗じた額が、賃料と共益費の総額となる。
〔語群〕 1. 専有面積 2. 契約面積 3. 壁芯面積
2. フリーレントとは、一定期間の[イ]を免除することであり、移転の場合、現在入居しているビルの解約予告期間との関係でフリーレント期間を交渉するケースがある。
〔語群〕 1. 共益費 2. 共益費・賃料 3. 賃料
3. 賃貸借契約において、[ウ]は、公正証書などの書面による契約に限られ、当事者間の合意による再契約が無い限り、期間満了により終了し更新されない。
〔語群〕 1. 期限付き建物賃貸借 2. 定期借家契約 3. 普通借家契約

4. 重要事項説明とは、宅地建物取引業法に基づき、賃貸借契約の締結前に、借主が賃借対象物件について書面による説明を〔エ〕から受けることをいう。

〔語群〕 1. 貸主 2. 不動産仲介会社 3. 宅地建物取引士

5. 敷金・保証金とは、賃貸借契約の際に、賃借人が賃貸人に一定の金額を無利息で預け入れる金銭のことをいう。なお、賃貸人には、敷金などを〔オ〕すべき法的義務はない。

〔語群〕 1. 保全 2. 返還 3. 供託

問題 11 正答と解説

正答 アー2、イー3、ウー2、エー3、オー1

解説 5. 敷金などの保全とは、預り金を保証機関等で保護し、万が一賃貸人が倒産しても返還されるようにすることをいう。

問題 12 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

オフィスビルにおける入居工事に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. スケルトン・インフィルとは、長寿命の構造体（スケルトン）と、更新することが多い設備や内装など（インフィル）を切り離すことで、建物のスクラップ&ビルドの作業性向上をめざす設計思想である。
2. 貸方基準書は、工事や保守管理に関する、賃借人と賃貸人のそれぞれの役割と責任範囲・工事区分が記載されたもので、ファシリティマネジャーは契約前に内容を確認し、理解しておく必要がある。
3. 原状回復費用は、貸借対照表の「資産の部」に資産除去債務として計上し、「負債の部」の当該有形固定資産の取得価格に相当分を加えて記載する。
4. 貸室内のレイアウトは、ルートC（国土交通大臣の認定による避難安全検証方法）による性能規定を適用した建物の場合、避難安全検証の範囲に含まれる。
5. ビル側資産の入退館管理システムの蓄積された全館データを、賃借人側で収集、加工、管理することは可能である。

問題 12 正答と解説

正答 2、4

解説 1. スケルトン・インフィルとは、インフィルの更新性を高め、建物の長寿命化をめざす設計思想である。

3. 貸借対照表では、資産除去債務は「負債の部」に、当該有形固定資産の取得価格は「資産の部」に計上する。

5. 全館データは賃貸人の管理となるので、賃借人が利用するのは難しい。必要があれば、賃借人側で個別システムを用意する。

問題 13 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

不動産取引に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. デューデリジェンスは、対象不動産の適正な市場価格やリスクを明らかにするために実施する、詳細かつ多角的な取得前物件精査のことである。
2. デューデリジェンスは、不動産鑑定士の資格を保有する専門家の独占業務ではない。
3. デューデリジェンスの調査項目は、物理的調査、経済的調査の2つに大別され、物理的調査の結果を取りまとめた報告書をエンジニアリングレポート（ER）という。
4. 不動産を売却する場合に、ファシリティマネジャーには、施設の管理書類や設計図書、施設運用データなどを用意する役割がある。
5. 不動産の取引において売主が負う責任は、契約不適合責任ではなく、瑕疵担保責任である。

問題 13 正答と解説

正答 3、5

解説 3. デューデリジェンスの調査項目は、物理的調査、経済的調査、法的調査の3つに大別される。

5. 民法の改正（2020年4月施行）により、売主は不動産取引による契約不適合責任を負う。

問題 14 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

不動産価格および不動産鑑定評価に関する次のア～オの記述内容として最もふさわしいものを、各記述の下に示す語群の中から1つ選択しなさい。

ア. 宅地において公示価格を100とした場合の相続税評価額。

〔語群〕 1. 120 程度 2. 80 程度 3. 50 程度

イ. 都道府県が地価公示法にもとづき、毎年7月1日時点を基準として公表する価格。

〔語群〕 1. 公示価格 2. 基準地価 3. 路線価

ウ. 市町村長が決定する土地、家屋などの評価額。

〔語群〕 1. 相続税評価額 2. 固定資産税評価額 3. 鑑定評価額

エ. 直接還元法とDCF法がある不動産鑑定評価の方法。

〔語群〕 1. 原価法 2. 取引事例比較法 3. 収益還元法

オ. 不動産から生み出される純収益から不動産価格を求める際に用いられる利回り。

[語群] 1. 復帰価格 2. キャッシュフローの現在価値 3. キャップレート

問題 14 正答

正答 アー2、イー2、ウー2、エー3、オー3

問題 15 [10点]

Check

☐☐☐

建築物の規制などに関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. エネルギー基本計画(2021年10月閣議決定)では、2035年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の省エネルギー性能が確保されていることをめざしている。
2. 避難安全検証法によって安全性が確かめられた場合、建築物の個々の状態に応じて、排煙設備の設置などの一部の仕様規定を適用除外とすることができる。
3. 大スパンや緩勾配の屋根をもつ建築物の構造計算では、積雪後の降雨による融雪を見込んで軽減した積雪荷重を用いることができる。
4. 高齢者障害者等用便房(バリアフリートイレ)の表示は、「多機能」「多目的」など、誰でも使用できるような名称でなく、主な利用対象者を明確にする工夫を行う。
5. 石綿含有吹付け材(レベル1)は、建築物の解体などの工事における石綿の飛散を防止するため、2021年4月から新たに規制の対象に加わった。

問題 15 正答と解説

正答 2、4

解説 1. 2035年でなく、2050年に確保されることをめざしている。

3. 一定の区域にある大スパンや緩勾配屋根については、積雪後に雨が降ることも考慮して建築基準法における積雪荷重が強化され、2018年1月に改正告示が公布されている。

5. 2021年4月から新たに規制の対象に加わったものは、石綿含有吹付け材ではなく、石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等である。

問題 16 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

構造計画に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 建物の骨組みの架構計画において、平面形状や断面形状がバランスよくまとまり、極端な長大スパンや短スパンによる弱点がなく、耐震要素の配置のバランスがよいことが、耐震性確保につながる。
2. 建築基準法施行令による積載荷重は、部屋の種類に応じて設定され、その大きさは、地震力算出用>床設計用>架構設計用の順となっている。
3. 医療施設において、耐震壁やブレースで剛性を高めて建物を地盤と一体化していくことは、機器や薬品類のダメージを回避して、地震後の機能維持に最も効果的な方法である。
4. 地震や風により発生する構造体の揺れを制御する制振構造として、センサーで揺れをモニターし、マスダンパーをコンピュータ制御して揺れを抑制するのは、アクティブ方式である。
5. 長周期地震動は、周期が20秒以上のゆっくりした振動で、揺れている時間が長く、遠くまで伝わる特徴があり、高層ビルで共振による被害を引き起こすおそれがある。

問題 16 正答と解説

正答 1、4

- 解説 2. 積載荷重の大きさは、床設計用>架構設計用>地震力算出用の順となっている。
3. 免震構造により、入力される地震動を軽減し揺れを小さくすることが最も効果的である。
5. 長周期地震動には高層ビルを共振させる2～3秒程度の周期も含まれる。

問題 17 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

情報通信設備・予備電源設備に関する次の記述の中から、不適當なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 従来の固定電話に代えて、スマートフォンやインターネットを利用するIP電話が増加しており、それにともない構内交換機(PBX)の量も減少している。
2. クラウドコンピューティングの普及により、サーバーを外部のデータセンターに設置するケースが増加しており、オフィス内設置のサーバーは減少している。
3. 予備電源設備の1つである自家発電設備は、燃料の備蓄量を増やすことで重要負荷への電力供給を長時間継続することが可能で、瞬時停電や電圧低下に対しても継続的な電力供給ができる。

4. 床スラブ内に大型の配線ダクトを設置する配線方式を「フロアダクト方式」という。配線量は多く、配線変更にも対応可能であるが、全面採用は難しく、フロア内の幹線路として利用することが多い。
5. O Aフロア方式は、配線の変更とフレキシビリティ確保が比較的容易である。一般的には高さ 50 ～ 150 mm ほどの二重床を置き、下部空間を利用して配線する。

問題 17 正答と解説

正答 3、4

- 解説** 3. 自家発電設備は、停電から電源供給までに最大 40 秒程度かかり、その間は停電状態が続くことになる。
4. 記述は、「トレンチダクト方式」の説明である。

問題 18 [10 点]

Check

☐☐☐

設計委託や工事発注に関する次の記述の中から、不適当なものを 2 つ選択しなさい。（3 つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. プロポーザル方式による設計者選定は、一定条件を満たす候補者から、当該設計業務にかかる設計案について、より具体的な提案が示されているかを比較評価して決定するものである。
2. 設計委託費を比較する見積合せや競争入札による設計者選定は、「安かろう、悪かろう」となる可能性がある。
3. 要求に沿った必要十分な品質と、与えられたコストのバランスをとるためには、コンサルタントなどの協力を得て、設計段階の早期に V E（Value Engineering）を活用する。
4. 施工者の選定においては、提出された見積額の検討のほかに、併せて提出された工事工程、技術力などを総合評価して決定する。
5. 設計施工分離発注方式は、設計施工一括発注方式と比べて、全体工期の短縮が期待できる。

問題 18 正答と解説

正答 1、5

- 解説** 1. プロポーザル方式では、具体的な設計案でなく、体制、方針、提案などを評価する。
5. 設計施工一括発注方式の方が、全体工期の短縮が期待できる。

問題 19 [10 点]

Check

☐☐☐

大規模改修の計画に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 大規模改修の計画業務は、その目的、計画の範囲、改修のレベル、工事時期と期間、工事方法など、大規模改修における特有の課題がある。
2. 大規模改修の目的の設定に当り、長寿命化、機能・性能の維持・向上、新たな価値の創出などが重要となる。
3. 大規模改修計画の範囲と内容を設定する際、基本性能、経年劣化、陳腐化、不適合に対する課題解決が必要となる。「陳腐化」は、老朽化や摩耗などによる物理的な現象で、故障や寿命に影響する。
4. 大規模改修計画の範囲の絞り込みでは、LCMの視点からコストに対する効用の割合や、リスクを放置した場合の損失の大きさおよび、損失の発生確度などを評価する。
5. 道連れ工事には、本来の目的の工事に引き連られて行う能動的道連れ、異なる時期に予定されている改修工事をまとめて行う受動的道連れの2種類がある。

問題 19 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 後段の述部は、経年劣化の説明である。

5. 本来の目的の工事に引き連られて行う工事を受動的道連れ、異なる時期に予定されている改修工事をまとめて行う工事を能動的道連れという。

問題 20 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

減価償却方法と法定耐用年数に関する次のア～オの記述内容として最もふさわしいものを、各記述の下に示す語群の中から1つ選択しなさい。

ア．鉄筋コンクリート造の学校用建物の法定耐用年数。

〔語群〕 1. 65 年 2. 50 年 3. 47 年

イ．建物付属設備である電気設備（蓄電池電源設備を除く）の法定耐用年数。

〔語群〕 1. 10 年 2. 12 年 3. 15 年

ウ．建物付属設備である昇降機設備のエレベーターの法定耐用年数。

〔語群〕 1. 17 年 2. 13 年 3. 10 年

エ．2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備および構築物の減価償却方法。

〔語群〕 1. 定率法 2. 定額法 3. 定額法または定率法

オ．事務用机や事務用いすなど、主として金属製の資産の法定耐用年数。

〔語群〕 1. 5 年 2. 10 年 3. 15 年

問題 20 正答

正答 ア－3、イ－3、ウ－1、エ－2、オ－3