

접수번호 : 제 82213002100108-001 호

수 신 : 경기도 포천시 이동면 연곡리 97-8

발 신 : KOTITI 시험연구원

담당자 : 최택균

(주)포천그린

발신일자 : 2021년 02월 04일

김종석 귀하

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

11113

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

| 시 료 명 | 먹는샘물(제품수) | 의뢰근거 | 먹는물관리법 | 신고번호 | |
|-------|---|-------|--------|--------|------------|
| 채수방법 | 지참시료 | 검사목적 | 참고용 | 접수/채수일 | 2021-01-28 |
| 채수장소 | 경기도 포천시 이동면 연곡리 97-8 (맛있는 샘물 2021.01.28 제조) | | | 원수/정수 | 정수 |
| 의 료 인 | (주)포천그린 | 봉인자소속 | | 봉 인 자 | |

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

| 판 정 | 적합 |
|--------|----|
| 기준초과항목 | |

나. 항목별 검사결과

| NO. | 검사항목 | 기준 | 검사결과 | NO. | 검사항목 | 기준 | 검사결과 |
|-----|---------------|--------------|------|-----|-------------------|--------------|--------|
| 1 | 일반세균(저온) | 100 CFU/mL이하 | 0 | 27 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01 mg/L이하 | 불검출 |
| 2 | 일반세균(중온) | 20 CFU/mL이하 | 0 | 28 | 트리클로로에틸렌 | 0.03 mg/L이하 | 불검출 |
| 3 | 총대장균군 | 불검출/250 mL | 불검출 | 29 | 디클로로메탄 | 0.02 mg/L이하 | 불검출 |
| 4 | 분원성연쇄상구균 | 불검출/250 mL | 불검출 | 30 | 벤젠 | 0.01 mg/L이하 | 불검출 |
| 5 | 녹농균 | 불검출/250 mL | 불검출 | 31 | 톨루엔 | 0.7 mg/L이하 | 불검출 |
| 6 | 살모넬라 | 불검출/250 mL | 불검출 | 32 | 에틸벤젠 | 0.3 mg/L이하 | 불검출 |
| 7 | 쉬겔라 | 불검출/250 mL | 불검출 | 33 | 크실렌 | 0.5 mg/L이하 | 불검출 |
| 8 | 아황산원소염기성포자형성균 | 불검출/50 mL | 불검출 | 34 | 1,1-디클로로에틸렌 | 0.03 mg/L이하 | 불검출 |
| 9 | 납 | 0.01 mg/L이하 | 불검출 | 35 | 사염화탄소 | 0.002 mg/L이하 | 불검출 |
| 10 | 시안 | 0.01 mg/L이하 | 불검출 | 36 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 mg/L이하 | 불검출 |
| 11 | 불소 | 2.0 mg/L이하 | 0.17 | 37 | 경도 | 1,000 mg/L이하 | 38 |
| 12 | 비소 | 0.01 mg/L이하 | 불검출 | 38 | 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L이하 | 불검출 |
| 13 | 셀레늄 | 0.01 mg/L이하 | 불검출 | 39 | 냄새 | 없음 | 없음 |
| 14 | 수은 | 0.001 mg/L이하 | 불검출 | 40 | 동 | 1 mg/L이하 | 불검출 |
| 15 | 크롬 | 0.05 mg/L이하 | 불검출 | 41 | 색도 | 5 도이하 | 불검출 |
| 16 | 암모니아성질소 | 0.5 mg/L이하 | 불검출 | 42 | 세제(음이온계면활성제) | 불검출 | 불검출 |
| 17 | 질산성질소 | 10 mg/L이하 | 1.3 | 43 | 수소이온농도 | 4.5 ~ 9.5 | 7.3 |
| 18 | 카드뮴 | 0.005 mg/L이하 | 불검출 | 44 | 아연 | 3 mg/L이하 | 불검출 |
| 19 | 붕소 | 1.0 mg/L이하 | 불검출 | 45 | 염소이온 | 250 mg/L이하 | 3.1 |
| 20 | 브롬산염 | 0.01 mg/L이하 | 불검출 | 46 | 철 | 0.3 mg/L이하 | 불검출 |
| 21 | 페놀 | 0.005 mg/L이하 | 불검출 | 47 | 알루미늄 | 0.2 mg/L이하 | 불검출 |
| 22 | 다이아지논 | 0.02 mg/L이하 | 불검출 | 48 | 망간 | 0.3 mg/L이하 | 불검출 |
| 23 | 파라티온 | 0.06 mg/L이하 | 불검출 | 49 | 탁도 | 1 NTU이하 | 0.06 |
| 24 | 페니트로티온 | 0.04 mg/L이하 | 불검출 | 50 | 황산이온 | 250 mg/L이하 | 불검출 |
| 25 | 카바릴 | 0.07 mg/L이하 | 불검출 | 51 | 1,4-다이옥산 | 0.05 mg/L이하 | 불검출 |
| 26 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1 mg/L이하 | 불검출 | 52 | 우라늄 | 0.03 mg/L이하 | 0.0003 |

• 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.