← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다

비계 · 고소작업 점검표

공 사 명	
점검일자	
점검 구간	
비계 종류	
설치 높이	

점검 항목	기준	확인	불량 내용	조치
밑받침·깔판	밑받침철물·깔판 사용, 침하 없을 것			
기둥 간격	강관비계: 띠장 방향 1.85m, 장선 방향 1.5m 이하			
벽이음	강관비계: 수직·수평 5m 이내			
작업발판 폭·틈	폭 40cm 이상, 발판 틈 3cm 이하			
안전난간 높이	상부 난간대 90cm 이상, 중간 난간대 설치			
발끝막이판	높이 10cm 이상			
승강설비	높이 2m 넘으면 계단·사다리 설치			
낙하물 방지망	높이 10m 이내마다, 벽에서 2m 이상 내밈			
부재 변형·부식	휘거나 녹슨 부재 없을 것			
점 검 결 과				

※ 기준은 산업안전보건기준에 관한 규칙(제13·14·46·56·59·60조)에서 옮겼습니다. 시스템비계는 제조사 기준도 확인하세요.

년 월 일

점검자 (서명 또는 인)

현장대리인 (서명 또는 인)