10.1 시설 및 환경 안전관리			
규 정 번 호	10.1	제 정 일	
관련 인증기준	10.1 시설 및 환경 안전관리	최근 개정일	
담 당 부 서	시설팀	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 2. 전기사업법 3. 수도법 4. 실내공기 질 관리법 5. 고압가스 안전 관리법 6. 폐기물 관리법 시행령 7. 수도시설 청소 및 위생관리규칙		

▣ 목적

의료기관은 환자, 내원객 및 직원의 안전을 보장함으로써 최상의 의료서비스가 제공될 수 있는 기반을 만들기 위해 노력하여야 한다.

▣ 용어의 정의

1. 시설: 병원 내 건축시설물로서 건축물, 공작물, 구축물, 옹벽 및 절토사면, 옥외 토목(차·보도, 배수로, 울타리) 등을 말한다.
2. 설비: 건축물·공작물 내에 설치되어 있는 기계설비, 전기설비, 통신설비, 소방설비, 수처리설비 등을 말하며, 시설물 중 환자 진료를 위해 필수적인 급수설비 및 배수설비, 의료가스 및 진공설비, 실내 공기 질 유지설비 등의 시스템을 포함한다.
3. 의료장비/의료기기: 「의료기기법 제2조] 제1항 각호의 사람에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구·기계·장치·재료 또는 이와 유사한 제품을 말한다.
4. 위험물질: 「산업안전보건법」에서 정하는 관리대상 유해화학물질과 「폐기물관리법」에서 정하는 의료폐기물 및 「원자력법」에서 정하는 방사성물질을 말한다.
5. 보안: 내원객 출입관리 및 위험인물 출입통제, 보안사고, 도난, 아동유괴, 폭력 및 폭행 등으로부터 보호하는 일체의 행위를 말한다.
6. 유지·보수·개선: 완공된 시설의 기능을 보전하고 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상복구하며 경과시간에 따라 요구 되는 시설물의 개·보수, 보강에 필요한 활동을 하는 것을 말한다.

▣ 정책

1. 시설 및 환경안전 관리에 대한 규정이 있다.
2. 시설 및 환경안전 관리 업무 구분 및 담당자가 있다.
3. 시설 및 환경안전 관리에 대한 교육을 시행한다.
4. 직원은 시설 및 환경안전 사고 발생 시 보고절차를 알고 있다.
5. 시설 및 환경안전 사고 발생 시 처리하고, 처리결과를 경영진에게 보고한다.
6. 시설 및 환경안전에 대한 계획이 있다.
7. 시설 및 환경을 안전하게 관리한다.

▣ 지침 및 절차

1. 시설 및 환경안전 관리 대상

가. 시설 및 환경안전 관리를 위하여 본원의 시설, 설비, 보안, 위험물질, 의료기기를 대상으로 관리한다.

2. 시설 및 환경안전 관리 대상별 업무 구분 및 담당자 선정

구 분	업무내용		담당부서	책임자
시설물	시설물안전점검 (정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단 등)		시설팀	시설팀장
	건물 천장재, 벽체 파손 유무, 건물 출입문, 창문상태점검, 특수부서 점검관리		시설팀	시설팀장
설 비	전기설비	전기 및 자가발전기실 안전관리, 정기검사, 정기점검	시설팀	시설팀장
	급수 및 수질감시	수질검사, 저수조 청소 및 소독, 저수조 위생관리	시설팀	시설팀장
		냉·온수 수전 및 정수기 관리	시설팀	시설팀장
	의료가스 및 진공설비	의료가스 및 진공설비실 안전관리, 자체안전점검 등	시설팀	시설팀장
	실내공기질	실내공기질 측정, 공조설비관리, 냉·난방기 관리	시설팀	시설팀장
승강기	승강기 안전관리		원무과	원무과장
고압가스	도시가스 설비		시설팀	시설팀장
보 안	보안관리 업무		시설팀	시설팀장
위험물질	유해화학물질 안전관리		시설팀	시설팀장
	의료폐기물 안전관리		시설팀	시설팀장
의료기기	의료기기 안전관리		시설팀	시설팀장

3. 시설 및 환경안전 관리 교육

가. 시설 및 환경안전 관리 교육은 업무 담당 직원과, 이 외 직원으로 구분하여 관리한다.

나. 업무 담당 직원의 교육 구분

1) 업무 담당 직원(법정 안전관리자)는 관련법령에서 정한 직무를 준수하고 다음 업무를 수행한다.

가) 시설 및 작업과정의 안전유지

나) 관련 규정에 의한 안전관리규정의 시행

다) 종사자에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘·감독

라) 그 밖의 위해방지 조치 등

2) 업무 담당 직원의 시설 업무 관련 법정교육(외부·내부 교육 등)

교 육 대 상	담당자	교 육 주 기		관련법률
		신규	보수	
실내공기질 관리자	원무과장	1년 1회	3년 1회	실내공기질 관리법 제 7조
의료폐기물 배출자 교육	원무과장	1년 1회	3년 1회	폐기물관리법 시행고칙 제 50조
사업장 폐기물 배출자 교육	원무과장	1년 1회	3년 1회	폐기물관리법 시행고칙 제 50조
승강기안전관리자	원무과장	3개월	3년 1회	승강기 안전관리법 시행규칙 제 52조
소방안전관리자	시설팀장	6개월	2년 1회	화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제 29조
소방안전관리보조자	원무과장	6개월	2년 1회	화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제 29조
전기안전 관리자	위탁	-	3년 1회	전기안전관리법 시행규칙

3) 이 외 직원은 시설 및 환경 관련 내용을 연 1회 이상 교육을 실시한다.

가) 단, 외에 직원에 대한 교육은 모든 직원 매년 교육 하지 않을 수 있으며 재직 중 1회 이상 교육 이수도 가능하다.

나) 교육 내용 : 시설 및 환경과 관련된 환자, 내원객, 직원의 안전사고 발생 시 보고 절차

교육과정	교육대상	교육주기	교육방법	교육자
시설 및 환경과 관련된 환자, 내원객, 직원 안전사고 발생 시 보고 절차	전직원	1회/년	온라인 교육 또는 집체교육	시설팀장

4. 환자, 내원객, 직원의 시설 및 환경안전 사고 보고 절차

가. 시설 및 환경안전사고 발생 시 보고절차

1) 시설안전사고: 정전, 단수, 의료가스 등 각종 기계장치 및 설비 고장으로 인하여 인적·물적 피해가 발생한 사고를 말한다.

병원장		
⇧		
행정부장	⇨	- 안전사고조사, 원인 분석 및 개선활동을 한다. - 병원장에게 보고한다.
⇧		
시설팀장	⇨	- 안전사고 지역을 표시하고 접근금지 등 안전조치를 취한다. - 필요시 유관기관에 지원을 요청한다. - 전기안전사고: 한국 전기안전공사(02-410-2600) - 가스안전사고: 한국가스안전공사(1544-4500) - 승강기안전사고: 오티스 1661-6112) - 기타: 상수도사업소(02-3146-4700), 대왕 파출소(02-3411-0323,112), 강남소방서 세곡119센터(02-451-0882)
⇧		
안전사고 최초신고자	⇨	- 신속하게 주위에 사고 사실을 알린다. - 신고 후 작업 중지 및 주변 인원을 안전한 곳으로 대피시킨다.

2) 환경안전사고: 시설물 이외의 원인으로 발생하는 안전사고로 낙상, 미끄러짐, 전도 등의 사고를 말한다.

가) 환자 안전사고: 보고절차, 보고시기 및 방법은 [6.2 환자안전사건 관리] 규정에 따른다.

나) 내원객 안전사고: 내원객 안전사고 발견자는 내원객 안전사고 보고서를 작성하여 시설팀장에게 접수하고 시설팀장은 행정부장에게 보고한다.

다) 보고받은 행정부장은 병원장에게 보고 한다.

라) 직원 안전사고: 보고절차, 보고시기 및 방법은 [9.4 직원안전 관리활동] 규정에 따른다.

5. 환자, 내원객, 직원의 시설 및 환경안전 사고 처리 및 처리결과 경영진 보고

가. 시설팀장은 환자, 내원객, 직원의 시설 및 환경안전 사고 처리 후 시설 및 환경안전 사고 처리 보고서를 작성하여 행정부장에게 보고하며 행정부장은 병원자에게 보고한다.

나. 시설 및 환경안전 사고 보고 처리 결과를 분기별로 병원운영위원회에 보고한다.

6. 시설 및 환경안전에 대한 계획 수립

가. 병원의 시설 및 환경안전관리를 위해 안전점검, 유지, 보수, 개선계획, 시행시기, 필요시 예산을 포함하여 해당 영역별로 안전관리 계획을 연1회(12월) 수립한다.

나. 시설 및 환경안전에 대한 계획 수립시 포함 되어야 할 내용

1) 시설 및 환경의 보수 또는 개선

2) 위험요인 확인

가) 의료기관 내 운영되는 다양한 경로를 통한 확인

(1) 환자안전사고 보고서, 기타 사고 보고서, 민원 또는 고객의 소리

(2) 시설물 점검일지를 통하여 주기적 현장 확인(일일 및 월1회)

3) 확인된 위험요인에 대한 보수 또는 개선 활동을 수행한다.

4) 보수 또는 개선 효과에 대한 모니터링 및 평가를 실시한다.

5) 시설물 유지 보수는 법정 검사 및 자체 검사 주기에 따라 계획을 수립한다.

다. 안전점검 계획 수립

1) 시설부문

가) 「시설물 안전관리에 관한 특별법」에 의한 2종 시설물에 해당되어 안전등급에 따라 2회/년 정기점검을 실시하고 1회/3년 정밀안전점검을 실시한다.

나) 관할기관 : 강남구청 건축과 시설물안전점검 담당(02-3426-6167)

다) 시설물통합정보관리시스템 사이트에 시설팀장이 점검관련 진행사항을 확인한다.

라) 점검 시행주기

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">점검대상</th><th colspan="4">점검시기</th></tr>
<tr><th>A 급</th><th>B,C 급</th><th>D 급</th><th>E 급</th></tr>
<tr><td>정기점검</td><td rowspan="2">연면적 5,000m2 이상의 의료시설, 16 층 이상, 연면적 30,000m2 이상의 건축물</td><td colspan="2">반기 1 회
(전반기,하반기)</td><td colspan="2">3 회/년 (1 차:2~3 월,
2 차:5~6 월,
3 차:11~12 월)</td></tr>
<tr><td>정밀점검</td><td>1 회/4 년</td><td>1 회/3 년</td><td colspan="2">1 회/2 년</td></tr>
<tr><td>정밀안전진단</td><td>준공후 10 년이 경과된 1 종 시설물 (21 년 이상 또는 50,000m2 이상)</td><td>1 회/6 년</td><td>1 회/5 년</td><td colspan="2">1 회/4 년</td></tr>
</table>

2) 설비부문

가) 법정 검사 내용 및 검사주기에 따라 안전점검계획을 수립한다.

나) 법정 검사 주기 및 자체점검 내용에 따라 유지·보수·개선 계획을 수립한다.

구 분		내 용	검사내용	검사주기	비 고
시설	건 축	건축시설	정기점검	2회/연	위탁
			정밀점검	1회/3년	위탁
설비	기계 소방 환경 전기 승강기	수도시설	수질검사	1회/연	위탁
			저수조청소	2회/연	위탁
		도시가스	정기검사	1회/연	한국도시가스공사
		소방시설	기능작동시험 종합정밀점검	1회/연	소방시설 점검 기관 위탁
		자가용수전설비	정기검사	1회/2년	한국전기공사
		승강기	정기검사	1회/연	한국승강기안전공단
	실내 공기질	공기질 측정	유지기준	1회/년	위탁
			권고기준	1회/2년	
	건물 방역	방역 소독	정기	1회/월	위탁

3) 위험물질: [10.3 위험물질 관리]규정에 따른다.

4) 보안: 보안장비 안전점검 [10.4 보안관리] 규정에 따른다.

5) 의료기기 : 의료기기의 점검은 [10.5 의료기기 관리] 규정에 따른다.


라. 안전점검 시행

1) 시설부문

가) 정기점검, 정밀점검

(1) 안전진단 전문기관에 의뢰하여 시행한다.

(2) 점검절차는 다음과 같다.



(3) 시설팀장은 정기점검 및 정밀점검 실시 결과를 병원장에게 보고 및 관리한다.

2) 설비부분 : 설비 시설물 안전점검 시행은 [10.2 설비시스템 관리]규정에 따른다.

3) 위험물질 부분 : 위험물질 안전점검 시행은 [10.3 위험물질 관리] 규정에 따른다.

4) 보안 부분 : 보안 안전점검 시행은 [10.4 보안관리] 규정에 따른다.

5) 의료기기 : 의료기기 안전점검의 시행은 [10.5 의료기기 관리] 규정에 따른다.

마. 유지·보수·개선 계획

1) 자체점검 내용 및 점검주기

가) 시설부문

구 분	점 검 내 용
내부점검	- 창호, 출입문(병실, 복도) - 층별 출입문 - 병실출입문 - 계단(논슬립, 핸드레일) - 바닥, 벽(균열, 파손) - 화장실 누수

상기 대상물에 관하여 시설물 안전관리 월간/분기별 점검표에 점검사항을 기록하며 보수 요망 사항은 즉시 보수 처리한다.

나) 설비부문 : 설비 시설물의 자체점검 내용 및 점검주기는 [10.2 설비시스템 관리] 규정에 따른다.

다) 위험물질 부분 : 위험물질 자체점검 내용 및 점검주기는 [10.3 위험물질 관리] 규정에 따른다.

라) 보안 부문 : 원내 보안의 자체점검 내용 및 점검주기는 [10.4 보안관리] 규정에 따른다.

마) 의료장비/의료기기부문 : 의료장비의 자체점검 내용 및 점검주기는 [10.5 의료기기 관리] 규정에 따른다.

바. 계획에 따른 활동 시행결과 경영진 보고 및 관련 직원 공유

1) 위험요인을 보수 및 개선을 실시하고 모니터링 및 평가한 활동 결과는 병원운영위원회를 통해 병원장에게 보고하고 게시판을 통하여 관련 직원과 공유한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 작업 안전수칙
2. 시설물 안전 관리 월간 점검표
3. 시설물 안전 관리 분기 점검표
4. 시설 안전사고 보고서
5. 내원객 안전사고 보고서
6. 환자, 내원객, 직원 시설 및 환경안전사고 보고 절차
7. 보일러 점검일지

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 작업 안전수칙

■ 작업 안전 수칙 ■

1.일반작업 안전수칙

작업 전 작업내용과 위험요인을 확인하고, 필요한 보호구를 착용한다.
나. 작업에 사용하는 시설, 장비, 공구는 사용 전 이상 유무를 확인한다.
다. 작업장 주변은 정리·정돈하고 통행에 방해되는 물건을 두지 않는다.
라. 위험표시가 있는 장소에는 관계자 외 출입하지 않는다.
마. 인화성 물질 또는 폭발 위험이 있는 장소에서는 화기취급을 금지한다.
바. 작업 중 이상상황을 발견하면 즉시 작업을 중지하고 시설팀장 또는 부서장에게 보고한다.

2. 의료폐기물 취급 안전수칙

가. 의료폐기물은 발생 즉시 종류별 전용용기에 분리하여 보관한다.
나. 사용 중인 전용용기는 폐기물이 새지 않도록 관리한다.
다. 폐기물을 전용용기에 넣을 때 손으로 누르지 않는다.
라. 주사침, 칼날, 유리류 등 손상성 폐기물은 전용용기에 분리하여 보관한다.
마. 깨진 유리 등은 손으로 직접 만지지 않고 기구를 이용하여 처리한다.
바. 의료폐기물 취급 및 운반 시 필요한 경우 장갑, 마스크 등 개인보호구를 착용한다.

3. 유해물질 취급 안전수칙(MSDS)

가. 유해물질은 지정된 장소에 보관하고, 용기에는 물질명과 주의사항을 표시한다.
나. 유해물질 사용 전 MSDS를 확인하고 정해진 방법에 따라 취급한다.
다. 유해물질 취급 시 필요한 보호구를 착용한다.
라. 유해물질이 피부나 눈에 접촉된 경우 즉시 흐르는 물 또는 생리식염수로 충분히 씻고 보고한다.
마. 유해물질 누출 또는 노출 사고 발생 시 즉시 사용을 중지하고 시설팀장 또는 부서장에게 보고한다.

4. 미끄러운 바닥 작업 안전수칙

가. 바닥에 물기나 오염물이 있을 경우 즉시 제거한다.
나. 청소 또는 작업 중 미끄럼 위험이 있는 경우 주의표지판을 설치한다.
다. 배수로와 바닥 상태를 정기적으로 확인하고 이물질을 제거한다.
라. 물기가 있는 장소에서는 뛰지 않고 천천히 이동한다.

5. 통행 안전수칙

가. 통로 모서리, 출입문 주변, 계단에서는 주변을 확인하고 이동한다.
나. 병원 내에서는 뛰지 않고 보행한다.
다. 운반카, 휠체어, 침대 등 이동 장비 주변을 통행할 때는 충돌에 주의한다.
라. 주머니에 손을 넣고 이동하지 않는다.
마. 통로에는 물품을 적치하지 않는다.

6. 운반작업 안전수칙

가. 운반 전 물품의 크기, 무게, 파손위험 여부를 확인한다.
나. 무거운 물품은 무리하게 혼자 들지 않고 2인 이상이 함께 운반한다.
다. 운반 시 허리를 과도하게 굽히지 않고, 무릎을 굽혀 안전한 자세로 들어 올린다.
라. 운반 중 시야를 가리지 않도록 하고 통로의 장애물을 확인한다.
마. 필요한 경우 운반카 등 적절한 운반기구를 사용한다.
바. 사다리에서 뛰어내리지 않는다.

7. 사다리 작업 안전수칙

가. 사다리는 사용 전 파손, 흔들림, 미끄럼방지 상태를 확인한다.
나. 사다리는 평탄하고 미끄럽지 않은 장소에 설치한다.
다. 사다리 작업은 필요 시 2인 1조로 시행한다.
라. 사다리 최상단에 올라서서 작업하지 않는다.
마. 팔 길이 이상 떨어진 곳의 작업은 하지 않고, 작업 위치에 맞게 사다리를 이동한다.

8. 출입문 통행 안전수칙

가. 문을 열 때 반대편 통행자 여부를 확인한다.
나. 자동문 또는 스위치 작동문 주변에서 작업할 때는 통행자를 확인한다.
다. 문을 억지로 열거나 닫지 않는다.
라. 문이 닫히는 순간 손이나 발을 넣지 않는다.
마. 출입문 주변에는 물품을 적치하지 않는다.

9. 정리·정돈 안전수칙

가. 사용한 장비와 공구는 작업 후 지정된 장소에 보관한다.
나. 불필요한 물품, 폐자재, 부스러기 등은 즉시 정리한다.
다. 작업장, 통로, 계단, 출입구 주변은 항상 청결하게 유지한다.
라. 전선, 호스, 물품 등이 통행에 방해되지 않도록 정리한다.
마. 정리·정돈 중 위험요인을 발견하면 즉시 조치하거나 보고한다.

10. 보일러 안전수칙

가. 보일러 주변은 항상 청결하게 정리·정돈한다.
나. 보일러 및 관련 설비의 이상음, 누수, 냄새, 과열 여부를 확인한다.
다. 고장 또는 이상이 있는 설비에는 사용금지 표시를 하고 보고한다.
라. 정전 발생 시 필요한 전기스위치를 확인하고 안전하게 조치한다.
마. 돌출부, 고온부 등 위험부위에는 위험표시를 한다.

11. 전기 안전수칙

가. 전기설비 조작 시 필요한 보호구를 착용한다.
나. 수전설비, 분전반, 전기실 등에는 관계자 외 출입을 제한한다.
다. 차단기 또는 개폐기 조작 전 주변에 사람이나 위험물이 없는지 확인한다.
라. 한 개의 콘센트에 여러 개의 플러그를 연결하는 문어발식 사용을 금지한다.
마. 젖은 손으로 전기기구나 스위치를 조작하지 않는다.
바. 전열기구 사용 시 주변에 가연성 물질을 두지 않는다.
사. 사용하지 않는 전기기구는 전원을 끄고 플러그를 분리한다.
아. 전기설비 이상 발견 시 즉시 사용을 중지하고 시설팀에 보고한다.

12. 위험물 취급 안전수칙

가. 위험물은 지정된 장소에 보관하고 관계자 외 취급하지 않는다.
나. 위험물 취급 장소에서는 흡연 및 화기취급을 금지한다.
다. 위험물은 허가된 용기와 정해진 보관량을 준수하여 관리한다.
라. 위험물 취급 전 주변 소화기 등 소방설비 위치를 확인한다.
마. 위험물 사용 후에는 용기를 밀폐하고 지정된 장소에 보관한다.
바. 누출, 파손, 화재위험이 확인되면 즉시 작업을 중지하고 보고한다.

13. 방화관리 안전수칙

가. 유류 및 가연성 물질은 환기가 잘되고 안전한 장소에 보관한다.
나. 화기시설 주변에는 가연성 물질을 두지 않는다.
다. 화기작업이 필요한 경우 사전 승인 후 시행한다.
라. 금연구역 내 흡연자를 발견하면 즉시 제지하고 지정된 흡연구역을 안내한다.
마. 소화기, 소화전, 피난통로 주변에는 물품을 적치하지 않는다.
바. 화재위험요인을 발견하면 즉시 시설팀장 또는 부서장에게 보고한다.

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

부록2. 시설물 안전관리 월간 점검표

시 설 물 안 전 관 리 월 간 점 검 표

결재	담당	부서장	병원장

20 년 월 일

구분	점검사항	결과	비고
건물 외부	외벽의 균열이나 파손 여부(건축)		
	외벽 도방의 변색이나 벗겨짐 여부(건축)		
	Manhole 이나 배수로의 이물질 퇴적으로 막힘 유무(토목)		
	옹벽 및 석축(자연석)균열 발생 및 배부름 현장 유무(토목)		
	비탈면의 토사유출 및 배부름 골 파임 현상발생 유무(토목)		
	도로부지 내 포장구간 침하 출입구 물고임 여부(토목)		
	파고라 및 외부 조형물의 이상 유무(토목, 조경)		
	옹벽 및 경사지의 상태의 이상 유무(토목)		
	Fence의 이상 유무나 파손 여부(토목)		
	빗물 훔통이나 Roof Drain 배수 이상 유무(건축)		
	담장의 전도 파손과정, 후문의 슬라이딩 도어 이상 유무(건축)		
건물 내부	천정 벽체의 탈락이나 이완 또는 누수 여부(건축)		
	천정 텍스의 균열, 파손 여부(건축)		
	창문, 창틀의 변형이나 파손 여부(건축)		
	계단 핸드레일의 이상 유무(건축)		
	출입문 개폐가 용이한지 여부(건축)		
	지하 천정과 배관 Sleeve, 누수 여부(건축)		
	급식소 바닥과 Trench의 원활한 배수 여부(건축)		
	방화셔터 작동기능 정상 여부(건축)		
	벽체의 변형 도장 면 훼손 여부(건축)		
	바닥 타일의 파손 여부(건축)		
	창호 틈새 누수 여부(건축)		

(양호:○, 불량:×)

부록 3. 시설물 안전 관리 분기 점검표

시설물 안전 관리 분기 점검표

20 년 월

결재	담 당	부서장	병원장

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	○, ×	내용(위치, 상태)	
■ **구조안전성**			
· **지반상태** 지반침하 이상징후 및 침하여부			
· **균열상태** 구조체 균열발생 유무 비구조체 균열발생 유무			
· **변형상태** 기울기 및 바닥판 변형상태			
· **구조체노후화** 철근부식,노출,콘크리트박리,박락등의발생 철골부재 및 접합부상태			
■ **건축마감**			
· **지붕, 옥상마감** 옥상 방수, 마감, 드레인 등			
· **외부마감** 외벽 마감 및 방수상태			
· **내부마감** 내부마감재 상태			
· **창호** 창호 및 코킹상태			
■ **관리상태**			
· **유지관리** 손상보수 상태 설계도서 보유상태 안전점검 실시상태 및 교육일지 작성여부			
· **재난대비** 방화 구획 및 관리상태 비상구, 피난로, 소방차진입로 관리 소방시설 관리상태(소화기, 소화전)			
· **안전관리** 안전난간 및 안전표지판 부착 상태 미끄럼 방지상태(복도, 욕실, 계단 등) 낙하.비래 방지 조치, 유해환경에 대한 조치 상태			

부록 4. 시설 안전사고 보고서

시설 안전사고 보고서

담당자	행정부장	병원장

1. 제 목 :

가. 일 시 :

나. 장 소 :

2. 내 용 :

3. 조치사항(결과)

20 년 월 일

보고자 성명 : (서명)

부록 5. 내원객 안전사고 보고서

내원객 안전사고 보고서

담당자	행정부장	병원장

1. 제 목 :

가. 일 시 :

나. 장 소 :

2. 내 용 :

3. 조치사항(결과)

20 년 월 일

보고자 성명 : (서명)

부록 6. 환자, 내원객, 직원 시설 및 환경안전사고 보고 절차



부록7. 수리 및 보수 요청서

수리 및 보수 요청서

요청부서 보관용			
요청부서		요 청 자	(서명)
요 청 일	년 월 일		
요청사항	☐ 시설(건축)수리 ☐ 설비수리 ☐ 의료기기 수리		

요청 내용

----------절취선----------

수리 및 보수 요청서

수리부서 보관용			
요청부서		요 청 자	(서명)
요 청 일	년 월 일		
요청사항	☐ 시설(건축)수리 ☐ 설비수리 ☐ 의료기기 수리		

파손 또는 고장 및 요청 사항

부록9. 시설 및 환경 수리(보수) 모니터링 및 평가 관리 일지

시설 및 환경 수리(보수) 모니터링 및 평가 관리 일지

모니터링 및 평가 일자	20 년 월 일
작성자	

수리 및 보수 내역	
수리 및 보수 요청 일자	20 년 월 일
수리 및 보수 요청 사항	
수리 및 보수 조치 사항	
수리 및 보수 조치 결과 사진	
파손 전 사진	수리 후 사진
수리 및 보수 모니터링 결과 및 평가	
모니터링 결과 및 평가	추가 파손(구멍) 부위 없으며 수리 후 상태 유지 확인함
수리 유지 사진	수리 유지 사진

부록7. 보일러 점검일지

보일러 월간 점검 일지

범례 : 양호(O), 불량(X)

목록		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
보일러	외관 상태												
	정상 작동 여부												
배기통 상태	외관 상태												
	배출구 상태												
	청결 상태												
배관 내	이물질 등 청결 상태												
	기포 발생 여부												
난방 필터 청결 상태													
가스 누출 여부													
온수배관 보온 상태													
점검일자													
담당자 서명													

부록. 시설물 일일점검표