| 5.6 편의 및 안전시설 | | | |
|---|---|---|---|
| 규 정 번 호 | 5.6 | 제 정 일 | |
| 관 련 인증기준 | 5.6 편의 및 안전시설 | 최근 개정일 | |
| 담 당 부 서 | 시설팀 | 시 행 일 | |
| 검 토 책 임 자 | 병원운영위원회 | 검 토 주 기 | 2년 |
| 승 인 책 임 자 | 병원장 | 검토 예정일 | |
| 관 련 근 거 | 의료법 시행규칙 [별표 3]<br>의료법 시행규칙 부칙<br>장애인 노인 임산부 등이 편의증진 보장에 관한 법률 제 9조<br>승강기 안전관리법 시행규칙 [별표 1]<br>요양병원 시설기준 세부 가이드 라인<br>건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제 15조의2 | | |

**▣ 목적 (Purpose)**

환자의 이동 및 이용의 편리를 도모하고 사고와 상해를 예방하기 위한 시설을 갖추고 운영함으로써 환자의 편의를 높이고 안전한 환경을 제공한다.

**▣ 정책 (Policy)**

1. 입원실 적정면적 및 병상 수를 준수한다.
2. 환자 편의 및 안전을 위한 시설을 구비한다.
3. 병원용 엘리베이터를 설치한다.
4. 휠체어 및 병사 이동 공간을 확보한다.

**▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)**

**1. 입원실 적정면적**

**가. 본원은 2021년 09월 00일 개설하였으며 [의료법 시행규칙 별표 4 의료기관의 시설규격]의 2017년 02월 03일 이전 개설 기관 기준으로 준수한다.**

**나. 적정면적(2017년 02월 03일 이후 개설 기관)**

(1) 1인실 : 10㎡이상

(2) 2인실 이상 : 6.3㎡/인

**다. 입원실에 설치하는 병상수는 최대 6병상을 준수한다.**

**2. 환자편의 및 안전시설 구비**

**가. 요양병원의 욕실(최소 1개 이상)**

1) 병상이 이동할 수 있는 공간 및 보조 인력이 들어가 목욕을 시킬 수 있는 공간을 확보 하여야 한다.

2) 적정한 온도의 온수가 지속적으로 공급되어야 하고, 욕조를 설치할 경우 욕조에 환자의 전신이 잠기지 않는 깊이로 하여야 한다.

**나. 환자 편의공간 : 의료법 시행규칙 제 34조 [별표3]에 의거하여 환자 편의를 위한 휴게실 또는 식당을 구비한다.**

1) 본원은 각 병동 마다 휴게실이 구비되어 있으며 휴게실에는 쉴 수 있도록 의자 등을 구비한다.

**다. 안전을 위한 손잡이 : 의료법 시행규칙 제34조 [별표4]에 의거하여 안전을 위한 손잡이를 설치한다.**

1) 안전손잡이 설치 : 복도, 계단, 화장실 대·소변기, 욕실에는 안전을 위한 손잡이를 설치하여야 한다.

**라. 비상연락 장치 : 의료법 시행규칙 제 34조 [별표4]에 의거하여 입원실, 화장실, 욕실 등에 비상 연락장치를 설치한다.**

1) 요양병원의 입원실, 화장실, 욕실은 환자가 의료인을 신속하게 호출할 수 있도록 병상, 변기에 각각의 유선 또는 무선호출기를 벽, 상두대 등에 고정하여 설치하여야 한다.

**마. 그 외**

1) 문턱 제거 : 요양병원의 복도 등 모든 시설의 바닥은 문턱이나 높이 차이가 없어야 하고, 불가피하게 문턱이나 높이 차이가 있는 경우 환자가 이동하기 쉽도록 경사로를 설치하여야 한다.

2) 경사로 : 경사로의 바닥표면은 잘 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.

**3. 침대용 엘리베이터를 설치 운영 (의료법 시행규칙 제34조 [별표4])**

**가. 병원 개설자 변경, 증·개축, 장소 이전 등 인적·물적 변동이 있을 경우 「승강기시설 안전관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 침대용 엘리베이터를 설치하여야 한다. 단, 건물 구조 변경의 어려움을 고려하여 일반 엘리베이터를 설치한 기존 병원은 이를 허용한다.**

1) 2013년 10월 6일 이전 2층 이상의 건물에 개설된 요양병원의 경우, 승객용 용도의 엘리베이터 설치된 경우 이를 허용한다.(단, 장소이전이나 개설자 변경 등일 경우 해당 하지 않는다.)

**나. 본원은 병원용(장애인용) 엘리베이터는 2대, 일반용 엘리베이터 1대를 설치 운영하고 있다.**

**다. 승강기 안쪽 폭은 침대 및 이동 인력이 들어갈 수 있는 범위 내에서 병상의 수직이동이 가능하도록 설치한다.**

**라. 엘리베이터의 관리 및 정기적인 점검을 실시하여 환자 및 보호자, 직원의 안전을 위하여 노력한다.**

**4. 모든 편의시설에 휠체어 등이 이동 가능한 공간을 확보 (의료법 시행규칙 제34조 [별표4])**

**가. 요양병원의 식당 등 모든 시설에는 휠체어가 이동할 수 있는 공간이 확보되어야 하며, 복도에는 병상이 이동할 수 있는 공간이 확보되어야 한다.**

**나. 휠체어가 이동할 수 있는 공간이 확보의 기준**

: 휠체어 이동 가능한 유효폭은 1.2m 이상으로 하되, 복도 양옆에 거실이 있는 경우 1.5m 이상으로 한다.

**다. 복도의 경우 병상이 이동할 수 있는 공간 확보의 기준**

1) 병상 이동 가능한 유효폭은 1.5m이상으로 한다.

가) 단, 당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200제곱미터 이상인 경우 1.8m 이상으로 한다.

2) 복도의 바닥표면은 잘 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감한다.

▣ 규정 개정일 [누적]

| 승 인 책 임 자 | 병 원 장 | 이름 | | 서명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 승 인 일 | . . . | | | | |