5.6 편의 및 안전시설			
규 정 번 호	5.6	제 정 일	3주기 규정집 제정
관 련 인증기준	5.6 편의 및 안전시설	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	시설팀	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	의료법 시행규칙 [별표 3] 의료법 시행규칙 부칙 장애인 노인 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제 9조 승강기 안전관리법 시행규칙 [별표 1] 요양병원 시설기준 세부 가이드 라인 건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제 15조의2		

▣ 목적 (Purpose)

환자의 이동 및 이용의 편리를 도모하고 사고와 상해를 예방하기 위한 시설을 갖추고 운영함으로써 환자의 편의를 높이고 안전한 환경을 제공한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 입원실 적정면적 및 병상 수를 준수한다.
2. 환자 편의 및 안전을 위한 시설을 구비한다.
3. 병원용 엘리베이터를 설치한다.
4. 휠체어 및 병상 이동 공간을 확보한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 입원실 적정면적

가. 본원은 2021년 09월 30일 개설하였으며 [의료법 시행규칙 별표 4 의료기관의 시설규격]의 2017년 02월 03일 이전 개설 기관 기준으로 준수한다.

나. 적정면적(2017년 02월 03일 이후 개설 기관)

(1) 1인실 : 10m²이상

(2) 2인실 이상 : 6.3m²/인

다. 입원실에 설치하는 병상수는 최대 6병상을 준수한다.

라. 병상 간 이격거리는 1.5m 이상을 유지한다.

2. 환자편의 및 안전시설 구비

가. 요양병원의 욕실(최소 1개 이상)

1) 병상이 이동할 수 있는 공간 및 보조 인력이 들어가 목욕을 시킬 수 있는 공간을 확보 하여야 한다.

2) 적정한 온도의 온수가 지속적으로 공급되어야 하고, 욕조를 설치할 경우 욕조에 환자의 전신이 잠기지 않는 깊이로 하여야 한다.

나. 환자 편의공간 : 의료법 시행규칙 제 34조 [별표3]에 의거하여 환자 편의를 위한 휴게실 또는 식당을 구비한다.

1) 본원은 각 병동 마다 휴게실이 구비되어 있으며 휴게실에는 쉴 수 있도록 의자 등을 구비한다.

다. 안전을 위한 손잡이 : 의료법 시행규칙 제34조 [별표4]에 의거하여 안전을 위한 손잡이를 설치한다.

1) 안전손잡이 설치 : 복도, 계단, 화장실 대 · 소변기, 욕실에는 안전을 위한 손잡이를 설치하여야 한다.

라. 비상연락 장치 : 의료법 시행규칙 제 34조 [별표4]에 의거하여 입원실, 화장실, 욕실 등에 비상 연락장치를 설치한다.

1) 요양병원의 입원실, 화장실, 욕실은 환자가 의료인을 신속하게 호출할 수 있도록 병상, 변기에 각각의 유선 또는 무선호출기를 벽, 상두대 등에 고정하여 설치하여야 한다.

마. 그 외

1) 문턱 제거 : 요양병원의 복도 등 모든 시설의 바닥은 문턱이나 높이 차이가 없어야 하고, 불가피하게 문턱이나 높이 차이가 있는 경우 환자가 이동하기 쉽도록 경사로를 설치하여야 한다.

2) 경사로 : 경사로의 바닥표면은 잘 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.

3. 침대용 엘리베이터를 설치 운영 (의료법 시행규칙 제34조 [별표4])

가. 병원 개설자 변경, 증·개축, 장소 이전 등 인적·물적 변동이 있을 경우 「승강기시설 안전 관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 침대용 엘리베이터를 설치하여야 한다. 단, 건물 구조 변경의 어려움을 고려하여 일반 엘리베이터를 설치한 기존 병원은 이를 허용한다.

1) 2013년 10월 6일 이전 2층 이상의 건물에 개설된 요양병원의 경우, 승객용 용도의 엘리베이터 설치된 경우 이를 허용한다.(단, 장소이전이나 개설자 변경 등일 경우 해당 하지 않는다.)

나. 본원은 병원용(장애인용) 엘리베이터는 2대, 일반용 엘리베이터 1대를 설치 운영하고 있다.

다. 승강기 안쪽 폭은 침대 및 이동 인력이 들어갈 수 있는 범위 내에서 병상의 수직이동이 가능하도록 설치한다.

라. 엘리베이터의 관리 및 정기적인 점검을 실시하여 환자 및 보호자, 직원의 안전을 위하여 노력한다.

4. 모든 편의시설에 휠체어 등이 이동 가능한 공간을 확보 (의료법 시행규칙 제34조 [별표4])

가. 요양병원의 식당 등 모든 시설에는 휠체어가 이동할 수 있는 공간이 확보되어야 하며, 복도에는 병상이 이동할 수 있는 공간이 확보되어야 한다.

나. 휠체어가 이동할 수 있는 공간 확보의 기준

휠체어 이동 가능한 유효폭은 1.2m 이상으로 하되, 복도 양옆에 거실이 있는 경우 1.5m이상으로 한다.

다. 복도의 경우 병상이 이동할 수 있는 공간 확보의 기준

1) 병상 이동 가능한 유효폭은 1.5m이상으로 한다.

가) 단, 당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200제곱미터 이상인 경우 1.8m 이상으로 한다.

2) 복도의 바닥표면은 잘 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감한다.

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				