Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов
Lightning Protection, Earthing and Bonding System

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов
Lightning Protection, Earthing and Bonding System

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» ГАЗПРОМ ЛИНДЕ ИНЖИНИРИНГ ИНН 0266023912 ОГРН 1040203382845 г. Санкт-Петербург

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2026

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
1	Электромонтажные изделия							
	Electrical accessories							
1.1	Скоба-держатель полосы 5х40 мм с болтом, горячеоцинкованная		EBRHS00001		шт.	510		
	Clamp for 5x40 mm flat bar; with bolt, hot dip galvanized				pcs.			
1.2	Держатель проводника заземления для сэндвич-панели 5х40 мм,		EGHOL00002		шт.	15		
	с заклепкой-гайкой, горячеоцинкованный							
	Earthing conductor holder for sandwich panel; 5x40 mm; with rivet nut;				pcs.			
	hot dip galvanized							
1.3	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-6-4 УХЛ3 ГОСТ 7386-80		ECLGT00034		шт.	172		
	Tinned copper lug ТМЛ 6-6-4 УХЛ3 GOST 7386-80				pcs.			
1.4	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-8 УХЛ3 ГОСТ 7386-80		ECLGT00040		шт.	22		
	Tinned copper lug ТМЛ 25-8-8 УХЛ3 GOST 7386-80				pcs.			
1.5	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-10-10 УХЛ3 ГОСТ 7386-		ECLGT00026		шт.	56		
	Tinned copper lug ТМЛ 35-10-10 УХЛ3 GOST 7386-80				pcs.			
1.6	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 70-10-13 УХЛ3 ГОСТ 7386-		ECLGT00028		шт.	10		
	Tinned copper lug ТМЛ 70-10-13 УХЛ3 GOST 7386-80				pcs.			

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разработал Prepared	Проверил Reviewed	Утвердил Approved
IFC	07	07.07.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Жалнин	Мамин	Трофимов
IFC	06	14.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Супейменов	Шилкин	Мингалеев
IFC	05H	23.01.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Супейменов	Шилкин	Мингалеев

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Stage	Sheet No.	Total sheets
DDD	1	7

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Material Take-Off (MTO)

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
07.1	2	-	06121		06.10.26

Разраб.	Жалнин		07.07.26
Проверил	Мамин		07.07.26
Нач.сек.	Кругликов		07.07.26
Н. контр.	Любушин		07.07.26
ГИП	Трофимов		07.07.26

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	1	7

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 07.1 выполнено ООО "Г Л ИНЖИНИРИНГ" / Revision 07.1 issued by GL Engeeniring TQS-GPP-RHI-GSP-EL-06121_R00

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2	Материалы							
	Materials							
2.1	Полоса стальная оцинкованная 5х40 ГОСТ 103-2006;		SSTRS00024		м	1026		
	Ст3сп ГОСТ 380-2005				m			
	Galvanized steel strip 5x40 GOST 103-2006; St3sp GOST 380-2005							
2.2	Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1х6, гибкий, с		EWIRE00022		м	40		
	изоляцией из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012							
	Hook-up copper core wire ПуГВ 1х6, flexible, with PVC insulation;				m			
	green/yellow; GOST 31947-2012							
2.3	Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1х25,		EWIRE00026		м	5,5		
	гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката; желто-зеленый;							
	Hook-up copper core wire ПуГВ 1х25, flexible, with PVC insulation;				m			
	green/yellow; GOST 31947-2012							
2.4	Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1х35, гибкий, с изоляцией		EWIRE00009		м	40		
	из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012							
	Hook-up copper core wire ПуГВ 1х35, flexible, with PVC insulation;				m			
	green/yellow; GOST 31947-2012							
2.5	Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1х70, гибкий, с изоляцией		EWIRE00027		м	6		
	из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012							
	Hook-up copper core wire ПуГВ 1х70, flexible, with PVC insulation;				m			
	green/yellow; GOST 31947-2012							
2.6	Болт самоанкерующийся распорный БСР 6х65 УХЛ3 ГОСТ		SBSR000004		шт.	510		
	28778-2023				pcs.			
	Self-locking spacer bolt BSR 6x65 УХЛ3 GOST 28778-2023							
2.7	Дюбель-гвоздь монтажный М4,5х40 мм; сталь; оцинкованная; с		FDWNM00001		шт.	200		
	шайбой				pcs.			
	Dowel-nail mounting M4.5x40 mm; steel; galvanized; with washer							
2.8	Саморез М6,3/5,5х75; для сендвич-панели; с EPDM шайбой; сталь;		FSTSC00001		шт.	32		
	оцинкованная							
	Self-tapping screw M6.3/5.5x75; for sandwich panel; with EPDM				pcs.			
	washer; steel; galvanized							
2.9	Вата минеральная ВМ-35 ГОСТ 4640-2011		SMINW00001		м³	0,006		
	Mineral wool VM-35 GOST 4640-2011							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001	Лист 2

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2.10	Труба Ц-50х3.5 ст20, ГОСТ 3262-75		PTUBE00763		м	1		
	Pipe C-50x3.5 st20, GOST 3262-75				m			
2.11	Лист стальной горячекатаный Б-ПН-НО-5х200х200 Ст3сп ГОСТ 14637-89		SSHEE00064		шт.	8		
	Hot rolled steel sheet B-PN-NO-5x200x200 St3sp GOST 14637-89				pcs.			
2.12	Кольцо уплотнительное; резиновое; 061-071-58; ГОСТ 9833-73		ESLRN00001		шт.	4		
	O-ring; rubber; 061-071-58; GOST 9833-73				pcs.			
2.13	Болт с шестигранной головкой; М6х30-4,8; крупный шаг резьбы; сталь;		FBOL000019		шт.	172		
	термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 933							
	Hex bolt; M6x30-4.8; large thread pitch; steel;				pcs.			
	thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933							
2.14	Болт с шестигранной головкой; М8х30-4,8; крупный шаг резьбы; сталь;		FBOL000023		шт.	150		
	термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 933							
	Hex bolt; M8x30-4.8; large thread pitch; steel;				pcs.			
	thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933							
2.15	Болт с шестигранной головкой; М10х30-4,8; крупный шаг резьбы; сталь;		FBOL000035		шт.	180		
	термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 933							
	Hex bolt; M10x30-4.8; large thread pitch; steel;				pcs.			
	thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933							
2.16	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6-6; крупный шаг		FNTDN00008		шт.	172		
	резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 6923							
	Lock nut M6; large thread pitch; steel;				pcs.			
	thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933							
2.17	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8-6; крупный шаг		FNTDN00007		шт.	22		
	резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 6923							
	Lock nut M8; large thread pitch; steel;				pcs.			
	thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933							
2.18	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10-6; крупный шаг		FNTDN00011		шт.	66		
	резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 6923							
	Lock nut M10; large thread pitch; steel;				pcs.			
	thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933							
2.19	Гайка шестигранная М8-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное		FNTDN00001		шт.	128		
	цинкование; 40-50 мм; DIN 934							
	Hex nut M8 grade 6; coarse pitch; steel; coating:				pcs.			
	thermal diffusion galvanizing; coating thickness 40-50 µm; DIN 934							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001	Лист 3

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2.20	Гайка шестигранная М10-6; крупный шаг резьбы; сталь;		FNTDN00006		шт.	120		
	термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 934							
	Hex nut M10 grade 6; coarse pitch; steel; coating:				pcs.			
	thermal diffusion galvanizing; coating thickness 40-50 μm; DIN 934							
2.21	Шайба М10; форма А; сталь; покрытие: термодиффузионное		FWSHD00008		шт.	240		
	цинкование; толщина покрытия 40-50 мкм; DIN 125							
	Washer M10; form A; steel; coating: thermal diffusion galvanizing;				pcs.			
	coating thickness: 40-50 μm; DIN 125							
2.22	Шайба М10 пружинная (гровер), форма В, сталь;		FWSHD00004		шт.	120		
	термодиффузионное цинкование 40-50 мкм; DIN 127							
	Spring washer 10 (grover), form B, thermal diffusion galvanizing				pcs.			
	40-50 mcm, DIN 127							
2.23	Шайба М8; форма А; сталь; покрытие: термодиффузионное		FWSHD00005		шт.	256		
	цинкование; толщина покрытия 40-50 мкм; DIN 125							
	Washer M8; form A; steel; coating: thermal diffusion galvanizing;				pcs.			
	coating thickness: 40-50 μm; DIN 125							
2.24	Шайба М8 пружинная (гровер), форма В, сталь;		FWSHD00001		шт.	128		
	термодиффузионное цинкование 40-50 мкм; DIN 127							
	Spring washer 8 (grover), form B, thermal diffusion galvanizing				pcs.			
	40-50 mcm, DIN 127							
2.25	Профиль Z-образный; перфорированный; длина 3000 мм; ширина 60 мм;		EPR0Z00015		шт.	5		
	высота 40 мм; ширина отверстий 13 мм; материал: сталь; мин. Толщина							
	металла: 3 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинковог							
	покрытия 85 мкм; УХЛ1							
	Perforated Z-shape; L=3000 mm; W=60 mm; H=40 mm; opening width				pcs.			
	13 mm; material: steel; min. steel thickness: 3 mm; hot dip galvanized acc.							
	to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1							
2.26	Анкер стандартный М8х70, по бетону, со шпилькой термодиффузионное		SDSS000005		шт.	60		
	цинкование 40-50 мкм							
	Standard anchor M8x70, attachment to concrete, with stud,thermal diffusion				pcs.			
	galvanizing: 40-50 μm							
2.27	Пена монтажная огнейстойкая, полиуретановая ТУ 2257-001-31846334-2015		SFOAM00001		шт.	3		
	1000 мл							
	Fire-resistant mounting foam, polyurethane TU2257-001-31846334-2015,1000 м				pcs.			

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001	Лист 4

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2.28	Знак заземления, самоклеящаяся ПВХ-пленка, 50х50 мм		EELSS00001		шт.	28		
	Earthing sign, self-adhesive PVC film, 50x50 mm				pcs.			
2.29	Грунт эпоксидный, двухкомпонентный с высоким содержанием цинка		SPREP00001		кг	13		
	Epoxy primer, two-component with high zinc content				kg			
2.30	Профиль Z - образный; перфорированный; 67.5х30 мм; длина 1000 мм;		EPR0Z00004					
	ширина отверстий -; материал: сталь; минимальная толщина металла:				шт.	8		
	2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового				pcs.			
	покрытия 85 мкм; УХЛ1;							
	Z-shape; Perforated; 67.5x30 mm; L=1000 mm; opening width; material: steel;							
	min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021;							
	thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; -; -							
2.31	Стяжка кабельная (хомут) 500х4,8 мм; из нейлона		STCLM00001		шт.	40		
	Cable tie 500x4.8 mm; nylon				pcs.			
2.32	Хомут заземления D40 мм; сталь; оцинкованная; для труб		FGCLM00005		шт.	4		
	Earthing clamp D40 mm; steel; galvanized; for pipes;				pcs.			
2.33	Кабель силовой с медной жилой РэКаВЭмнг(А)-LS 1х150 мк/35-10; не		ECABE00018		м	11		
	распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и				m			
	газовыделением, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с оболочкой							
	из экструдированного ПВХ пластиката, бронированный алюминиевыми							
	проволоками или алюминиевым сплавом, с экраном из медных проволок,							
	УХЛ							
	Power cable with copper core РэКаВЭмнг(А)-LS 1х150 мк/35-10; flame							
	retardant as per Category A, low smoke, with EPR insulation, extruded PVC							
	sheath, armored with aluminum wire or aluminum alloy, copper wire shielded,							
	УХЛ							
2.34	Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1х16, гибкий, с изоляцией		EWIRE00024		м	10		
	из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012				m			
	Hook-up copper core wire ПуГВ 1х16 mm2, flexible, with PVC insulation;							
	green/yellow; GOST 31947-2012							
2.35	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6, УХЛ3 ГОСТ 7386-80		ECLGT00044		шт.	14		В соответствии с
	Tinned copper lug ТМЛ 16-8-6, УХЛ3, GOST 7386-80				pcs.			разделительной
								ведомостью, п.5.6
								наконечники
								относятся к зоне
								ответств. С-подрядчика

07.1-1

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошилов

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 07.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" / Revision 07.1 issued by GL Engeeniring TQS-GPP-RHI-GSP-EL-06121_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001	Лист 5
07.1	1	-	06121		06.10.26		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2.36	Ящик ГЗШ; 400x300x155 мм; шина: медная; 4x40 мм; до 625 А; на 10		EMEBB00001		шт.	1		
	присоединений; материал корпуса: сталь; с полимерно-порошковым				pcs.			
	покрытием; IP 54; УХЛ1; в комплекте с сальниковыми вводами;							
	ввод проводников снизу и сбоку корпуса							
	MEB box; 400x300x155 mm; bar: copper; 4x40 mm; below 625 A; for 10							
	connections; housing material: steel; polyester powder-coated; IP 54;							
	УХЛ1; included: cable glands; cable entry is from bottom and side of the casing							
3	**Изменение внесено на основании DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_REV00**							
	Corrected according to the DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_REV00							
3.1	Полоса стальная оцинкованная 5x40 ГОСТ 103-2006;		SSTRS00024		м	5		
	Ст3сп ГОСТ 380-2005				m			
	Galvanized steel strip 5x40 GOST 103-2006; St3sp GOST 380-2005							
4	**Изменение внесено на основании TQS-GPP-RHI-GSP-EL-06121_R00**							
	Corrected according to the TQS-GPP-RHI-GSP-EL-06121_R00							
4.1	Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1x150 гибкий, с изоляцией		EWIRE00031		м	11		
	из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012				m			
	Hook-up copper core wire ПуГВ 1x150 mm2, flexible, with PVC insulation;							
	green/yellow; GOST 31947-2012							

07.1-1

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Данную спецификацию рассматривать совместно с GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001.
2. Сталь полосовая в спецификации указана с учетом надбавки 3% на сварные соединения.

NOTES
1. This specification shall be considered in conjunction with GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001.
2. Strip steel is specified in the specification taking into account a 3% surcharge on welded joints.

Изменение 07.1 выполнено ООО "Г Л ИНЖИНИРИНГ" / Revision 07.1 issued by GL Engeeniring TQS-GPP-RHI-GSP-EL-06121_R00

07.1	1	-	06121		06.10.26	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001	Лист 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус Status	Ревизия Rev.	Место изменений Location of Changes	Краткое описание изменений Brief Description of Changes
IFC	07	Лист / Sheet 1	Изменение внесено на основании TQS-GPP-GSP-RCA-EL-03033_R00 / Corrected according to the TQS-GPP-GSP-RCA-EL-03033_R00
IFC	07	Листы / Sheets 5, 6	Изменение внесено на основании TQS-GPP-GSP-RCA-EL-03033_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04731_R00, DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_REV00 / Corrected according to the TQS-GPP-GSP-RCA-EL-03033_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04731_R00, DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_REV00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001	Лист 7