Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____/ Т.И. Ергалиев /

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Электрическое освещение (внутреннее)
Indoor Lighting System

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____/ Т.И. Ергалиев /

Электрическое освещение (внутреннее)
Indoor Lighting System

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

Российская Федерация * Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» * ГАЗПРОМ ЛИНДЕ ИНЖИНИРИНГ * ИНН 0266023912 * ОГРН 1040203382845 * г. Санкт-Петербург

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2025

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг»/
Limited Liability Company Neftegazengineering

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____/ Т.И. Ергалиев /

Электрическое освещение (внутреннее)
Indoor Lighting System

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

"Нефтегазинжиниринг" "Neftegazengineering" Company Limited
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1137746474153 * МОСКВА *

А.А. Шилкин
A.A. Shilkin

2025

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
1	**Электрооборудование / Electrical Equipment**							
1.1	Групповой щит рабочего электроосвещения, IP55 Normal lighting panel, IP55	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-EPNUC-001	G0-EPNUC-D88-03		шт. pcs.	1		Откорректировано по TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04059_R00 Откорректировано по TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04362_R01
1.2	Групповой щит аварийного электроосвещения, IP55 Emergency lighting panel, IP55	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-EPUUC-001	G0-EPUUC-D88-03	4.2-1	шт. pcs.	1	04.5-1	Откорректировано по TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04059_R00 Откорректировано по TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04362_R01
1.3	Коробка ответвительная; 16А; материал корпуса: полистирол; IP 44; УХЛ2; 4 отверстия для кабельных вводов; с 6 клеммными зажимами для жил сечением 2,5-6мм² и тремя парными перемычками; в комплекте с сальниками Junction box; 16A; body material: polystyrene; IP 44; УХЛ2; 4 holes for cable entries; with 6 terminals for 2.5-6 mm² cores and three paired jumpers; complete with glands	4.2-2	ETPBX00004	4.1-1	шт. pcs.	69 ~~77~~ ~~80~~ ~~85~~	4.1-2	Откорректировано по TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04059_R00
1.4	Выключатель одноклавишный; открытой установки; однополюсный; 230 В; 16А; IP 54; винтовой зажим/клемма Single-key switch; open installation; single-pole; 230 V; 16A; IP 54; screw clamp/terminal		ELISW00004		шт. pcs.	9 ~~12~~		

04.3-1

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Изменение 04.5 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" / Revision 04.5 issued by GL Engeeniring TQS-GPP-RHI-GSP-EL-05944_R00
Изменение 04.4 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" / Revision 04.3 issued by GL Engeeniring TQS-GPP-RHI-GSP-EL-05227_R00
Изменение 04.3 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" / Revision 04.3 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-EL-05148_R00
Изменение 04.2 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" / Revision 04.2 issued by GL Engeeniring TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04362_R01
Изменение 04.1 выполнено ООО "НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ" / Revision 04.1 issued by NGE_TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04059_R00

IFC	04	02.12.25	Выпущено для строительства / Issued for construction	Матвеева	Шилкин	Шилкин
IFC	03H	25.11.24	Выпущено для строительства / Issued for construction	Матвеева	Шилкин	Мингалеев
IFR	02	30.09.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Матвеева	Шилкин	Мингалеев
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разработал Prepared	Проверил Reviewed	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet No.	Total sheets
DDD	1	15

Material Take-Off (MTO)

РУСХИМАЛЬЯНС

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
04.5	1	–	05944		15.09.26
04.4	-	–	05227		30.06.26
04.3	3	1	05148		01.07.26
04.2	2	–	04376		02.04.26

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Разработал	Матвеева		02.12.25
Проверил	Шилкин		02.12.25
Нач.сек.	Шилкин		02.12.25
Н. контр.	Старостюк		02.12.25
ГИП	Шилкин		02.12.25

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	15

Спецификация оборудования, изделий и материалов

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
1.5	Светильник взрывозащищенный светодиодный; 2ExdIIBT4Gb; номинальное напряжение: ~230 В; мощность: 100 Вт; световой поток: 12800 Лм; цветовая температура: 5000 К; I класс защиты; тип монтажа: на скобу; материал корпуса: металл; IP 66; УХЛ1; в комплекте: взрывозащищенный кабельный ввод для бронированного кабеля Dнар=12-18 мм, с возможностью заземления брони кабеля внутри кабельного ввода, адаптер под металлорукав Dy=20 мм Ex-proof LED lighting fixture; 2ExdIIBT4Gb; rated voltage: 230VAC; power: 100W; luminous flux: 12800 Lm; color temperature: 5000 K; protection class I; installation type: bracket mounted; casing material: metal; IP66; УХЛ1; complete with ex-proof cable gland for armored cable OD=12-18 mm, earthing inside cable gland, adapter for flexible conduit DN=20 mm		ELAMP00002		шт. pcs.	26		
1.6	Светильник светодиодный; номинальное напряжение: ~230 В; мощность: 60 Вт; световой поток: 7400 Лм; цветовая температура: 5000 К; I класс защиты; тип монтажа: на скобу; материал корпуса: металл; IP 65; УХЛ1 LED lighting fixture; rated voltage: 230VAC; power: 60W; luminous flux: 7400 Lm; color temperature: 5000 K; protection class I; installation type: bracket mounted; casing material: metal; IP 65; УХЛ1		ELLDS00028		шт. pcs.	10		
1.7	Светильник светодиодный; номинальное напряжение: ~230 В; мощность: 40 Вт; световой поток: 5200 Лм; тип КСС Д (косинусная); цветовая температура: 5000 К; II класс защиты; тип монтажа: на скобу; материал корпуса: сталь коррозионностойкая (нержавеющая); IP 55; УХЛ1 LED lighting fixture; rated voltage: 230VAC; power: 40W; luminous flux: 5200 Lm; КСС Д (cosine); color temperature: 5000 K; protection class II; installation type: bracket mounted; body material: stainless steel; IP55; УХЛ1		ELLDS00011		шт. pcs.	~~7~~ 10 04.1-1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «РусХимАльянс»

«В производство работ»

Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ

_____/ Т.И. Ергалиев /

Изменение 04.4 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" / Revision 04.3 issued by GL Engeeniring TQS-GPP-RHI-GSP-EL-05227_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001	Лист 2
04.4	1	-	05227		30.06.26		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
1.8	Светильник светодиодный; номинальное напряжение: ~230 В; мощность: 11 Вт; световой поток: 1450 Лм; тип КСС Д (косинусная); цветовая температура: 4000 К; I класс защиты; тип монтажа: накладной; материал корпуса: металл; IP 65; УХЛ1 LED lighting fixture; rated voltage: 230VAC; power: 11W; luminous flux: 1450 Lm; КСС Д (cosine); color temperature: 4000 K; protection class I; installation type: surface mounted; casing material: metal; IP 65; УХЛ1		ELLDS00017		шт. pcs.	3		
1.9	Светильник светодиодный; номинальное напряжение: ~230 В; мощность: 32 Вт; световой поток: 3800 Лм; цветовая температура: 4000 К; I класс защиты; тип монтажа: встраиваемый в подвесной потолок; материал корпуса: металл; IP 20; УХЛ1; рассеиватель из ПММА LED lighting fixture; rated voltage: 230VAC; power: 32W; luminous flux: 3800 Lm; color temperature: 4000 K; protection class I; ceiling concealed; casing material: metal; IP20; УХЛ1; PMMA diffuser		ELLDS00030		шт. pcs.	~~11~~ 8	04.1-1	
1.10	Ящик с понижающим разделительным трансформатором; 0,25 кВА 220/12 В; IP 54; УХЛ3; в комплекте со штепсельной розеткой 10А Box with step-down isolating transformer; 0.25 kVA 220/12 V; IP 54; УХЛ3; complete with plug outlet 10A		EBSIT00001		шт. pcs.	3		
1.11	Светильник взрывозащищенный светодиодный; 2ExedmIIAT4Gb; номинальное напряжение: ~230 В; мощность: 9 Вт; световой поток: 1000 Лм; цветовая температура: 5000 К; I класс защиты; тип монтажа: настенный (на комплектном кронштейне); материал корпуса: пластик; IP 66; УХЛ1 Ex-proof LED lighting fixture; 2ExedmIIAT4Gb; rated voltage: 230VAC; power: 9W; luminous flux: 1000 Lm; color temperature: 5000 K; protection class I; installation type: wall mounted on cantilever (included); body material: plastic; IP66; УХЛ1		ELAMP00013		шт. pcs.	1 ~~3~~	4.1-1	Откорректировано по TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04059_R00
2	**Кабельные изделия / Cable Products**							
2.1	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х4 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 3х4 ок (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00254		м m	198 ~~304~~	4.1-2	Откорректировано по TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04059_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
[illegible] Т.И. Ергашева

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изменение 04.4 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" / Revision 04.3 issued by GL Engeeniring TQS-GPP-RHI-GSP-EL-05227_R00

Изменение 04.1 выполнено ООО "НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ"
Revision 04.1 issued by NGE TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04059_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
04.4	1	–	05227		30.06.26
4.1	2	_	04059		24.02.26

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001

Лист 3

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2.2	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00255		м m	796		
2.3	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок (N, PE)-1, огнестойкая, не распространяющая горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок (N, PE)-1, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00238		м m	303 ~~469~~ ~~544~~	04.3-1 4.1	Откорректировано по TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04059_R00
3	**Электромонтажные изделия / Electrical accessories**							
3.1	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 100 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Straight cable tray; non-perforated type; L=3000 mm; W=100 mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; support spacing 1.5 m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00026		шт. pcs.	56		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____/ Т.И. Ергалиев /

Изменение 04.1 выполнено ООО "НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ"
Revision 04.1 issued by NGE TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04059_R00

Изменение 04.3 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" / Revision 04.3 issued by GL Engeeniring TQS-GPP-RHI-GSP-EL-05148_R00

04.3	1	изм.	05148		01.07.26	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001	Лист
4.1	1	–	04059		24.02.26		4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.2	Металлорукав DN 25; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от плюс 10 до плюс 35 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN25; tight; galvanized steel tape (Ц); PVC sheath (П); with sealing cotton thread (X); flame retardant, halogen free; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 65 and better; climatic design and location category У2 acc. to GOST 15150-69, operating temperature from +10 to +35 °C; pull string; black		EFLMC00028		м m	650		
3.3	Профиль С-образный двойной с приварным основанием; перфорированный; длина 400 мм; ширина 41 мм; высота 42 мм; размер основания 120х120 мм; материал: сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; тип крепления: к потолку с помощью сварки; в комплекте с креплением к бетонному потолку (для метизов - термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Double C-shape with welded base; perforated; L=400 mm; W=41 mm; H=42 mm; base dimensions: 120x120 mm; material: steel; steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; attachment type: to ceiling by welding; complete with attachment to concrete ceiling (for metalware: thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EP2CB00020		шт. pcs.	23		
3.4	Консоль одиночная; 41х41 мм (ШхВ); 200 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 540 кг Single cantilever bracket; 41x41 mm (WxH); 200 mm (L); steel; steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥540 kg		ECNSN00019		шт. pcs.	118		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001	Лист 5

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.5	Профиль С-образный; перфорированный; длина 300 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=300 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00063		шт. pcs.	102		
3.6	Угол горизонтальный 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal bend 90 deg.; non-perforated type; W=100 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANHO00019		шт. pcs.	3		
3.7	Пластина монтажная; вертикальная; для крепления ответвительных коробок; 134x150 мм (ШхВ); сталь; мин. толщина металла 1,2 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Mounting plate; vertical; for attachment of distribution boxes; 134x150 mm (WxH); steel; min. steel thickness: 1.2mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPLMN00001		шт. pcs.	~~88~~ 76	04.1-1	
3.8	Пластина соединительная; для профиля 41x41 мм (ШхВ); длина 190 мм; сталь; мин. толщина металла 5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Connecting plate; for shape 41x41 mm (WxH); L=190 mm; steel; min. steel thickness: 5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPLCN00001		шт. pcs.	74		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изменение 04.4 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" / Revision 04.3 issued by GL Engeeniring TQS-GPP-RHI-GSP-EL-05227_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001	Лист 6
04.4	1	-	05227		30.06.26		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.9	Перегородка разделительная; тип листовой неперфорированный; высота 100 мм; длина 3000 мм; сталь; толщина металла 1,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Partition plate; non-perforated type; H=100 mm; L=3000 mm; steel; steel thickness: 1.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EPRTT00003		шт. pcs.	7		
3.10	Перегородка разделительная; тип для поворотов листового лотка; высота 100 мм; длина -; сталь; толщина металла 0,8 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Partition plate; for cable tray bends; H=100 mm; L=-; steel; steel thickness: 0.8 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1; complete with metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EPRTT00062		шт. pcs.	4		
3.11	Профиль С-образный; длина 800 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; С4 C-shape; L=800 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; C4		EPR0C00001		шт. pcs.	60		
3.12	Труба Ц-32х3.2 ст20, ГОСТ 3262-75 Flexible conduit Ц-32х3.2 ст20, GOST 3262-75		PTUBE00687		м m	10		
3.13	Пена монтажная огнейстойкая, полиуретановая ТУ 2257-001-31846334-2015, 1000 мл Foam sealant; fire-resistant; polyurethane; TU 2257-001-31846334-2015; 1000 ml		SFOAM00001		шт. pcs.	2		

ООО «РусХимАльянс»

«В производство работ»

Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ

_____/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001	Лист 7

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.14	Муфта круглая уплотнительная для одиночного кабеля; диаметр вводимого кабеля 10-23 мм; предел огнестойкости EIT 120; IP 66; У1; стойкая к воздействию ультрафиолетового излученияв комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов Round coupling for single cable; entry cable diameter: 10-23 mm; fire rating: EIT 120; IP 66; У1; UV-resistant, complete with flange; bolt fastening		ERSCP00017		шт. pcs.	40		
3.15	Швеллер; перфорированный; 80x40 мм (ШхВ); 3000 мм (Д); сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Channel; perforated; 80x40 mm (WxH); 3000 mm (L); steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		ECHNN00013		шт. pcs.	14		
3.16	Профиль С-образный; перфорированный; длина 1000 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=1000 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00007		шт. pcs.	28		
3.17	Профиль С-образный; перфорированный; длина 1000 мм; ширина 41 мм; высота 21 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=1000 mm; W=41 mm; H=21 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00017		шт. pcs.	8		
3.18	Профиль Z-образный; перфорированный; длина 1000 мм; ширина 50 мм; высота 50 мм; ширина отверстий -; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Z-section; perforated; L=1000 mm; W=50 mm; H=50 mm; opening width: -; material: steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0Z00003		шт. pcs.	37		

ООО «РусХимАльянс»

«В производство работ»

Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ

_____/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001	Лист 8

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.19	Крепление стеновое; для профиля 41x41 мм (ШхВ); длина 145 мм; сталь; мин. толщина металла: 6 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Wall fixing bracket; for shape 41x41 mm (WxH); L=145 mm; steel; min. steel thickness: 6 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EBRWL00002		шт. pcs.	24		
3.20	Скоба облегченная; для подвеса лотка 60x70 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Lightweight bracket; for 60x70 mm tray hanger; steel; minimum steel thickness: 1.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		ECLLG00001		шт. pcs.	24		
3.21	Струбцина закрывающая M10 оцинкованная Lockable beam clamp M10, galvanized steel		FCLCC00001		шт. pcs.	24		
4	**Материалы / Materials**							
4.1	Лента монтажная (бандажная) 20x0,7 мм, из нержавеющей стали SS tape (band) 20x0.7 mm		SBTAP00001		шт. pcs.	230		
4.2	Скрепа соединительная для фиксации металлической монтажной ленты шириной: 20 мм, из нержавеющей стали Buckle for attachment of tape W=20mm, stainless steel		SCOCL00001		шт. pcs.	230		
4.3	Шпилька резьбовая M8x1000-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм DIN 976-1 Stud bolt M8x1000-4.8; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 µm, DIN 976-1		FSTUO00008		шт. pcs.	10		
4.4	Шпилька резьбовая M10x1000-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм DIN 976-1 Stud bolt M10x1000-4.8; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 µm, DIN 976-1		FSTUO00009		шт. pcs.	48		
4.5	Шпилька резьбовая M10x2000-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм DIN 976-1 Stud bolt M10x2000-4.8; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 µm, DIN 976-1		FSTUO00012		шт. pcs.	24		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001	Лист 9

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
4.6	Заклепка резьбовая; цилиндрическая с насечками; сквозная; М5х13 мм; с цилиндрическим бортиком; стандартный шаг резьбы; сталь оцинкованная; 15 мин; ГОСТ Р 53316-2021 (в составе электропроводки согласно п. 6.5 СП 6.13130.2021) Threaded rivet; cylindrical with notches; through; M5x13 mm; with cylindrical flange; standard thread pitch; galvanized steel; 15 min; GOST R 53316-2021 (as part of wiring acc. to p. 6.5 of SP 6.13130.2021)		FTHRV00001		шт. pcs.	50		
4.7	Анкер стандартный М12х80; по бетону, со шпилькой; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм Standard anchor M12x80; attachment to concrete, with stud; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm		FDSS000014		шт. pcs.	134		
4.8	Анкер стандартный М10х80; по бетону, со шпилькой; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм Standard anchor M10x80; attachment to concrete, with stud; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm		SDSS000001		шт. pcs.	18		
4.9	Анкер стандартный М8х60; по бетону, с болтом; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм Standard anchor M8x60; attachment to concrete, with bolt; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm		SDSS000006		шт. pcs.	64		
4.10	Болт с шестигранной головкой М6х20-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933 Hex bolt M6x20-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933		FBOL000022		шт. pcs.	64		
4.11	Болт с шестигранной головкой М6х30-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933 Hex bolt M6x30-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933		FBOL000019		шт. pcs.	412		
4.12	Болт с шестигранной головкой М6х40-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933 Hex bolt M6x40-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933		FBOL000021		шт. pcs.	405		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
4.13	Болт с шестигранной головкой M8x30-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933 Hex bolt M8x30-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933		FBOL000023		шт. pcs.	104		
4.14	Болт с шестигранной головкой M8x40-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933 Hex bolt M8x40-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933		FBOL000026		шт. pcs.	52		
4.15	Болт с шестигранной головкой M8x50-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933 Hex bolt M8x50-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933		FBOL000027		шт. pcs.	18		
4.16	Болт с шестигранной головкой M10x25-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933 Hex bolt M10x25-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933		FBOL000029		шт. pcs.	156		
4.17	Болт с шестигранной головкой M10x60-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933 Hex bolt M10x60-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933		FBOL000031		шт. pcs.	48		
4.18	Гайка шестигранная M8-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 934 Hex nut M8-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 934		FNTDN00001		шт. pcs.	136		
4.19	Гайка шестигранная M10-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 934 Hex nut M10-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 934		FNTDN00006		шт. pcs.	156		
4.20	Гайка шестигранная с насечкой, препятствующей откручиванию M8-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм; DIN 6923 Serrated hex flange nut M8-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40–50 µm; DIN 6923		FNTDN00007		шт. pcs.	280		

ООО «РусХимАльянс»

«В производство работ»

Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ

_____/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001	Лист 11

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
4.21	Гайка шестигранная с фланцем М8-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм; DIN 6923 Hex flange nut M8-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40–50 µm; DIN 6923		FNTDN00009		шт. pcs.	1042		
4.22	Гайка шестигранная с фланцем М6-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм; DIN 6923 Hex flange nut M6-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40–50 µm; DIN 6923		FNTDN00010		шт. pcs.	152		
4.23	Гайка шестигранная с насечкой, препятствующей откручиванию М10-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм; DIN 6923 Serrated hex flange nut M10-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40–50 µm; DIN 6923		FNTDN00011		шт. pcs.	216		
4.24	Шайба увеличенная 8 мм сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм, DIN 9021 Enlarged washer 8 mm; steel; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 9021		FWSHD00009		шт. pcs.	336		
4.25	Шайба увеличенная 6 мм сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм, DIN 9021 Enlarged washer 6 mm; steel; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 9021		FWSHD00011		шт. pcs.	618		
4.26	Шайба увеличенная 10 мм сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм, DIN 9021 Enlarged washer 10 mm; steel; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 9021		FWSHD00012		шт. pcs.	390		
4.27	Винт с крестообразным шлицем М6х10 4,8; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 7985 Cross-head screw M6x10 4,8; steel; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 7985		FSCRW00004		шт. pcs.	88		
4.28	Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком; М6х20-4,8; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм; DIN 603 Carriage bolt; M6x20-4,8; thermal diffusion galvanizing; 40–50 µm; DIN 603		FBOL000043		шт. pcs.	92		
4.29	Винт Т-образный М10х50; для крепления к С-образному профилю; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм T-bolt M10x50; for attachment to C-shape; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40–50 µm		FSCRT00005		шт. pcs.	72		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001	Лист 12

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
4.30	Грунт эпоксидный, двухкомпонентный с высоким содержанием цинка Two-component epoxy primer with high zinc content		SPREP00001		кг. kg.	2,5		
4.31	Труба Ц-20х2.8 ст20, ГОСТ 3262-75 Flexible conduit Ц-20х2.8 ст20, GOST 3262-75		PTUBE00686		м m	36		
4.32	Хомут U-образный М8; для крепления труб наружным диаметром до 27 мм; сталь; оцинкованная; У2; ТУ 36.18.00.01-49-89 U-clamp M8; for attachment of pipes OD 27 mm and below; steel; galvanized; У2; TU 36.18.00.01-49-89		FCLMU00002		шт. pcs.	40		
4.33	Хомут заземления D20 мм; сталь; оцинкованная; для труб Earthing clamp D20 mm; steel; galvanized; for pipes		FGCLM00006		шт. pcs.	17		
4.34	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-6-4, УХЛ3 ГОСТ 7386-80 Tinned copper lug ТМЛ 6-6-4, УХЛ3, GOST 7386-80		ECLGT00034		шт. pcs.	722		
4.35	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6, УХЛ3 ГОСТ 7386-80 Tinned copper lug ТМЛ 16-8-6, УХЛ3, GOST 7386-80		ECLGT00044		шт. pcs.	4		
4.36	Скоба металлическая; двухлапковая (2-сторонняя); для крепления труб; DN25...26 мм; с отверстием под винт/шуруп; сталь оцинкованная; 1,5 мм; УХЛ1; -50...+80°С; 15 мин; ГОСТ Р 53316-2021 (в составе электропроводки согласно п. 6.5 СП 6.13130.2021) Metal bracket; two hole (2 sides); for attachment of conduits; DN25...26 mm; screw hole; galvanized steel; 1.5 mm; УХЛ1; -50 to +80 °C; 15 min; GOST R 53316-2021 (as part of wiring acc. to p. 6.5 of SP 6.13130.2021)		ECSTP00005		шт. pcs.	250		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001	Лист 13

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
4.37	Крепление стеновое; для листового лотка высотой борта до 100 мм; сталь; мин. толщина металла: 2 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 40 мкм; УХЛ1 Wall fixing bracket; for cable tray with side heigh H=100 mm; steel; min. steel thickness: 2 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 40 µm; УХЛ1		EBRWL00006		шт. pcs.	10		
5	Добавлено по TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04059_R00							
~~5.1~~	~~Выключатель одноклавишный; открытой установки; однополюсный; 230 В; 16А; IP 54; винтовой зажим/клемма~~ ~~Single-key switch; open installation; single-pole; 230 V; 16A; IP 54; screw clamp/terminal~~		~~ELISW00004~~		~~шт.~~ ~~pcs.~~	~~5~~		
5.2	Переключатель одноклавишный; открытой установки; однополюсный; 230 В; 16А; IP 54; УХЛ3 Single-key switch; open installation; single-pole; 230 V; 16A; IP 54; УХЛ3		ESWTC00002		шт. pcs.	6 ~~12~~		
5.3	Светильник взрывозащищенный светодиодный; 2ExdIIBT4Gb; номинальное напряжение: ~230 В; мощность: 100 Вт; световой поток: 12800 Лм; цветовая температура: 5000 К; I класс защиты; тип монтажа: на скобу; материал корпуса: металл; IP 66; УХЛ1; в комплекте: взрывозащищенный кабельный ввод для бронированного кабеля Dнар=12-18 мм, с возможностью заземления брони кабеля внутри кабельного ввода, адаптер под металлорукав Dy=20 мм Ex-proof LED lighting fixture; 2ExdIIBT4Gb; rated voltage: 230VAC; power: 100W; luminous flux: 12800 Lm; color temperature: 5000 K; protection class I; installation type: bracket mounted; casing material: metal; IP66; УХЛ1; complete with ex-proof cable gland for armored cable OD=12-18 mm, earthing inside cable gland, adapter for flexible conduit DN=20 mm		ELAMP00002		шт. pcs.	10		
5.4	Светильник светодиодный; номинальное напряжение: ~230 В; мощность: 11 Вт; световой поток: 1450 Лм; тип КСС Д (косинусная); цветовая температура: 4000 К; I класс защиты; тип монтажа: накладной; материал корпуса: металл; IP 65; УХЛ1 LED lighting fixture; rated voltage: 230VAC; power: 11W; luminous flux: 1450 Lm; КСС Д (cosine); color temperature: 4000 K; protection class I; installation type: surface mounted; casing material: metal; IP 65; УХЛ1		ELLDS00017		шт. pcs.	2		

04.3-1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тип и количество крепежных элементов и метизов уточняется в соответствии с инструкцией по монтажу производителя кабеленесущих систем.
2. Данную спецификацию рассматривать совместно с GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-ZA-001.
3. Кабельные лотки и сталь полосовая в спецификации указаны с учетом надбавки 3% на сварные соединения стальной полосы и обрезки лотков на поворотах трассы.
4. Количество кабельной продукции указано с учетом надбавки 6% на изгибы, повороты, отходы и укладку кабеля "змейкой".

NOTES

1. The type and quantity of fasteners and metalware shall be specified in accordance with the installation manual of the cable tray manufacturer.
2. This specification should be considered in conjunction with GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-ZA-001.
3. Cable trays and flat bars in MTO include the allowance of 3% for flat bar welded connections and cable tray cuts at bends.
4. The quantity of cable products is indicated taking into account a 6% surcharge for bends, turns, waste and in a serpentine pattern / using snake-like laying method.

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
4.1
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изменение 04.3 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" / Revision 04.3 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-EL-05148_R00
Изменение 04.1 выполнено ООО "НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ" / Revision 04.1 issued by NGE TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04059_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
04.3	1	изм.	05148		01.07.26
4.1	1	–	04059		24.02.26

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ELOV-SF-001

Лист 14

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус Status	Ревизия Rev.	Место изменений Location of Changes	Краткое описание изменений Brief Description of Changes
IFR	01	Первый выпуск / The first issue	
IFC	02	Все листы / All sheets	Откорректировано по замечаниям заказчика / Adjusted according to the customer's comments
IFC	03H	Все листы / All sheets	Откорректировано по замечаниям заказчика / Adjusted according to the customer's comments
IFC	04	Листы 1-9, 13, 14 / Sheets 1-9, 13, 14	Внесены корректировки на основании DCR-GPP-GLE-GSP-EL-00854-REV00 / Adjustments have been made based on the DCR-GPP-GLE-GSP-EL-00854-REV00

ООО «РусХимАльянс»

«В производство работ»

Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ

_____/ Т.И. Ергалиев /

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

						GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		15