Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical engineering

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Силовое электрооборудование
Power Installation

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical engineering

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Силовое электрооборудование
Power Installation

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» Российская Федерация ГАЗПРОМ ЛИНДЕ ИНЖИНИРИНГ ИНН 0266023912 ОГРН 1040203382845 г. Санкт-Петербург

И. В. Трофимов
I.V. Trofimov

2026

Взам. инв. №
Подпись и Дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
1	**Электрооборудование / Electrical Equipment**							
1.1	Распределительное устройство 10 кВ, Iн=1250А, Iтер=25 кА, tтер=3с Busbars Un=10 kV, In=1250A, Iter=25 kA, tter=3c	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENKUC-001			компл. set	1		G0-ENKUC-D88-01
1.2	Распределительное устройство 0,4 кВ, Iн=200А, Iтер=10 кА LV Switchgear 0,4 кВ, In=200A, Iter=10 кА	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENNUC-001			компл. set	1		G0-ENNUC-D88-01
1.3	Распределительное устройство 0,4 кВ, Iн=100А, Iтер=10 кА LV Switchgear 0,4 кВ, In=100A, Iter=10 кА	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ESNUC-001			компл. set	1		G0-ESNUC-D88-03
1.4	ИБП системы оперативного постоянного тока, 220 В, в комплекте со шкафом распределения оперативного постоянного тока 220 В, Iн=40 А Datasheet operational direct current systems, 220 V, complete with operational DC distribution cabinet 220kV , In=40A	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-EEURB-001			компл. set	1		G0-EEURB-D88-01 G0-EEURB-D88-02 G0-EEURB-D88-03
1.5	Устройство плавного пуска для двигателей 10 кВ, 630 кВт Soft starter for Motor 10 kV, 630 kWt	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-TA01			компл. set	2		G0-93PM-TA01 G0-93PM-TA02
1.6	Шкаф IRP IRP panel	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENXUC-001			компл. set	1		G0-ENXUC-D88-01

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разработал Prepared	Проверил Reviewed	Утвердил Approved
IFC	09				07.07.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Жалнин	Мамин	Трофимов
IFC	08				02.12.25	Выпущено для строительства / Issued for construction	Бендерский	Шилкин	Шилкин
IFC	07H				02.04.25	Выпущено для строительства / Issued for construction	Бендерский	Шилкин	Мингалеев

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления, Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER.
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage: DDD | Sheet No.: 1 | Total sheets: 78

Material Take-Off (MTO)

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Жалнин			07.07.26
Проверил		Мамин			07.07.26
Нач.сек.		Кругликов			07.07.26
Н. контр.		Любушин			07.07.26
ГИП		Трофимов			07.07.26

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	78

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2	**Кабельные изделия / Cable Products**							
2.1	Кабель силовой с медной жилой ВВГЭнг(А)-LS 2х4 ок /4 -1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, с экраном из медной ленты, круглого сечения Power cable with copper core ВВГЭнг(А)-LS 2х4 ок /4 -1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, copper tape shielded, round section		ECABL00279		м m	370	0,273	
2.2	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00255		м m	609	0,188	
2.3	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х4 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 3х4 ок (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00254		м m	20	0,273	
2.4	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок (N, PE)-1, огнестойкая, не распространяющая горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок (N, PE)-1, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00238		м m	173	0,188	

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 2

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2.5	Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с защитным шлангом из ПВХ, бронированный стальными оцинкованными лентами, круглого сечения Power cable with copper core ВБШвнг(А)-LS 3х2.5 ок (N, PE)-1, armored with galvanized steel strips, PVC insulation, PVC protective hose, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 31996-2012		ECAB000226		м m	28	0,188	
2.6	Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А)-LS 3х4 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с защитным шлангом из ПВХ, бронированный стальными оцинкованными лентами, круглого сечения Power cable with copper core ВБШвнг(А)-LS 3х4 ок (N, PE)-1, armored with galvanized steel strips, PVC insulation, PVC protective hose, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 31996-2012		ECAB000223		м m	95	0,273	
~~2.7~~	~~Кабель контрольный с медной жилой КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с защитным шлангом из ПВХ, бронированный двумя стальными лентами Control cable with copper core КВБбШвнг(А)-LS 4х1.5, armored with two steel strips, PVC insulation, PVC protective hose, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 1508-78~~		~~ECCAR00001~~		~~м m~~	~~521~~	~~0,137~~	
~~2.8~~	~~Кабель контрольный с медной жилой КВБбШвнг(А)-FRLS 7х1,5 огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с защитным шлангом из ПВХ, бронированный двумя стальными лентами Control cable with copper core КВБбШвнг(А)-FRLS 7х1,5, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, PVC protective hose, double steel tape armored~~		~~ECCAR00018~~		~~м m~~	~~375~~	~~0,369~~	

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 3

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2.9	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ок (PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ок (PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00223		м m	765	0,226	
2.10	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х16 мк (PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 4х16 мк (PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00249		м m	10	0,97	
2.11	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х25 мк (PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 4х25 мк (PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00250		м m	5	1,526	
2.12	Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 ок (PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с защитным шлангом из ПВХ, бронированный стальными оцинкованными лентами, круглого сечения Power cable with copper core ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 ок (PE) -1, armored with galvanized steel strips, PVC insulation, PVC protective hose, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 31996-2012		ECAB000114		м m	2325	0,226	

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 4

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2.13	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 5х4 ок (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00257		м m	215	0,522	
2.14	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х6 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 5х6 ок (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00258		м m	16	0,659	
2.15	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х10 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 5х10 ок (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00259		м m	444	0,964	
2.16	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х16 мк (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 5х16 мк (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00246		м m	16	1,296	

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 5

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2.17	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х25 мк (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 5х25 мк (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section		ECABL00243		м m	134	1,953	
2.18	Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А)-LS 5х16 мк (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с защитным шлангом из ПВХ, бронированный стальными оцинкованными лентами, круглого сечения Power cable with copper core ВБШвнг(А)-LS 5х16 ок (N, PE)-1, armored with galvanized steel strips, PVC insulation, PVC protective hose, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 31996-2012		ECAB000231		м m	32	0,97	
~~2.19~~	~~Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А)-LS 5х35 мк (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с защитным шлангом из ПВХ, бронированный стальными оцинкованными лентами, круглого сечения~~ ~~Power cable with copper core ВБШвнг(А)-LS 5х35 ок (N, PE)-1, armored with galvanized steel strips, PVC insulation, PVC protective hose, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 31996-2012~~		~~ECAB000229~~		~~м m~~	~~5~~	~~1,965~~	
2.20	~~Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А)-LS 5х50 мк (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с защитным шлангом из ПВХ, бронированный стальными оцинкованными лентами, круглого сечения~~ ~~Power cable with copper core ВБШвнг(А)-LS 5х50 мк (N, PE)-1, armored with galvanized steel strips, PVC insulation, PVC protective hose, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 31996-2012~~		~~ECAB000133~~		~~м m~~	~~45~~	~~2,646~~	
2.21	Кабель силовой с медной жилой Вз-РэБВнг(А)-FRLS 3х70 мк/25 - 10, огнестойкая, не распространяющая горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, бронированный стальными оцинкованными лентами, с медным экраном из медных проволок		ECAB000486		м m	810	4,34	

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 6

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2.22	Кабель контрольный с медной жилой КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5 огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, с экраном из медной ленты Control cable with copper core КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, copper tape shielded		ECCUA00040		м m	225		
2.23	Кабель контрольный с медной жилой КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5 огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, с экраном из медной ленты Control cable with copper core КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, copper tape shielded		ECCUA00039		м m	1324		
2.24	Кабель контрольный с медной жилой КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1,5 огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, с экраном из медной ленты Control cable with copper core КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1,5, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, copper tape shielded		ECCUA00061		м m	88		
2.25	Кабель контрольный с медной жилой КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5 огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, с экраном из медной ленты Control cable with copper core КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, copper tape shielded		ECCUA00038		м m	225		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 7

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
2.26	Кабель контрольный с медной жилой КВВГЭнг(А)-FRLS 5х4 огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, с экраном из медной ленты Control cable with copper core КВВГЭнг(А)-FRLS 5х4, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, copper tape shielded		ECCUA00060		м m	410		
3	**Электромонтажные изделия / Electrical accessories**							
3.1	Пост управления кнопочный; Элементы управления с трехпозиционным переключателем 1н.з.+1н.о. ("СТОП", "ДИСТАНЦИОННОЕ", "ПУСК") с фиксируемым положением "СТОП" и с пружинным возвратом из положения "ПУСК" в положение "ДИСТАНЦИОННОЕ"; Элементы сигнализации Элементы измерения Класс напряжения ~690 В; Номинальный ток 16А; Материал материал корпуса: ударопрочный полиэстер; Степень защиты оболочки (IP) IP66; Климатическое исполнение УХЛ1; с кабельным вводом М20х1,5 из никелерованной латуни с возможностью заземления брони; в комплекте с адаптером под металлорукав DN25;		EPOST00008		шт. Pcs	15		
3.2	Профиль С-образный; перфорированный; длина 300 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=300 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00063		шт. pcs.	30		
3.3	Профиль С-образный; перфорированный; длина 400 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=400 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00163		шт. pcs.	26		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 8

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.4	Профиль С-образный; перфорированный; длина 500 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=500 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00116		шт. pcs.	5		
3.5	Профиль С-образный; перфорированный; длина 600 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=600 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00016		шт. pcs.	21		
3.6	Профиль С-образный; перфорированный; длина 700 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=700 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00067		шт. pcs.	28		
3.7	Профиль С-образный; перфорированный; длина 800 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=800 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00014		шт. pcs.	1		
3.8	Профиль С-образный; перфорированный; длина 900 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=900 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00009		шт. pcs.	16		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 9

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.9	Профиль С-образный; перфорированный; длина 1000 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=1000 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00007		шт. pcs.	73		
3.10	Профиль С-образный; перфорированный; длина 1100 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=1100 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00066		шт. pcs.	4		
3.11	Профиль С-образный; перфорированный; длина 1200 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=1200 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00013		шт. pcs.	28		
3.12	Профиль С-образный; перфорированный; длина 1500 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=1500 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00012		шт. pcs.	26		
3.13	Профиль С-образный; перфорированный; длина 1600 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=1600 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00177		шт. pcs.	24		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 10

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.14	Профиль С-образный; перфорированный; длина 1700 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shaped profile; perforated; length 1700 mm; width 41 mm; height 41 mm; material: steel; min. metal thickness: 2.5 mm; hot-dip galvanizing according to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness 85 μm; UHL1		EPR0C00173		шт. pcs.	23		
3.15	Профиль С-образный; перфорированный; длина 2000 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=2000 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1		EPR0C00015		шт. pcs.	28		
3.16	Профиль С-образный; перфорированный; длина 2400 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=2400 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1		EPR0C00065		шт. pcs.	4		
3.17	Профиль С-образный; перфорированный; длина 2500 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=2500 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1		EPR0C00127		шт. pcs.	2		
3.18	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 500 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=500 mm; W=41 mm; H=82 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1		EPR2C00018		шт. pcs.	57		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 11

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.19	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 600 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=600 mm; W=41 mm; H=82 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00019		шт. pcs.	5		
3.20	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 800 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=800 mm; W=41 mm; H=82 mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00024		шт. pcs.	15		
3.21	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 900 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=900 mm; W=41 mm; H=82 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00020		шт. pcs.	7		
3.22	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 1000 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=1000 mm; W=41 mm; H=82 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00021		шт. pcs.	3		
3.23	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 1100 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=1100 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00052		шт. pcs.	19		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 12

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.24	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 1200 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=1200 mm; W=41 mm; H=82 mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00025		шт. pcs.	27		
3.25	Профиль С-образный двоойной; перфорированный; длина 1300 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shaped double profile; perforated; length 1300 mm; width 41 mm; height 41 mm; material: steel; min. metal thickness: 2.5 mm; hot-dip galvanizing according to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness 85 µm; UHL1		EPR2C00035		шт. pcs.	5		
3.26	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 1400 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=1400 mm; W=41 mm; H=82 mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00036		шт. pcs.	5		
3.27	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 1500 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=1500 mm; W=41 mm; H=82 mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00038		шт. pcs.	7		
3.28	Профиль С-образный двоойной; перфорированный; длина 1600 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shaped double profile; perforated; length 1600 mm; width 41 mm; height 41 mm; material: steel; min. metal thickness: 2.5 mm; hot-dip galvanizing according to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness 85 µm; UHL1		EPR2C00051		шт. pcs.	8		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 13

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.29	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 1700 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=1700 mm; W=41 mm; H=82 mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00053		шт. pcs.	20		
3.30	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 2000 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=2000 mm; W=41 mm; H=82 mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00027		шт. pcs.	38		
3.31	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 2200 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=2200 mm; W=41 mm; H=82 mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00054		шт. pcs.	10		
3.32	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 2500 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=2500 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00006		шт. pcs.	2		
3.33	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 3000 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=3000 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00007		шт. pcs.	3		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 14

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.34	Консоль одиночная; 41x41 мм (ШхВ); 200 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 540 кг Single cantilever bracket; 41x41 mm (WxH); 200 mm (L); steel; steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥540 kg		ECNSN00019		шт. pcs.	52		
3.35	Консоль одиночная; 41x41 мм (ШхВ); 300 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 370 кг Single cantilever bracket; 41x41 mm (WxH); 300 mm (L); steel; steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥370 kg		ECNSN00017		шт. pcs.	51		
3.36	Консоль одиночная; 41x41 мм (ШхВ); 600 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 270 кг Single cantilever bracket; 41x41 mm (WxH); 600 mm (L); steel; steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥270 kg		ECNSN00079		шт. pcs.	43		
3.37	Консоль двойная; 41x41 мм (ШхВ); 200 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 640 кг Double cantilever bracket; 41x41 mm (WxH); 200 mm (L); steel; steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥640 kg		ECNDB00010		шт. pcs.	12		
3.38	Консоль двойная; 41x41 мм (ШхВ); 500 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 430 кг Double cantilever bracket; 41x41 mm (WxH); 500 mm (L); steel; steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥430 kg		ECNDB00004		шт. pcs.	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 15

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.39	Консоль двойная; 41х41 мм (ШхВ); 600 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 430 кг Double cantilever bracket; 41x41 mm (WxH); 600 mm (L); steel; steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥430 kg		ECNDB00002		шт. pcs.	2		
3.40	Консоль двойная; 41х41 мм (ШхВ); 800 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 430 кг Double cantilever bracket; 41x41 mm (WxH); 800 mm (L); steel; steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥430 kg		ECNDB00024		шт. pcs.	1		
3.41	Консоль двойная; 41х41 мм (ШхВ); 1600 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥100 кг Double console; 41x41 mm (WxH); 1600 mm (D); steel; metal thickness: 2.5 mm; hot-dip galvanizing according to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness 85 µm; UHL1; safe working load ≥100 kg		ECNDB00014		шт. pcs.	105		
3.42	Консоль двойная; 41х41 мм (ШхВ); 1900 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥100 кг Double console; 41x41 mm (WxH); 1900 mm (D); steel; metal thickness: 2.5 mm; hot-dip galvanizing according to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness 85 µm; UHL1; safe working load ≥100 kg		ECNDB00015		шт. pcs.	62		
3.43	Консоль двойная; 41х41 мм (ШхВ); 2000 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥100 кг Double console; 41x41 mm (WxH); 2000 mm (D); steel; metal thickness: 2.5 mm; hot-dip galvanizing according to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness 85 µm; UHL1; safe working load ≥100 kg		ECNDB00025		шт. pcs.	14		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 16

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.44	Консоль двойная; 41x41 мм (ШхВ); 2900 мм (Д); сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥100 кг Double console; 41x41 mm (WxH); 2900 mm (D); steel; metal thickness: 2.5 mm; hot-dip galvanizing according to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness 85 µm; UHL1; safe working load ≥100 kg		ECNDB00016		шт. pcs.	2		
3.45	Консоль усиленная; длина 200 мм; сталь; мин. толщина металла: 2 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 370 кг Reinforced cantilever bracket; L=200 mm; steel; min. steel thickness: 2 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥370 kg		ECONS00011		шт. pcs.	40		
3.46	Консоль усиленная; длина 300 мм; сталь; мин. толщина металла: 2 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 360 кг Reinforced cantilever bracket; L=300 mm; steel; min. steel thickness: 2 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥360 kg		ECONS00012		шт. pcs.	474		
3.47	Консоль усиленная; длина 400 мм; сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 350 кг Reinforced cantilever bracket; L=400 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥350 kg		ECONS00013		шт. pcs.	71		
3.48	Консоль усиленная; длина 500 мм; сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 340 кг Reinforced cantilever bracket; L=500 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥340 kg		ECONS00014		шт. pcs.	4		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 17

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.49	Консоль усиленная; длина 600 мм; сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 315 кг Reinforced cantilever bracket; L=600 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥315 kg		ECONS00015		шт. pcs.	847		
~~3.50~~	~~Консоль для тяжелых нагрузок; длина 700 мм; сталь; мин. толщина металла: 4 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 780 кг Heavy duty cantilever bracket; L=700 mm; steel; min. steel thickness: 4 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥780 kg~~		~~ECONH00004~~		~~шт. pcs.~~	~~155~~		Изменено по TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04895_R00 / Changed based on TQS-GPP-RHI-GSPEL-04895_R00
3.51	Консоль для тяжелых нагрузок; длина 800 мм; сталь; мин. толщина металла: 4 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 780 кг Heavy duty cantilever bracket; L=800 mm; steel; min. steel thickness: 4 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥780 kg		ECONH00003		шт. pcs.	17		
3.52	Крепление приварное; для С-образного перфорированного профиля 41х41 мм (ШхВ); материал: сталь; толщина металла: 6 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Welded connection; for perforated C-shape 41x41 mm (WxH); material: steel; steel thickness: 6 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EWELF00003		шт. pcs.	256		
3.53	Крепление усиленное; к потолку; для профиля 41х41 мм; сталь; мин. толщина металла 6 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Reinforced attachment; to ceiling; for shape 41x41 mm; steel; min. steel thickness: 6mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EFSTR00004		шт. pcs.	121		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 18

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.54	Крепление стеновое; для лестничного лотка высотой борта до 100 мм; сталь; мин. толщина металла: 2 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Wall fixing bracket; for cable ladder with side wall heigh H=100 mm; steel; min. steel thickness: 2 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EBRWL00001		шт. pcs.	318		
3.55	Крепление лотка листового перфорированного; тип крепления: к консоли; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Perforated Cable Tray Connection; mount type: to cantilever bracket; steel; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRMT00014		шт. pcs.	120		
3.56	Соединитель профилей С-образных 41х41 мм; длина 300 мм; сталь; мин. толщина металла 6 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Splice plate for C-shape 41x41mm, L=300 mm; steel; min. steel thickness: 6 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1		FPRCN00001		шт. pcs.	28		
3.57	Соединитель горизонтальный; регулируемый; тип: листовой перфорированный; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ETRCR00007		шт. pcs.	70		
3.58	Скоба крепежная для стойки кабельной эстакады 100х100 мм; М12; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Fastening bracket for cable rack post 100x100 mm; M12; steel; hot-dip galvanized according to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness 85 µm; UHL1		FMNBC00001		шт. pcs.	584		
3.59	Скоба плоская для стойки кабельной эстакады 100х100 мм; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Flat bracket for cable rack post 100x100 mm; steel; hot-dip galvanized according to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness 85 µm; UHL1		FBRFL00001		шт. pcs.	85		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 19

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.60	Уголок крепежный для профиля 41 мм; одиночный; сталь; мин. толщина металла: 5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Angle for shape 41 mm; single; steel; min. steel thickness: 5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EBRFN00009		шт. pcs.	22		
3.61	Уголок крепежный для профиля 41 мм; двухлучевой на 4 отверстия; сталь; мин. толщина металла: 5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Angle for shape 41 mm; two-beam with 4 holes; steel; min. steel thickness: 5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EBRFN00007		шт. pcs.	443		
3.62	Пластина крепежная; для изменения уровня прокладки лотка; тип: листовой перфорированный; высота 80 мм; сталь; мин. толщина металла 0,7 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Splice plate; to change tray elevation; perforated type; H=80 mm; steel; min. steel thickness: 0.7mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EPLSC00003		шт. pcs.	50		
3.63	Подвес 41х41 мм; вертикальный; двойной; длина 1500 мм; сталь; мин. толщина металла 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Hanger 41x41 mm; vertical; double; L=1500 mm; steel; min. steel thickness: 2.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		ESSPN00004		шт. pcs.	4		
3.64	Подвес 41х41 мм; вертикальный; двойной; длина 2000 мм; сталь; мин. толщина металла 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Hanger 41x41 mm; vertical; double; L=2000 mm; steel; min. steel thickness: 2.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		ESSPN00012		шт. pcs.	22		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 20

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.65	Подвес 41х41 мм; вертикальный; двойной; длина 1000 мм; сталь; мин. толщина металла 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Hanger 41x41 mm; vertical; double; L=1000 mm; steel; min. steel thickness: 2.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		ESSPN00006		шт. pcs.	1		
3.66	Подвес 41х41 мм; вертикальный; двойной; длина 3200 мм; сталь; мин. толщина металла 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Hanger 41x41 mm; vertical; double; L=3200 mm; steel; min. steel thickness: 2.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		ESSPN00021		шт. pcs.	12		
3.67	Стойка кабельной эстакады; без фланцев ; 100х100 мм, длина 500 мм, сталь толщиной не менее 3 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм Cable rack stand; without flanges; 100x100 mm, length 500 mm, steel not less than 3 mm thick; hot-dip galvanized according to GOST 9.307-2021, UHL1 (zinc coating thickness 85 µm)		ECTRR00001		шт. pcs.	13		
3.68	Стойка кабельной эстакады; с фланцами; 100х100 мм, длина 1000 мм, сталь толщиной не менее 3 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм Cable rack stand; with flanges; 100x100 mm, length 1000 mm, steel not less than 3 mm thick; hot-dip galvanized according to GOST 9.307-2021, UHL1 (zinc coating thickness 85 µm)		ECTRR00005		шт. pcs.	60		
3.69	Стойка кабельной эстакады; без фланцев ; 100х100 мм, длина 2000 мм, сталь толщиной не менее 3 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм Cable rack stand; without flanges; 100x100 mm, length 2000 mm, steel not less than 3 mm thick; hot-dip galvanized according to GOST 9.307-2021, UHL1 (zinc coating thickness 85 µm)		ECTRR00003		шт. pcs.	69		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 21

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.70	Стойка кабельной эстакады; с фланцами; 100х100 мм, длина 3000 мм, сталь толщиной не менее 3 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм Cable rack stand; with flanges; 100x100 mm, length 3000 mm, steel not less than 3 mm thick; hot-dip galvanized according to GOST 9.307-2021, UHL1 (zinc coating thickness 85 μm)		ECTRR00004		шт. pcs.	8		
3.71	Раскос кабельной эстакады; 40х40 мм; длина 600 мм; сталь толщиной не менее 3 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм) Cable rack brace; 40x40 mm; length 600 mm; steel not less than 3 mm thick; hot-dip galvanized according to GOST 9.307-2021, UHL1 (zinc coating thickness 85 μm)		ECOSK00001		шт. pcs.	22		
3.72	Раскос кабельной эстакады; 40х40 мм; длина 1000 мм; сталь толщиной не менее 3 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм) Cable rack brace; 40x40 mm; length 1000 mm; steel not less than 3 mm thick; hot-dip galvanized according to GOST 9.307-2021, UHL1 (zinc coating thickness 85 μm)		ECOSK00002		шт. pcs.	15		
3.73	Секция кабельной эстакады; с фланцами; ширина 750 мм, длина 500 мм, сталь толщиной не менее 3,0 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм) Cable rack section; with flanges; width 750 mm, length 500 mm, steel thickness not less than 3.0 mm; hot-dip galvanized according to GOST 9.307-2021, UHL1 (zinc coating thickness 85 μm)		ECOVS00001		шт. pcs.	1		
3.74	Скоба плоская усиленная для стойки кабельной эстакады 100х100 мм; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Reinforced flat bracket for cable rack post 100x100 mm; steel; hot-dip galvanized according to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness 85 μm; UHL1		FBRFL00002		шт. pcs.	16		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 22

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.75	Угол горизонтальный (шарнир); тип: листовой перфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте с соединительными элементами лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (цинк-ламельное покрытие или аналог) Horizontal perforated cable tray bend (swivel); W=200mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (zinc- flake coating or equivalent)		EANHH00069		шт. pcs.	2		
3.76	Угол горизонтальный (шарнир); тип: листовой перфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте с соединительными элементами лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (цинк-ламельное покрытие или аналог) Horizontal perforated cable tray bend (swivel); W=300mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (zinc- flake coating or equivalent)		EANHH00070		шт. pcs.	16		
3.77	Угол горизонтальный (шарнир); тип: листовой перфорированный; ширина 600 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте с соединительными элементами лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (цинк-ламельное покрытие или аналог) Horizontal perforated cable tray bend (swivel); W=600mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (zinc- flake coating or equivalent)		EANHH00074		шт. pcs.	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 23

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.78	Угол вертикальный внутренний 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical inside bend 90 deg; non-perforated type; W=100 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00384		шт. pcs.	1		
3.79	Угол вертикальный внутренний 90 гр.; тип: листовой перфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical Inside Cable Ladder Bend 90°; perforated type; W=200 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL ≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for cable tray connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00387		шт. pcs.	31		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 24

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.80	Угол вертикальный внутренний 90 гр.; тип: листовой перфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical inside bend 90 deg; perforated type; W=300 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00390		шт. pcs.	11		
3.81	Угол вертикальный внутренний 90 гр.; тип: листовой перфорированный; ширина 600 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical Inside Cable Ladder Bend 90°; perforated type; W=600 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL ≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for cable tray connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00396		шт. pcs.	13		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 25

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.82	Угол вертикальный внутренний 90 гр.; тип: листовой перфорированный; ширина 600 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical inside bend 90 deg; non-perforated type; W=600 mm; H=100 mm; bend radius: 100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE02949		шт. pcs.	2		
3.83	Угол вертикальный внешний 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 90 deg; non-perforated type; W=100 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00144		шт. pcs.	2		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 26

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.84	Угол вертикальный внешний 90 гр.; тип: листовой перфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 90 deg; perforated type; W=200 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; cover with clamps; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE02851		шт. pcs.	51		
3.86	Угол вертикальный внешний 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 90 deg; non-perforated type; W=300 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00149		шт. pcs.	13		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 27

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.87	Угол вертикальный внешний 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 400 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 90 deg; non-perforated type; W=400 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE02815		шт. pcs.	11		
3.88	Угол вертикальный внешний 90 гр.; тип: листовой перфорированный; ширина 600 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 90 deg; perforated type; W=600 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; cover with clamps; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00156		шт. pcs.	13		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 28

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.89	Угол вертикальный внешний 90 гр.; тип: листовой перфорированный; с разворотом трассы на 90 гр.; правосторонний; ширина 400 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside perforated cable tray bend 90°; right hand; 90 deg.; W=400mm; H=100mm; bend radius: 300mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9-307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE03169		шт. pcs.	2		
3.90	Угол вертикальный внешний 90 гр.; тип: листовой перфорированный; с разворотом трассы на 90 гр.; левосторонний; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside perforated cable tray bend 90°; left hand; 90 deg.; W=100mm; H=100mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE03167		шт. pcs.	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 29

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.91	Угол вертикальный внешний 90 гр.; тип: листовой перфорированный; с разворотом трассы на 90 гр.; левосторонний; ширина 600 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside perforated cable tray bend 90°; left-hand; 90 deg.; W=600mm; H=100mm; bend radius: 300mm; steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE03168		шт. pcs.	1		
3.92	Угол горизонтальный 90 гр.; тип: лестничный; ширина 600 мм; высота 100 мм; радиус поворота 600 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,7 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal bend 90 deg.; ladder type; W=600 mm; H=100 mm; bend radius: 600 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.7 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANHO00008		шт. pcs.	6		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 30

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.93	Угол горизонтальный 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal bend 90 deg.; non-perforated type; W=100 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANHO00019		шт. pcs.	3		
3.94	Угол горизонтальный 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 90 deg; non-perforated type; W=200 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANHO01339		шт. pcs.	8		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 31

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.95	Угол горизонтальный 90 гр.; тип: листовой перфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal bend 90 deg.; perforated type; W=300 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANHO00025		шт. pcs.	23		
3.96	Угол горизонтальный 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 400 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 90 deg; non-perforated type; W=400 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1 mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANHO01335		шт. pcs.	12		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 32

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.97	Угол горизонтальный 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 600 мм; высота 100 мм; радиус поворота 600 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal bend 90 deg.; non-perforated type; W=600 mm; H=100 mm; bend radius: 600 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; cover with clamps; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANHO00042		шт. pcs.	15		
3.98	Угол горизонтальный 45 гр.; тип: листовой перфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 40 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal bend 45 deg.; perforated type; W=200 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 40 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANHO01500		шт. pcs.	4		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 33

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.99	Угол горизонтальный 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 400 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal bend 45 deg.; non-perforated type; W=400 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANHO01077		шт. pcs.	6		
3.100	Угол вертикальный внешний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 45 deg; non-perforated type; W=100 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE01076		шт. pcs.	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 34

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.101	Угол вертикальный внешний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 45 deg; non-perforated type; W=200 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL ≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; cover with clamps; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE02849		шт. pcs.	2		
3.102	Угол вертикальный внешний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 45 deg; non-perforated type; W=300 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL ≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; cover with clamps; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00024		шт. pcs.	4		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 35

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.103	Угол вертикальный внешний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 400 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 45 deg; non-perforated type; W=400 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00033		шт. pcs.	6		
3.104	Угол вертикальный внешний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 600 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,7 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside bend 45 deg; non-perforated type; W=600 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.7 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00036		шт. pcs.	2		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 36

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.105	Угол вертикальный внутренний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical inside bend 45 deg; non-perforated type; W=100 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00264		шт. pcs.	1		
3.106	Угол вертикальный внутренний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical inside bend 45°; non-perforated type; W=200 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL ≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; cover with clamps; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE02850		шт. pcs.	2		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 37

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.107	Угол вертикальный внутренний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical inside bend 45 deg; non-perforated type; W=300 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00270		шт. pcs.	4		
3.108	Угол вертикальный внутренний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 400 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical inside bend 45 deg; non-perforated type; W=400 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00273		шт. pcs.	6		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 38

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.109	Угол вертикальный внутренний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 600 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 300 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,7 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical inside bend 45 deg; non-perforated type; W=600 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.7 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00276		шт. pcs.	2		
3.110	Лоток прямой; тип лестничный; длина 3000 мм; ширина 600 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ?1,7 кН/м; при шаге крепления 3,0 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Straight cable tray; ladder type; L=3000 mm; W=600 mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL?1.7 kN/m; support spacing 3.0 m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 ?m; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 ?m acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00094		шт. pcs.	20		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 39

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.111	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 100 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ?0,9 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Straight cable tray; non-perforated type; L=3000 mm; W=100 mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL?0.9 kN/m; support spacing 1.5 m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 ?m; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 ?m acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00026		шт. pcs.	3		
3.112	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 200 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ?0,9 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Straight cable tray; non-perforated type; L=3000 mm; W=200 mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL?0.9 kN/m; support spacing 1.5 m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 ?m; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 ?m acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00962		шт. pcs.	83		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 40

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.113	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 300 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ?1,25 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Straight cable tray; non-perforated type; L=3000 mm; W=300 mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL?1.25 kN/m; support spacing 1.5 m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 ?m; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 ?m acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00034		шт. pcs.	122		
3.114	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 400 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ?1,25 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Straight cable tray; non-perforated type; L=3000 mm; W=400 mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL?1.25 kN/m; support spacing 1.5 m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 ?m; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 ?m acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00963		шт. pcs.	57		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 41

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.115	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 600 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ?1,25 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Straight cable tray; non-perforated type; L=3000 mm; W=600 mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL?1.25 kN/m; support spacing 1.5 m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 ?m; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 ?m acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00961		шт. pcs.	120		
3.117	Ответвление Т-образное горизонтальное; тип: лестничный; ширина 600 мм; высота 100 мм; радиус поворота 600 мм; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ?1,7 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 40 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECBRT00183		шт. pcs.	3		
3.118	Ответвление Т-образное горизонтальное; тип: листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ?0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECBRT00690		шт. pcs.	2		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 42

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.119	Ответвление Т-образное горизонтальное; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal tee; non-perforated type; W=300 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBRT00021		шт. pcs.	7		
3.120	Ответвление Т-образное горизонтальное; тип: листовой неперфорированный; ширина 400 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal tee; non-perforated type; W=300 mm; H=100 mm; bend radius: 400 mm; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBRT00025		шт. pcs.	2		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 43

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.121	Ответвление Т-образное горизонтальное; тип: листовой неперфорированный; ширина 600 мм; высота 100 мм; радиус поворота 300 мм; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal tee; non-perforated type; W=600 mm; H=100 mm; bend radius: 300 mm; min. steel thickness: 1.5mm; SWL ≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for cable tray connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBRT00689		шт. pcs.	20		
3.122	Ответвление Т-образное вертикальное; вниз; тип: листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота -; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical tee; down; non-perforated type; W=200 mm; H=100 mm; bend radius: -; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; cover with clamps; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBTV00051		шт. pcs.	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 44

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.123	Ответвление Т-образное вертикальное; листовой неперфорированный; ширина 200; высота 100; радиус поворота 300; материал - сталь; мин. толщина металла 1,5; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм); в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); крепления к опорным конструкциям Vertical non-perforated cable tray tee; W=200; H=100; bend radius: 300; material: steel; min. steel thickness: 1.5; SWL≥0,9kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021, УХЛ1 (zinc coating thickness: 85 µm); complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent), attachments to support structures		ECBTV00461		шт. pcs.	1		
3.124	Ответвление Т-образное вертикальное; вниз; тип: листовой неперфорированный; ширина 400 мм; высота 100 мм; радиус поворота -; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical tee; down; non-perforated type; W=400 mm; H=100 mm; bend radius: -; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBTV00048		шт. pcs.	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 45

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.125	Ответвление Т-образное вертикальное; листовой неперфорированный; ширина 400; высота 100; радиус поворота 300; материал - сталь; мин. толщина металла 1,5; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм); в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); крепления к опорным конструкциям Vertical non-perforated cable tray tee; W=400; H=100; bend radius: 300; material: steel; min. steel thickness: 1.5; SWL≥0,9kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021, УХЛ1 (zinc coating thickness: 85 µm); complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent), attachments to support structures		ECBTV00462		шт. pcs.	3		
3.126	Ответвление Т-образное вертикальное; листовой неперфорированный; ширина 600; высота 100; радиус поворота 300; материал - сталь; мин. толщина металла 1,5; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм); в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); крепления к опорным конструкциям Vertical non-perforated cable tray tee; W=600; H=100; bend radius: 300; material: steel; min. steel thickness: 1.5; SWL≥0,9kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021, УХЛ1 (zinc coating thickness: 85 µm); complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent), attachments to support structures		ECBTV00463		шт. pcs.	6		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 46

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.127	Ответвление Х-образное горизонтальное; тип: листовой неперфорированный; ширина 600 мм; высота 100 мм; радиус поворота 600 мм; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ?1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal cross; non-perforated type; W=600 mm; H=100 mm; bend radius: 600 mm; min. steel thickness: 1.5mm; SWL?1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 ?m; УХЛ1; cover with clamps; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 ?m acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBRX00629			6		
3.128	Переход лотка по ширине; упрощенный; тип: лестничный; ширина перехода с 400 мм на 200 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Cable tray reducer; simplified; ladder type; W=400/200mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRDW00245		шт. pcs.	14		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 47

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.129	Переход лотка по ширине; упрощенный; тип: лестничный; ширина перехода с 400 мм на 300 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Cable tray reducer; simplified; ladder type; W=400/300mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRDW01031		шт. pcs.	14		
3.130	Переход лотка по ширине; упрощенный; тип: лестничный; ширина перехода с 600 мм на 300 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,7 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Cable tray reducer; simplified; ladder type; W=600/300mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.7 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRDW00211		шт. pcs.	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 48

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.131	Переход лотка по ширине; левосторонний; тип: листовой неперфорированный; ширина перехода с 600 мм на 300 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,7 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Cable tray reducer; left hand; non-perforated type; W=600/300mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.7 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRDW00012		шт. pcs.	2		
3.132	Переход лотка по ширине; левосторонний; тип: листовой неперфорированный; ширина перехода с 200 мм на 100 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,7 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Cable tray reducer; left hand; non-perforated type; W=200/100mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.7 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 μm; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRDW00009		шт. pcs.	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 49

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.133	Переход лотка по ширине; правосторонний; тип: листовой неперфорированный; ширина перехода с 400 мм на 200 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Cable tray reducer; right hand; non-perforated type; W=400/200mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRDW00076		шт. pcs.	1		
3.134	Переход лотка по ширине; симметричный; тип: листовой неперфорированный; ширина перехода с 600 мм на 300 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (цинк-ламельное покрытие или аналог); 90 мин; ГОСТ Р 53316-2021 (в составе электропроводки согласно п. 6.5 СП 6.13130.2021) Non-perforated cable tray reducer (symmetrical); W=600/300mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL=≥1.1kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (zinc flake coating or equivalent); 90 min.; GOST R 53316-2021 (as part of wiring acc. to para. 6.5 of SP 6.13130.2021)		ETRDW01014		шт. pcs.	3		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 50

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.135	Ответвление универсальное; листовой неперфорированный; ширина 100; высота 100; ; материал - сталь; мин. толщина металла 1,5; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм); в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); крепления к опорным конструкциям Standard non-perforated cable tray tee; W=100; H=100; material: steel; min. steel thickness: 1.5; SWL≥0,9kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021, УХЛ1 (zinc coating thickness: 85 µm); complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent), attachments to support structures		ECBRU00002		шт. pcs.	1		
3.136	Ответвление универсальное; листовой неперфорированный; ширина 200; высота 100; ; материал - сталь; мин. толщина металла 1,5; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм); в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); крепления к опорным конструкциям		ECBRU00001		шт. pcs.	16		
3.137	Ответвление универсальное; листовой неперфорированный; ширина 400; высота 100; ; материал - сталь; мин. толщина металла 1,5; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм); в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); крепления к опорным конструкциям Standard non-perforated cable tray tee; W=400; H=100; material: steel; min. steel thickness: 1.5; SWL≥0,9kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021, УХЛ1 (zinc coating thickness: 85 µm); complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent), attachments to support structures		ECBRU00003		шт. pcs.	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 51

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.138	Ответвление универсальное; листовой неперфорированный; ширина 600; высота 100; ; материал - сталь; мин. толщина металла 1,5; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм); в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); крепления к опорным конструкциям Standard non-perforated cable tray tee; W=600; H=100; material: steel; min. steel thickness: 1.5; SWL≥0,9kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021, УХЛ1 (zinc coating thickness: 85 µm); complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent), attachments to support structures		ECBRU00004		шт. pcs.	1		
3.139	Металлорукав DN 20; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; сопротивление удару не менее 2 Дж (Руд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от плюс 10 до плюс 35 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN20; tight; galvanized steel tape (Ц); PVC sheath (П); with sealing cotton thread (X); flame retardant, halogen free; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 65 and better; climatic design and location category У2 acc. to GOST 15150-69, operating temperature from +10 to +35 °C; pull string; black		EFLMC00026		м m	64		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 52

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.140	Металлорукав DN 25; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от плюс 10 до плюс 35 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN25; tight; galvanized steel tape (Ц); PVC sheath (П); with sealing cotton thread (X); flame retardant, halogen free; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 65 and better; climatic design and location category У2 acc. to GOST 15150-69, operating temperature from +10 to +35 °C; pull string; black		EFLMC00028		м m	71		
3.141	Металлорукав DN 32; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от плюс 10 до плюс 35 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN32; tight; galvanized steel tape (Ц); PVC sheath (П); with sealing cotton thread (X); flame retardant, halogen free; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 65 and better; climatic design and location category У2 acc. to GOST 15150-69, operating temperature from +10 to +35 °С; pull string; black		EFLMC00024		м m	5		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 53

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
3.142	Металлорукав DN 40; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от плюс 10 до плюс 35 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN40; tight; galvanized steel tape (Ц); PVC sheath (П); with sealing cotton thread (X); flame retardant, halogen free; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 65 and better; climatic design and location category У2 acc. to GOST 15150-69, operating temperature from +10 to +35 °C; pull string; black		EFLMC00022		м m	2		
3.143	Металлорукав DN 63; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от плюс 10 до плюс 35 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN63; tight; galvanized steel tape (Ц); PVC sheath (П); with sealing cotton thread (X); flame retardant, halogen free; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 65 and better; climatic design and location category У2 acc. to GOST 15150-69, operating temperature from +10 to +35 °С; pull string; black		EFLMC00027		м m	2		
~~3.144~~	~~Труба ПНД; гибкая двустенная; 200 мм; SN 8; полиэтилен низкого давления; красная; в комплекте с муфтами HDPE conduit; flexible double-wall; 200 mm; SN 8; LPPE; red; with couplings~~		~~EPLPP00004~~		~~м m~~	~~15~~		
3.145	Розетка штепсельная; силовая; двухместная; с заземляющими контактами; открытой установки; винтовой зажим/клемма; 230 В; 20А; IP 44		EPLSO00006		шт. Pcs	3		
4	**Материалы / Materials**							
4.1	Краска-спрей цинковая, 400 мл Zinc spray paint, 400 ml		SSPPZ00001		шт. Pcs	5		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
4.1	Пена монтажная огнейстойкая, полиуретановая ТУ 2257-001-31846334-2015, 1000 мл Foam sealant; fire-resistant; polyurethane; TU 2257-001-31846334-2015; 1000 ml		SFOAM00001		шт. Pcs	5		
4.2	Скоба металлическая; двухлапковая (2-сторонняя); для крепления труб; DN25...26 мм; с отверстием под винт/шуруп; сталь оцинкованная; 1,5 мм; УХЛ1; -50...+80°С; 15 мин; ГОСТ Р 53316-2021 (в составе электропроводки согласно п. 6.5 СП 6.13130.2021) Metal bracket; two hole (2 sides); for attachment of conduits; DN25...26 mm; screw hole; galvanized steel; 1.5 mm; УХЛ1; -50 to +80 °C; 15 min; GOST R 53316-2021 (as part of wiring acc. to p. 6.5 of SP 6.13130.2021)		ECSTP00005		шт. Pcs	56		
4.3	Перегородка разделительная; тип листовой неперфорированный; высота 100 мм; длина 3000 мм; сталь; толщина металла 1,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Partition plate; non-perforated type; H=100 mm; L=3000 mm; steel; steel thickness: 1.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EPRTT00003		шт. Pcs	14		
4.4	Перегородка разделительная; тип для вертикального внешнего угла 90 гр. листового лотка; высота 100 мм; длина -; сталь; толщина металла 0,8 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Partition plate; for vertical outside cable tray bend 90°; H=100 mm; L=-; steel; steel thickness: 0.8 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EPRTT00054		шт. Pcs	6		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 55

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
4.5	Перегородка разделительная; тип для вертикального внутреннего угла 90 гр. листового лотка; высота 100 мм; длина -; сталь; толщина металла 0,8 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Partition plate; for vertical inside cable tray bend 90°; H=100 mm; L=-; steel; steel thickness: 0.8 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EPRTT00060		шт. Pcs	6		
4.6	Перегородка разделительная; тип для поворотов листового лотка; высота 100 мм; длина -; сталь; толщина металла 0,8 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Partition plate; for cable tray bends; H=100 mm; L=-; steel; steel thickness: 0.8 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EPRTT00062		шт. Pcs	4		
4.7	Винт Т-образный М10х30; для крепления к С-образному профилю; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм T-bolt M10x30; for attachment to C-shape; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40–50 µm		FSCRT00006		шт. pcs.	5038		
4.8	Гайка для подвешивания профиля М10х40, термодиффузионное цинкование 40-50 мкм Nut for hanging profile M10x40, thermal diffusion galvanizing 40-50 microns		FNTPH00004		шт. pcs.	318		
4.9	Гайка шестигранная с насечкой, препятствующей откручиванию М6-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм; DIN 6923 Serrated hex flange nut M6-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40–50 µm; DIN 6923		FNTDN00008		шт. pcs.	5112		
4.10	Гайка шестигранная с насечкой, препятствующей откручиванию М10-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм; DIN 6923 Serrated hex flange nut M10-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40–50 µm; DIN 6923		FNTDN00011		шт. pcs.	5694		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 56

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
4.11	Гайка шестигранная М12-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 934 Hex nut M12-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 934		FNTDN00002		шт. pcs.	1168		
4.12	Гайка шестигранная М12-8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 934 Hexagon nut M12-8; coarse thread pitch; steel; hot-dip galvanizing; zinc coating thickness 40-50 µm; DIN 934		FNTDN00033		шт. pcs.	74		
4.13	Гайка шестигранная М16-8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 934 Hexagon nut M16-8; coarse thread pitch; steel; hot-dip galvanizing; zinc coating thickness 40-50 µm; DIN 934		FNTDN00032		шт. pcs.	852		
4.14	Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком; М6х20-4,8; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм; DIN 603 Carriage bolt; M6x20-4,8; thermal diffusion galvanizing; 40–50 µm; DIN 603		FBOL000043		шт. pcs.	1272		
4.15	Болт с шестигранной головкой М10х35-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 933 Hex bolt M10x35-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933		FBOL000030		шт. pcs.	318		
4.16	Болт с шестигранной головкой М10х80-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 933 Hex bolt M10x80-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933		FBOL000036		шт. pcs.	656		
4.17	Болт с шестигранной головкой М12х80-8,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 933 Hexagon head bolt M12x80-8.8; coarse thread pitch; steel; hot-dip galvanized; zinc coating thickness 40-50 µm; DIN 933		FBOL000100		шт. pcs.	74		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 57

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
4.18	Болт с шестигранной головкой М16х50-8,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 933 Hexagon head bolt M16x50-8.8; coarse thread pitch; steel; hot-dip galvanized; zinc coating thickness 40-50 µm; DIN 933		FBOL000101		шт. pcs.	852		
4.19	Болт самоанкерующийся распорный БСР 16х150 УХЛ3 оцинкованный ГОСТ 28778-2023 Wedge anchor БСР 16х150, УХЛ3, galvanized, GOST 28778-2023		SBSR000009		шт. pcs.	408		
4.20	Шайба увеличенная 10 мм; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 9021 Enlarged washer 10 mm; steel; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 9021		FWSHD00012		шт. pcs.	962		
4.21	Шайба увеличенная 12 мм; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 9021 Enlarged washer 12 mm; steel; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 9021		FWSHD00010		шт. pcs.	1316		
4.22	Шайба 16 мм; форма А; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 125 Washer 16 mm; form A; steel; hot-dip galvanized; zinc coating thickness 40-50 µm; DIN 125		FWSHD00042		шт. pcs.	1664		
4.23	Анкер стандартный М10х60; по бетону, со шпилькой; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм Standard anchor M10x60; attachment to concrete, with stud; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm		FDSS000034		шт. pcs.	4		
4.24	Анкер стандартный М10х80; по бетону, со шпилькой; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм Standard anchor M10x80; attachment to concrete, with stud; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm		SDSS000001		шт. pcs.	1285		
4.25	Труба Ц-50х3.5 ст20, ГОСТ 3262-75 Flexible conduit Ц-50х3.5 ст20, GOST 3262-75		PTUBE00763		м m	14		
4.26	Проходка кровельная 45-75, прямая, EPDM резина Roof penetration 45-75, straight, EPDM rubber		SPROO00003		шт. Pcs	7		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 58

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
4.27	Трубка термоусаживаемая; 80/40 мм; с клеевым слоем; не распространяющий горение, с пониженным дымо-газовыделением; черная Heat shrinkable tube; 80/40 mm; with adhesive layer; flame retardant, low smoke; black		ETUHS00008		м m	7		
4.28	Герметик силиконовый противопожарный; -40...+180 °С, 310 мл Elastic flame retardant sealant; -40...+180°C, 310ml		SFIST00001		шт. Pcs	1		
4.29	Саморез; для сендвич-панели; 4,5х45 мм; крестообразный шлиц; сталь оцинкованная; в комплекте с шайбой с резиновой прокладкой Self-tapping screw; for sandwich panel; 4.5x45 mm; cross head; galvanized steel; complete with washer and rubber gasket		FSTSC00010		шт. Pcs	140		
5	**Кабельные проходки / МСТ**							
5.1	Рама прямоугольная для размещения уплотнительных модулей; зона уплотнительной секции 120х120х60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций 4; количество рядов уплотнительных секций 1; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 60; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; IP 66; У1; стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов Rectangular frame for sealing modules installation; sealing section area 120x120x60 mm (WxHxD); 4 sealing section; 1 row of sealing sections; min. fire rating of MCT: EIT 60; steel; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; IP 66; У1; UV resistant; complete with flange; bolt fastening		EFRMR00071		шт. Pcs	13		
5.2	Рама прямоугольная для размещения уплотнительных модулей; зона уплотнительной секции 60х60х60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций 1; количество рядов уплотнительных секций 1; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 60; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; IP 66; У1; стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов Rectangular frame for sealing modules installation; sealing section area 60x60x60 mm (WxHxD); 1 sealing section; 1 row of sealing sections; min. fire rating of MCT: EIT 60; steel; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; IP 66; У1; UV resistant; complete with flange; bolt fastening		EFRMR00050		шт. Pcs	7		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 59

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
5.3	Рама прямоугольная для размещения уплотнительных модулей; зона уплотнительной секции 120x120x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций 2; количество рядов уплотнительных секций 1; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 60; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; IP 66; У1; стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов Rectangular frame for sealing modules installation; sealing section area 120x120x60 mm (WxHxD); 2 sealing section; 1 row of sealing sections; min. fire rating of MCT: EIT 60; steel; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; IP 66; У1; UV resistant; complete with flange; bolt fastening		EFRMR00063		шт. Pcs	3		
5.4	Рама прямоугольная металлическая ответная; для рамы с зоной уплотнительной секции 60x60x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций 1; количество рядов уплотнительных секций 1; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов		EFRRR00001		шт. Pcs	7		
5.5	Рама прямоугольная металлическая ответная; для рамы с зоной уплотнительной секции 120x120x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций 2; количество рядов уплотнительных секций 1; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов Steel rectangular mating frame; for frame with sealing section area 120x120x60 mm (WxHxD); 2 sealing section; 1 row of sealing sections; steel; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant; complete with flange; bolt fastening		EFRRR00015		шт. Pcs	3		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 60

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
5.6	Рама прямоугольная металлическая ответная; для рамы с зоной уплотнительной секции 120x120x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций 4; количество рядов уплотнительных секций 1; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов Steel rectangular mating frame; for frame with sealing section area 120x120x60 mm (WxHxD); 4 sealing section; 1 row of sealing sections; steel; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant; complete with flange; bolt fastening		EFRRR00023		шт. Pcs	13		
5.7	Блок компрессионный для прямоугольных секций рам; габаритные размеры: 60x60 мм (ШхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 120; материал составных частей - сталь нержавеющая; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения Compression unit for rectangular frame sections; overall dimensions: 60x60 mm (WxD); min. fire rating of MCT: EIT 120; material of components: stainless steel; ingress protection of MCT acc. to GOST 14254-2015: IP66 and better; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EUNCM00004		шт. Pcs	7		
5.8	Блок компрессионный для прямоугольных секций рам; габаритные размеры: 120x60 мм (ШхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 60; материал составных частей - сталь нержавеющая; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения Compression unit for rectangular frame sections; overall dimensions: 120x60 mm (WxD); min. fire rating of MCT: EIT 60; material of components: stainless steel; ingress protection of MCT acc. to GOST 14254-2015: IP66 and better; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EUNCM00001		шт. Pcs	58		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 61

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
5.9	Пластина разделительная; габаритные размеры: ширина 120 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм;; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EI 60; материал: сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 55 мкм; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения Separation plate; overall dimensions: W=120 mm, depth suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of MCT: EI 60; material: steel; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 55 ?m; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 65 and better; climatic design and location category УХЛ1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EPLSP00001		шт. Pcs	140		
5.10	Пластина разделительная; габаритные размеры: ширина 60 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм;; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EI 60; материал: сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 55 мкм; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения Separation plate; overall dimensions: W=60 mm, depth suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of MCT: EI 60; material: steel; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 55 ?m; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 66 and better; climatic design and location category УХЛ1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EPLSP00002		шт. Pcs	14		
5.11	Модуль уплотнительный; с сердечником; габаритные размеры 90x90x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 52-71 ммпредел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 120; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения Sealing module; with core; dimensions 90x90x60 mm (WxHxD); entry cable diameter: 52-71 mm, min. fire rating of MCT: EIT 120; ingress protection of MCT acc. to GOST 14254-2015: IP66 and better; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EMDLS00056		шт. Pcs	17		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 62

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
5.12	Модуль уплотнительный; с сердечником; габаритные размеры 60х60х60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 34-52 ммпредел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 120; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения Sealing module; with core; dimensions 60x60x60 mm (WxHxD); entry cable diameter: 34-52 mm, min. fire rating of MCT: EIT 120; ingress protection of MCT acc. to GOST 14254-2015: IP66 and better; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EMDLS00053		шт. Pcs	20		
5.13	Модуль уплотнительный; с сердечником; габаритные размеры 40х40х60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 23-34 ммпредел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 120; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения Sealing module; with core; dimensions 40x40x60 mm (WxHxD); entry cable diameter: 23-34 mm, min. fire rating of MCT: EIT 120; ingress protection of MCT acc. to GOST 14254-2015: IP66 and better; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EMDLS00052		шт. Pcs	30		
5.14	Модуль уплотнительный; с сердечником; габаритные размеры 30х30х60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 13-23 ммпредел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 120; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения Sealing module; with core; dimensions 30x30x60 mm (WxHxD); entry cable diameter: 13-23 mm, min. fire rating of MCT: EIT 120; ingress protection of MCT acc. to GOST 14254-2015: IP66 and better; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EMDLS00051		шт. Pcs	104		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 63

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
5.15	Модуль уплотнительный; с сердечником; габаритные размеры 20x20x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 5-13 ммпредел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 120; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения Sealing module; with core; dimensions 20x20x60 mm (WxHxD); entry cable diameter: 5-13 mm, min. fire rating of MCT: EIT 120; ingress protection of MCT acc. to GOST 14254-2015: IP66 and better; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EMDLS00055		шт. Pcs	462		
5.16	Модуль уплотнительный; глухой; габаритные размеры 30x30x60 мм (ШхВхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EI 60; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 55 мкм; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 65; климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения		EMDLS00004		шт. Pcs	64		

ПРИМЕЧАНИЯ
1.Количество кабельной продукции указано с учетом надбавки 6% на изгибы, повороты, отходы и укладку кабеля "змейкой".
2. Данный документ смотреть совместно с комплектом GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-ZA-001.

NOTES
1. The quantity of cable products is indicated taking into account a 6% surcharge for bends, turns, waste and in a serpentine pattern using snake-like laying method.
2. This document shall be read in conjunction with GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-ZA-001.

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 64

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Изменение внесено на основании TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04436_R00 / Updated according to TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04436_R00							
6.1	Муфта концевая внутренней установки, с наконечниками, с набором заземления брони для трехжильных кабелей 10 кВ сечением жилы от 70 до 120 мм2, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, бронированных стальными оцинкованными лентами, с медным экраном, не распространяющий горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, ГОСТ 34839-2022 Indoor cable termination with lugs, with earthing set for armor of three core 10 kV cables with a core cross-section 70–120 mm2, EPR insulation, armored with galvanized steel tapes, copper screen, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 34839-2022	ГОСТ 34839-2022	ECCSL00038		шт pcs	38		
6.2	Муфта концевая внутренней установки, с наконечниками для четырехжильных кабелей 1 кВ сечением жилы от 16 до 25 мм2, с изоляцией из ПВХ пластиката, небронированных; без экрана, не распространяющий горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, ГОСТ 34839-2022 Indoor cable termination with lugs for four core 1 kV cables with core cross-section 16–25 mm2, PVC insulation, non-armored, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 34839-2022	ГОСТ 34839-2022	ECCSL00026		шт pcs	6		
6.3	Муфта концевая внутренней установки, с наконечниками, с набором заземления брони для пятижильных кабелей 1 кВ сечением жилы от 16 до 25 мм2, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированных стальными оцинкованными лентами; без экрана, не распространяющий горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, ГОСТ 34839-2022 Indoor cable termination with lugs, with earthing set for armor of five core 1 kV cables with core cross-section 16–25 mm2, PVC insulation, armored with galvanized steel tapes, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 34839-2022	ГОСТ 34839-2022	ECCSL00031		шт pcs	2		
6.4	Муфта концевая внутренней установки, с наконечниками для пятижильных кабелей 1 кВ сечением жилы от 16 до 25 мм2, с изоляцией из ПВХ пластиката, небронированных; без экрана, не распространяющий горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, ГОСТ 34839-2022 Indoor cable termination with lugs for five core 1 kV cables with core cross-section 16–25 mm2, PVC insulation, non-armored, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 34839-2022	ГОСТ 34839-2022	ECCSL00030		шт pcs	8		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 65

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
6.5	Муфта концевая внутренней установки, с наконечниками для пятижильных кабелей 1 кВ сечением жилы от 35 до 50 мм2, с изоляцией из ПВХ пластиката, небронированных; без экрана, не распространяющий горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, ГОСТ 34839-2022 Indoor cable termination with lugs for five core 1 kV cables with core cross-section 35–50 mm2, PVC insulation, non-armored, flame retardant as per Category A, low smoke, GOST 34839-2022	ГОСТ 34839-2022	ECCSL00028		шт pcs	2		
	Изменение внесено на основании TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04374_R00 / Updated according to TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04374_R00							
7.1	Анкер усиленный М16х315; клиновой, со шпилькой, гайкой и шайбой; сталь; покрытие поверхности: оцинкованное Heavy-duty anchor M16x315; wedge, with stud, nut and washer; steel; galvanized coating		SDSS000044		шт pcs	166		
7.2	Анкер усиленный М16х260; клиновой, со шпилькой, гайкой и шайбой; сталь; покрытие поверхности: оцинкованное Heavy-duty anchor M16x260; wedge, with stud, nut and washer; steel; galvanized coating		SDSS000043		шт pcs	80		
	Изменение внесено на основании TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04374_R00 / Updated according to TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04374_R00							
8.1	Кабельный ввод; М50х1,5; для металлорукава; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 56; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 50; в комплекте: гайка заземляющая Cable gland M50x1.5; for flexible conduit; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 56 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed steel conduit DN 50; complete with earthing nut		ECAEN00112		шт pcs	2		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 66

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
8.2	Коробка соединительная; взрывозащищенная; 1ExdIIAT3Gb; 720x520x240 мм (ВхШхГ); ~400 В; 415 А; материал корпуса: коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав; с полимерно-эпоксидное окрашиванием; IP 66; УХЛ1; -60...+55°С; клеммы винтовые 50-240мм2 - 8 шт.; с двумя взрывозащищенными кабельными вводами для бронированного кабеля наружным диаметром 45-53мм из никелерованной латуни с возможностью заземления брони, в комплекте с адаптером под металлорукав DN75 по стороне B (сверху); с двумя взрывозащищенными кабельными вводами для небронированного кабеля наружным диаметром 31-39мм из никелерованной латуни, в комплекте с адаптером под металлорукав DN 50 на стороне D (снизу); внешний и внутренний заземляющий зажим Explosion-proof junction box; 1ExdIIAT3Gb; H=720 mm; W=520 mm; D=240 mm; 400 VAC; 415 A; body material: corrosion resistant modified aluminum-silicon alloy; polymer-epoxy coating; IP66; УХЛ1; -60...+55 °C; screw terminals 50-240 mm2: 8 pcs; complete with two ex-proof cable entries for armored cable OD 45-53 mm made of nickel-plated brass suitable for cable armor earthing, with adapter for flexible conduit DN75 on side B (top), two ex-proof cable entries for non-armored cable OD 31-39 mm made of nickel-plated brass, with adapter for flexible conduit DN50 on side D (bottom); external and internal earthing clamp		EJBOX00050		шт pcs	2		
8.3	Металлорукав DN 75; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от плюс 10 до плюс 35 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN75; tight; galvanized steel tape (Ц); PVC sheath (П); with sealing cotton thread (X); flame retardant, halogen free; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 65 and better; climatic design and location category У2 acc. to GOST 15150-69, operating temperature from +10 to +35 °C; pull string; black		EFLMC00023		м m	4		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 67

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
8.4	Металлорукав DN 50; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от плюс 10 до плюс 35 °С; с протяжкой; черного цвета Flexible conduit DN50; tight; galvanized steel tape (Ц); PVC sheath (П); with sealing cotton thread (X); flame retardant, halogen free; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 65 and better; climatic design and location category У2 acc. to GOST 15150-69, operating temperature from +10 to +35 °C; pull string; black		EFLMC00025		м m	6		
8.5	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-FRLS 4х35 мк (PE)-1, огнестойкая, не распространяющая горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-FRLS 4х35 мк (PE)-1, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section	ГОСТ 31996-2012	ECABL00234		м m	8		
8.6	Наконечник кабельный медный ТМ 35-8-10, УХЛ3 ГОСТ 7386-80 Copper cable lug ТМ 35-8-10, УХЛ3, GOST 7386-80	ГОСТ 7386-80	ECLGT00013		шт pcs	16		
8.7	Профиль С-образный; перфорированный; длина 2000 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 C-shape; perforated; L=2000 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00015		шт pcs	4		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 68

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
8.8	Профиль Z-образный; перфорированный; длина 2000 мм; ширина 50 мм; высота 50 мм; ширина отверстий -; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Z-section; perforated; L=2000 mm; W=50 mm; H=50 mm; opening width: -; material: steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR0Z00021		шт pcs	4		
8.9	Шпилька резьбовая М8х1000-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм DIN 976-1 Stud bolt M8x1000-4.8; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 µm, DIN 976-1	DIN 976-1	FSTUO00008		шт pcs	8		
8.10	Болт с шестигранной головкой М8х40-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 933 Hex bolt M8x40-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933	DIN 933	FBOL000026		шт pcs	12		
8.11	Гайка шестигранная М8; нержавеющая сталь А2-70; DIN 934 Hexagon nut M8; stainless steel A2-70; DIN 934	DIN 934	FNTDN00030		шт pcs	16		
8.12	Шайба увеличенная 8 мм; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 9021 Enlarged washer 8 mm; steel; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 9021	DIN 9021	FWSHD00009		шт pcs	32		
	Изменение внесено на основании TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04895_R00 / Updated according to TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04895_R00							
9.1	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 2000 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=2000 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00008		шт pcs	167		L=1600мм - 105 шт.; L=1900мм - 62 шт.

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 69

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
9.2	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 6000 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=6000 mm; W=41 mm; H=41 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00005		шт pcs	1		L=2900мм - 2 шт.
9.3	Опора для крепления к полу; перфорированного швеллера; габариты профиля / швеллера: ширина 80 мм; высота 40 мм; длина 1800 мм; материал: сталь; мин. толщина металла опоры: 6 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте с метизами для крепления швеллера/профиля к опоре и опоры к бетонному основанию (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Support for floor mounting of; perforated channel; W=80 mm; H=40 mm; L=1800 mm; material: steel; support min. metal thickness: 6 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with metalware for fixing the channel/shape to support and support to concrete base (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm according to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		FSPFF00003		шт pcs	169		
9.4	Болт с шестигранной головкой М10х80-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 933 Hex bolt M10x80-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933	DIN 933	FBOL000036		шт pcs	676		
9.5	Гайка шестигранная с насечкой, препятствующей откручиванию М10-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм; DIN 6923 Serrated hexagon flange nut M10-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing: 40-50 µm; DIN 6923	DIN 6923	FNTDN00011		шт pcs	2028		
9.6	Шпилька резьбовая М10х2000-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм DIN 976-1 Stud bolt M10x2000-4.8; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 µm, DIN 976-1	DIN 976-1	FSTUO00012		шт pcs	676		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 70

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
9.7	Консоль для тяжелых нагрузок; длина 800 мм; сталь; мин. толщина металла: 4 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 750 кг Heavy duty cantilever bracket; L=800 mm; steel; min. steel thickness: 4 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥750 kg		ECONH00003		шт pcs	164		
	Изменение внесено на основании TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04687_R00 / Updated according to TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04687_R00							
10.1	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 500 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=500 mm; W=41 mm; H=82 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00018		шт pcs	18		
10.2	Консоль усиленная; длина 200 мм; сталь; мин. толщина металла: 2 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; безопасная рабочая нагрузка ≥ 370 кг Reinforced cantilever bracket; L=200 mm; steel; min. steel thickness: 2 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; SWL≥370 kg		ECONS00011		шт pcs	18		
10.3	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 100 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Straight cable tray; non-perforated type; L=3000 mm; W=100 mm; H=100 mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; support spacing 1.5 m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; with fittings for trays connection (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00026		шт pcs	6		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 71

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
10.4	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 500 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=500 mm; W=41 mm; H=82 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00018		шт pcs	6		
10.5	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х120 мс (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 5х120 мс (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section	ГОСТ 31996-2012	ECABL00211		м m	70		
10.6	Промежуточный шкаф подключения Intermediate junction box				компл. Set	1		GLE-(G0-D8810BX0)-CAB-7100-XDM-01
10.7	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-FRLS 3х25 мк (N, PE)-1, огнестойкая, не распространяющая горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-FRLS 3х25 мк (N, PE)-1, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section	ГОСТ 31996-2012	ECABL00227		м m	20		
10.8	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 3000 мм; ширина 41 мм; высота 42 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Double C-shape; perforated; L=3000 mm; W=41 mm; H=42 mm; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00010		шт pcs	3		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 72

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
10.9	Профиль С-образный двойной; перфорированный; длина 1500 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Perforated double C-shape; L=1500 mm; W=41 mm; H=41 mm, steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1		EPR2C00038		шт pcs	2		
10.10	Шайба 12 мм; форма А; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 125 Washer 12 mm; form A; steel; thickness of zinc coating: 40-50 µm; DIN 125	DIN 125	FWSHD00006		шт pcs	42		
10.11	Анкер стандартный M12x70; по бетону, со шпилькой; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм Standard anchor M12x70; attachment to concrete, with stud; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm		FDSS000023		шт pcs	42		
10.12	Болт с шестигранной головкой M8x30-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 933 Hex bolt M8x30-4,8; coarse pitch; thermal diffusion galvanizing 40-50 µm, DIN 933	DIN 933	FBOL000023		шт pcs	2		
10.13	Гайка шестигранная с насечкой, препятствующей откручиванию M8-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мкм; DIN 6923 Serrated hex flange nut M8-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40–50 µm; DIN 6923	DIN 6923	FNTDN00007		шт pcs	2		
10.14	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-8, УХЛ3 ГОСТ 7386-80 Tinned copper cable lug ТМЛ 25-8-8, УХЛ3, GOST 7386-80	ГОСТ 7386-80	ECLGT00040		шт pcs	2		
10.15	Провод установочный с медной луженой жилой ПуГВнг(А)-LS 1х25 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012 Hook-up tinned copper core wire ПуГВнг(А)-LS 1х25, flexible, with PVC insulation, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, yellow-green, GOST 31947-2012	ГОСТ 31947-2012	EWIRE00073		м m	2		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 73

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Изменение внес. на основ. DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_REV00 / Updated according to DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_REV00							
11.1	Кабель силовой с медной жилой ВВГЭнг(А)-LS 2х4 ок /4 -1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, с экраном из медной ленты, круглого сечения Power cable with copper core ВВГЭнг(А)-LS 2х4 ок /4 -1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, copper tape shielded, round section	ГОСТ 31996-2012	ECABL00279		м m	280		
11.2	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section	ГОСТ 31996-2012	ECABL00255		м m	150		
11.3	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х4 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 5х4 ок (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section	ГОСТ 31996-2012	ECABL00257		м m	55		
11.4	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х25 мк (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 5х25 мк (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section	ГОСТ 31996-2012	ECABL00243		м m	32		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 74

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
11.5	Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х4 ок (N, PE)-1, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, круглого сечения Power cable with copper core ВВГнг(А)-LS 3х4 ок (N, PE)-1, flame retardant as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, round section	ГОСТ 31996-2012	ECABL00254		м m	23		
11.6	Кабель контрольный с медной жилой КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5 огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, с экраном из медной ленты Control cable with copper core КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, copper tape shielded	ГОСТ 1508-78	ECCUA00040		м m	7		
11.7	Кабель контрольный с медной жилой КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5 огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, с экраном из медной ленты Control cable with copper core КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5, fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, copper tape shielded	ГОСТ 1508-78	ECCUA00039		м m	27		
11.8	Кабель контрольный с медной жилой КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, с экраном из медной ленты Control cable with copper core КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, copper tape shielded	ГОСТ 1508-78	ECCUA00025		м m	80		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 75

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
11.9	Кабель контрольный с медной жилой КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из экструдированного ПВХ пластиката, небронированный, с экраном из медной ленты Control cable with copper core КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, with PVC insulation, extruded PVC sheath, non-armored, copper tape shielded	ГОСТ 1508-78	ECCUA00031		м m	762		
11.10	Труба ПНД; гибкая двустенная; 75 мм; SN 10; полиэтилен низкого давления; красная; в комплекте с муфтами HDPE conduit; flexible double-wall; 75 mm; SN 10; LPPE; red; with couplings		EPLPP00002		м m	15		
11.11	Модуль уплотнительный; с сердечником; габаритные размеры 90х90х60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 52-71 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 120; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения Sealing module; with core; dimensions 90x90x60 mm (WxHxD); entry cable diameter: 52-71 mm; min. fire rating of MCT: EIT 120; ingress protection of MCT acc. to GOST 14254-2015: IP66 and better; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EMDLS00056		шт pcs	5		
11.12	Модуль уплотнительный; с сердечником; габаритные размеры 40х40х60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 23-34 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 120; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения Sealing module; with core; dimensions 40x40x60 mm (WxHxD); entry cable diameter: 23-34 mm; min. fire rating of MCT: EIT 120; ingress protection of MCT acc. to GOST 14254-2015: IP66 and better; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EMDLS00052		шт pcs	12		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
11.13	Модуль уплотнительный; глухой; габаритные размеры 30x30x60 мм (ШхВхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EI 60; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 55 мкм; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 65; климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения Sealing module; blind; dimensions 30x30x60 mm (WxHxD); min. fire rating of MCT: EI 60; steel; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 55 µm; ingress protection of MCT acc. to GOST 14254-2015: IP65 and better; climatic design and location category УХЛ1 acc. to GOST 15150-69; UV resistant		EMDLS00004		шт pcs	214		
11.14	Лента высокой прочности; вспучивающаяся при воздействии высоких температур; для уплотнения стыка между фланцем рамы и стеной; длина рулона - 2 м High strength tape; intumescent when exposed to high temperatures; to seal the joint between frame flange and the wall; roll length: 2 m		ETPHS00001		шт pcs	23		
11.15	Смазка для монтажа уплотнительных модулей; объем 30 мл Lubricant for sealing modules installation; volume 30 ml		EGRSE00001		шт pcs	23		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 77

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус Status	Ревизия Rev.	Место изменений Location of Changes	Краткое описание изменений Brief Description of Changes
IFR	01	Первый выпуск / First review	
IFR	02H	Все листы / All sheets	Внесены корректировки по замечаниям Заказчика / Adjustments have been made based on the Customer's comments
IFR	03H	Все листы / All sheets	Внесены корректировки по замечаниям Заказчика / Adjustments have been made based on the Customer's comments
IFC	04H	Все листы / All sheets	Внесены корректировки по замечаниям Заказчика / Adjustments have been made based on the Customer's comments
IFC	05	Все листы / All sheets	Внесены корректировки по замечаниям Заказчика / Adjustments have been made based on the Customer's comments
IFC	06H	Все листы / All sheets	Внесены корректировки по замечаниям Заказчика / Adjustments have been made based on the Customer's comments
IFC	07H	Все листы / All sheets	Внесены корректировки по замечаниям Заказчика / Adjustments have been made based on the Customer's comments
IFC	08	Листы 2, 6-41, 43-54, 56-64 / Sheet 2, 6-41, 43-54, 56-64	Внесены корректировки по DCR-GPP-GLE-GSP-EL-00853-REV00 / Adjustments have been made based on the DCR-GPP-GLE-GSP-EL-00853-REV00
IFC	09	Листы / Sheets 1-3, 6, 7, 18, 54, 59, 61-64	Изменение внесено на основании TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04436_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04374, TQS-GPP-GSP-RCA-EL-02729_R01, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04895_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04687_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04758_R00, DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_REV00 / Corrected according to the TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04436_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04374, TQS-GPP-GSP-RCA-EL-02729_R01, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04895_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04687_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04758_R00, DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_REV00
IFC	09	Л. 65-77 (Добавлены новые листы) Sheets 65-77 added	Изменение внесено на основании TQS-GPP-GSP-RCA-EL-02729_R01, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04895_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04687_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04758_R00, DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_REV00 / Corrected according to the TQS-GPP-GSP-RCA-EL-02729_R01, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04895_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04687_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04758_R00, DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_REV00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектированияГПЗ и ОЗХ
_____ / Н.А. Хорошун /

Взаим.инв.№
Подпись и дата
Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EMSV-SF-001	Лист 78