Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» /
LLC "Gazprom Linde Engineering"

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Автоматизации ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Система пожарной безопасности (автоматизация)
Fire Safety System (Automation)

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off

GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» /
LLC "Gazprom Linde Engineering"

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Система пожарной безопасности (автоматизация)
Fire Safety System (Automation)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник отделения,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off

GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2026

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Кабель должен соответствовать требованиям документа GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-022 "Технические требования на кабели КИПиА"
2. Клеммная коробка должна соответствовать требованиям документа GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-025 "Технические требования на клеммные коробки КИПиА". Маркировка EAC должна быть выгравирована на на кабельных вводах и взрывозащищенных заглушках..
3. Кабельные вводы должны соответствовать требованиям документа GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-023 "Технические требования на кабельные вводы КИПиА".
Все закладываемые позиции должны соответствовать требованиям, представленным в документах: GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003 концепция монтажа КИПиА, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 технические требования на КИПиА, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-001 схемы электромонтажные КИПиА, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-002 основной комплект рабочей документации, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZH-001 типовые схемы монтажа КИП, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-LN-001 матрица кабелей КИПиА.

NOTE
1. Cables shall comply with the requirements of document GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-022 Specification for I&C Cables.
2. Junction box shall comply with the requirements of GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-025 Specification for I&C Junction Boxes. The EAC marking shall be engraved on cable entries and ex-proof plugs.
3. Cable entries shall comply with the requirements of GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-023 Specification for Instrument Cable Entries.
All included items shall comply with the requirements provided in documents: GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003 I&C Installation Concept, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 Specification for Instrumentation, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-001 Electrical Wiring Diagrams for Instrumentation, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZX-002 Main Detail Design Package, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-ZH-001 Typical Instrument Hook-Up Drawings, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-LN-001 Instrument Cable Index.

Изменение 04.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 04.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-FA-05275_R00

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разработал Prepared	Проверил Reviewed	Утвердил Approved
IFC	04	25.02.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Ильина	Тулба	Трофимов
IFC	03	15.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Ильина	Тулба	Трофимов
IFC	02H	26.08.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Ильина	Тулба	Трофимов

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления, Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet No.	Total sheets
DDD	1	~~74~~ 76

Material Take-Off (MTO)

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001 04.1-1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
04.1	1	–	05275		06.07.26

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Разработал	Ильина		25.02.26
Проверил	Тулба		25.02.26
Н. контр.	Тулба		25.02.26
ГИП	Трофимов		25.02.26

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	~~74~~ 76

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Приборы / Instruments							
G0-93PG1001 G0-93PG1002 G0-93PG1003 G0-93PG1004 G0-93PG1005 G0-93PG1006 G0-93PG1007 G0-93PG1008 G0-93PG1009 G0-93PG1010 G0-93PG1011 G0-93PG1012 G0-93PG1013 G0-93PG1014 G0-93PG1015 G0-93PG1016 G0-93PG1017	Манометры / Pressure gauges	GLE-(G0-93)-IN-DS-003			шт.	17		
G0-93PT1001 G0-93PT1002 G0-93PT1003 G0-93PT1004 G0-93PT1005 G0-93PT1006A G0-93PT1006B G0-93PT1008 G0-93PT1009	Датчик давления / Pressure transmitter	GLE-(G0-93)-IN-DS-004			шт.	9		
G0-93LT1001 G0-93LT1004 G0-93LT1002 G0-93LT1005	Датчик уровня / Level transmitter	GLE-(G0-93)-IN-DS-006			шт.	4		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Огнестойкая кабельная линия с использованием кабельного лотка (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.) в составе(1-54): / **Fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating – 90 min.) including as follows (1-54):**							
	Кабели и провода / Cabling and Wiring							
	Кабель; парной скрутки с круглым поперечным сечением, пары пронумерованы, количество пар: 1; жилы сечением 1,0 мм2; жила - медная отожженная многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021; номинальное напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока; с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой, с подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, структура без пустот в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013, п. 9.3.2; электрическая емкость пар не более 200 нФ/км, при частоте 1 кГц, индуктивность не более 1,0 мГн/км; огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины или с обмоткой слюдосодержащими лентами поверх токопроводящих жил; предел огнестойкости не менее 60 минут; температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; с общим экраном из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу), поверх которого расположен экран в виде оплетки из медных луженых проволок с контактным проводником, проложенным между экранами с минимальным перекрытием не менее 20 %; без брони; цвет внешней оболочки: оранжевый с синей полосой; цветовая маркировка жил в паре: черный / белый; наружный диаметр кабеля от 7 до 12 мм	JB28-01P10S-NM/U	ECBCU00570		04.1-1 м	~~287~~ 417		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 04.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 04.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-FA-05275_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 3
04.1	1	–	05275		06.07.26		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable; twisted pair with round cross-section, pairs are numbered, qty of pairs: 1; core cross-section: 1.0 mm2; annealed copper multi-wire core, Class II and above acc. to GOST 22483-2021; rated voltage up to 500VAC, up to 750VDC; with thermoplastic, thermosetting or elastomeric sheath, extruded bedding, with non-hygroscopic fillers, no voids acc. to p 9.3.2 of GOST R IEC 60079-14-2013; max. pair electric capacity: 200 nF/km at frequency of 1 kHz, max. inductance: 1.0 mH/km; fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke; PVC sheath; silicon rubber insulation or thermal mica tape barrier above conductors; fire rating not less than 60 minutes; ambient temperature: +10 °C to +35 °C during operation; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; with overall foil shield (metal surface outwards) coated with a tinned copper braided shield with a contact conductor laid between shields and a minimum overlap of at least 20%; non-armored; outer sheath color: blue; core color coding within pair: black/white; cable outside diameter: 7 to 12 mm	JB28-01P10S-NM/U	ECBCU00570		04.1-1 m	~~287~~ 417		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изменение 04.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 04.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-FA-05275_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 4
04.1	1	–	05275		06.07.26		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабель; парной скрутки с круглым поперечным сечением, пары пронумерованы, количество пар: 1; жилы сечением 1,0 мм2; жила - медная отожженная многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021; номинальное напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока; с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой, с подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, структура без пустот в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013, п. 9.3.2; электрическая емкость пар не более 200 нФ/км, при частоте 1 кГц, индуктивность не более 1,0 мГн/км; огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины или с обмоткой слюдосодержащими лентами поверх токопроводящих жил; предел огнестойкости не менее 60 минут; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; температура окружающей среды от минус 43,2 до плюс 34,7 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; с общим экраном из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу), поверх которого расположен экран в виде оплетки из медных луженых проволок с контактным проводником, проложенным между экранами с минимальным перекрытием не менее 20 %; без брони; цвет внешней оболочки: оранжевый с синей полосой; цветовая маркировка жил в паре: черный / белый; наружный диаметр кабеля от 7 до 12 мм	JB24-01P10S-NM/U	ECBCU00362		м	112		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 5

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable; twisted pair with round cross-section, pairs are numbered, qty of pairs: 1; core cross-section: 1.0 mm2; annealed copper multi-wire core, Class II and above acc. to GOST 22483-2021; rated voltage up to 500VAC, up to 750VDC; with thermoplastic, thermosetting or elastomeric sheath, extruded bedding, with non-hygroscopic fillers, no voids acc. to p 9.3.2 of GOST R IEC 60079-14-2013; max. pair electric capacity: 200 nF/km at frequency of 1 kHz, max. inductance: 1.0 mH/km; fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke; PVC sheath; silicon rubber insulation or thermal mica tape barrier above conductors; fire rating not less than 60 minutes; UV resistant; ambient temperature: -43.2 °C to +34.7 °C during operation; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; with overall foil shield (metal surface outwards) coated with a tinned copper braided shield with a contact conductor laid between shields and a minimum overlap of at least 20%; non-armored; outer sheath color: blue; core color coding within pair: black/white; cable outside diameter: 7 to 12 mm	JB24-01P10S-NM/U	ECBCU00362		m	112		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Кабель; парной скрутки с круглым поперечным сечением, пары пронумерованы, количество пар: 2; жилы сечением 1,0 мм2; жила - медная отожженная многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021; номинальное напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока; с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой, с подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, структура без пустот в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013, п. 9.3.2; электрическая емкость пар не более 200 нФ/км, при частоте 1 кГц, индуктивность не более 1,0 мГн/км; огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины или с обмоткой слюдосодержащими лентами поверх токопроводящих жил; предел огнестойкости не менее 60 минут; температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; с индивидуально экранированными парами из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу)	JB28-02P10J-NM	ECBCU00501		м	818		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable; twisted pair with round cross-section, pairs are numbered, qty of pairs: 2; core cross-section: 1.0 mm2; annealed copper multi-wire core, Class II and above acc. to GOST 22483-2021; rated voltage up to 500VAC, up to 750VDC; with thermoplastic, thermosetting or elastomeric sheath, extruded bedding, with non-hygroscopic fillers, no voids acc. to p 9.3.2 of GOST R IEC 60079-14-2013; max. pair electric capacity: 200 nF/km at frequency of 1 kHz, max. inductance: 1.0 mH/km; fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke; PVC sheath; silicon rubber insulation or thermal mica tape barrier above conductors; fire rating not less than 60 minutes; ambient temperature: +10 °C to +35 °C during operation; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; pairs with individual foil shield (metal surface outwards) with a contact conductor and a minimum overlap of at least 20% and an overall foil shield (metal surface outwards) coated with a tinned copper braided shield with a contact conductor laid between shields and a minimum overlap of at least 20%; non-armored; outer sheath color: orange with blue strip; core color coding within pair: black/white; cable outside diameter: 12 to 18 mm	JB28-02P10J-NM	ECBCU00501		m	818		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 7

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Клеммные коробки / Junction Boxes							
	Коробка клеммная взрывозащищенная; 722x363x167 мм (ШхВхГ); габаритные размеры даны предварительно и уточняются поставщиком; 2ExiaIIBT3Gb; номинальное напряжение: ~400 В; номинальный ток: 24 А; материал корпуса: ударопрочный полиэстер; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; пронумерованные подпружиненные винтовые клеммы из керамики: 37 шт. с возможностью подсоединения проводника сечением до 2,5 мм2, смонтированные на монтажную рейку в один ряд; на нижней стороне коробки: 12 отверстий под кабельный ввод М20х1,5; 2 отверстия под кабельный ввод М50х1,5; в комплекте: фланцевая пластина для монтажа и заземления кабельных вводов, дренажно-вентиляционное устройство (сертифицированное для применения во взрывоопасных зонах), внешний и внутренний заземляющий зажим, сертифицированные взрывозащищенные металлические заглушки с выгравированной маркировкой EAC для всех отверстий под кабельные вводы; время работоспособности электропроводки в условиях пожара 90 мин; ГОСТ Р 53316-2021 (в составе электропроводки согласно п. 6.5 СП 6.13130.2021)		ETRBX00209		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Ex-proof junction box; 722x363x167 mm (WxHxD), dimensions are preliminary and to be confirmed by Vendor; 2ExiaIIBT3Gb; rated voltage: 400VAC; rated current: 24A; casing material: shock-resistant polyester; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: –43.2 °C to +34.7 °C; numbered spring-loaded screw ceramic terminals: 37 pcs suitable for connecting a conductor of up to 2.5 mm2 and installed on the mounting rack in one row; bottom side: 12 holes for cable entry M20x1.5; 2 holes for cable entry M50x1.5; complete with flange plate for installation and earthing of cable entries, drain and vent valve (certified for use in explosion hazardous areas), external and internal earthing clamp, certified ex-proof steel plugs with engraved EAC marking for all cable entries; fire rating: 90 min; GOST R 53316-2021 (as part of wiring acc. to para. 6.5 of SP 6.13130.2021)		ETRBX00209		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Коробка клеммная взрывозащищенная; 331x226x155 мм (ШхВхГ); габаритные размеры даны предварительно и уточняются поставщиком; 2ExiaIIBT3Gb; номинальное напряжение: ~400 В; номинальный ток: 24 А; материал корпуса: ударопрочный полиэстер; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; пронумерованные подпружиненные винтовые клеммы из керамики: 13 шт. с возможностью подсоединения проводника сечением до 2,5 мм2, смонтированные на монтажную рейку в один ряд; на нижней стороне коробки: 4 отверстия под кабельный ввод М20х1,5; 2 отверстия под кабельный ввод М32х1,5; в комплекте: фланцевая пластина для монтажа и заземления кабельных вводов, дренажно-вентиляционное устройство (сертифицированное для применения во взрывоопасных зонах), внешний и внутренний заземляющий зажим, сертифицированные взрывозащищенные металлические заглушки с выгравированной маркировкой EAC для всех отверстий под кабельные вводы; время работоспособности электропроводки в условиях пожара 90 мин; ГОСТ Р 53316-2021 (в составе электропроводки согласно п. 6.5 СП 6.13130.2021)		ETRBX00208		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Ex-proof junction box; 331x226x155 mm (WxHxD), dimensions are preliminary and to be confirmed by Vendor; 2ExiaIIBT3Gb; rated voltage: 400VAC; rated current: 24A; casing material: shock-resistant polyester; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: –43.2 °C to +34.7 °C; numbered spring-loaded screw ceramic terminals: 13 pcs suitable for connecting a conductor of up to 2.5 mm2 and installed on the mounting rack in one row; bottom side: 4 holes for cable entry M20x1.5; 2 holes for cable entry M32x1.5; complete with flange plate for installation and earthing of cable entries, drain and vent valve (certified for use in explosion hazardous areas), external and internal earthing clamp, certified ex-proof steel plugs with engraved EAC marking for all cable entries; fire rating: 90 min; GOST R 53316-2021 (as part of wiring acc. to para. 6.5 of SP 6.13130.2021)		ETRBX00208		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Коробка клеммная взрывозащищенная; 722x363x167 мм (ШхВхГ); габаритные размеры даны предварительно и уточняются поставщиком; 2ExeIIBT3Gb; номинальное напряжение: ~400 В; номинальный ток: 24 А; материал корпуса: ударопрочный полиэстер; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; пронумерованные подпружиненные винтовые клеммы из керамики: 56 шт. с возможностью подсоединения проводника сечением до 2,5 мм2, смонтированные на монтажную рейку в один ряд; на нижней стороне коробки: 8 отверстий под кабельный ввод М25х1,5; 2 отверстия под кабельный ввод М50х1,5; в комплекте: фланцевая пластина для монтажа и заземления кабельных вводов, дренажно-вентиляционное устройство (сертифицированное для применения во взрывоопасных зонах), внешний и внутренний заземляющий зажим, сертифицированные взрывозащищенные металлические заглушки с выгравированной маркировкой EAC для всех отверстий под кабельные вводы; время работоспособности электропроводки в условиях пожара 90 мин; ГОСТ Р 53316-2021 (в составе электропроводки согласно п. 6.5 СП 6.13130.2021)		ETRBX00213		шт.	4		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Ex-proof junction box; 722x363x167 mm (WxHxD), dimensions are preliminary and to be confirmed by Vendor; 2ExeIIBT3Gb; rated voltage: 400VAC; rated current: 24A; casing material: shock-resistant polyester; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: –43.2 °C to +34.7 °C; numbered spring-loaded screw ceramic terminals: 56 pcs suitable for connecting a conductor of up to 2.5 mm2 and installed on the mounting rack in one row; bottom side: 8 holes for cable entry M25x1.5; 2 holes for cable entry M50x1.5; complete with flange plate for installation and earthing of cable entries, drain and vent valve (certified for use in explosion hazardous areas), external and internal earthing clamp, certified ex-proof steel plugs with engraved EAC marking for all cable entries; fire rating: 90 min; GOST R 53316-2021 (as part of wiring acc. to para. 6.5 of SP 6.13130.2021)		ETRBX00213		pcs	4		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Перемычка для клеммной коробки 2,5 мм2 на 8 контактов		EJMTB00003		шт.	28		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Jumper for terminal box 2.5 mm2 for 8 contacts		EJMTB00003		pcs	28		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 11

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Трубы / Pipes							
	Металлорукав DN 20; герметичный; в ПВХ-оболочке (П); из стальной оцинкованной ленты (Ц); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); с протяжкой; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP65; сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; черного цвета		EFLMC00005		м	26		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Flexible conduit DN 20; sealed; PVC insulation (П); steel galvanized tape (Ц); with sealing cotton thread (X); with pull string; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP65; compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); climatic design and location category: У1 acc. to GOST 15150-69, operating temperature: –43.2 to +34.7 °C; with pull string; black		EFLMC00005		m	26		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Металлорукав DN 25; герметичный; в ПВХ-оболочке (П); из стальной оцинкованной ленты (Ц); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); с протяжкой; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP65; сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; черного цвета		EFLMC00007		м	48		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Flexible conduit DN 25; sealed; PVC insulation (П); steel galvanized tape (Ц); with sealing cotton thread (X); with pull string; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP65; compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); climatic design and location category: У1 acc. to GOST 15150-69, operating temperature: –43.2 to +34.7 °C; with pull string; black		EFLMC00007		m	48		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Монтажные материалы / Installation Materials							
	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 100 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ETRAY00028		шт.	137		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Straight non-perforated cable tray; L=3000mm; W=100mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; support spacing: 1.5m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00028		pcs	137		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина лотка 3000 мм; ширина 200 мм; высота 100 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		ETRAY00032		шт.	10		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Straight non-perforated cable tray; L=3000mm; W=200mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.1 kN/m; at 1.5 m spacing; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		ETRAY00032		pcs	10		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ «ОЗХ»
Т.И. Ергалиев

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 13

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина лотка 3000 мм; ширина 300 мм; высота 100 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		ETRAY00036		шт.	4		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Straight non-perforated cable tray; L=3000mm; W=300mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; at 1.5 m spacing; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		ETRAY00036		pcs	4		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина лотка 3000 мм; ширина 400 мм; высота 100 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		ETRAY00040		шт.	10		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Straight non-perforated cable tray; L=3000mm; W=400mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; at 1.5 m spacing; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00040		pcs	10		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 14

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина лотка 3000 мм; ширина 500 мм; высота 100 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		ETRAY00847		шт.	14		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Straight non-perforated cable tray; L=3000mm; W=500mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; at 1.5 m spacing; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		ETRAY00847		pcs	14		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Угол горизонтальный; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 500 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANHO01079		шт.	3		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Horizontal non-perforated cable tray bend 90°; W=500mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANHO01079		pcs	3		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 15

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол горизонтальный; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 400 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANHO00043		шт.	2		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Horizontal non-perforated cable tray bend 90°; W=400mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANHO00043		pcs	2		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Угол горизонтальный; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANHO00033		шт.	30		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Horizontal non-perforated cable tray bend 90°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANHO00033		pcs	30		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол горизонтальный; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANHO00036		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Horizontal non-perforated cable tray bend 90°; W=200mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANHO00036		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Угол горизонтальный; угол 45 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANHO00157		шт.	2		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Horizontal non-perforated cable tray bend 45°; W=200mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANHO00157		pcs	2		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 17

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Ответвление Т-образное горизонтальное; -; тип листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		ECBRT00033		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Horizontal non-perforated cable tray tee; W=200mm; H=100mm; bend radius: 150 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		ECBRT00033		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Ответвление Т-образное горизонтальное; -; тип листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		ECBRT00030		шт.	9		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Horizontal non-perforated cable tray tee; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		ECBRT00030		pcs	9		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 18

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный; внутрениий; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 500 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE02545		шт.	3		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical inside non-perforated cable tray bend 90°; W=500mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE02545		pcs	3		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Угол вертикальный; внешний; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 500 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE02540		шт.	3		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 90°; W=500mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE02540		pcs	3		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 19

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный; внешний; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 400 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00167		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 90°; W=400mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00167		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Угол вертикальный; внутрениий; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00401		шт.	3		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical inside non-perforated cable tray bend 90°; W=200mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00401		pcs	3		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 20

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный; внешний; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00161		шт.	2		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 90°; W=200mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00161		pcs	2		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Угол вертикальный; внутрениий; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00398		шт.	20		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical inside non-perforated cable tray bend 90°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00398		pcs	20		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 21

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный; внешний; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00158		шт.	48		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 90°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00158		pcs	48		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Угол вертикальный; внутрениий; угол 45 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00278		шт.	18		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical inside non-perforated cable tray bend 45°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00278		pcs	18		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный; внешний; угол 45 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00038		шт.	18		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 45°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00038		pcs	18		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Переход лотка по ширине; правосторонний; тип листовой неперфорированный; ширина перехода с 500 мм на 200 мм; высота 100 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,7 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		ETRDW00918		шт.	2		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Non-perforated cable tray reducer (right hand); W=500/200mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.7 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		ETRDW00918		pcs	2		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Переход лотка по ширине; левосторонний; тип листовой неперфорированный; ширина перехода с 200 мм на 100 мм; высота 100 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,7 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		ETRDW00019		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Non-perforated cable tray reducer (left hand); W=200/100mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.7 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 μm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		ETRDW00019		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Перегородка разделительная; тип листовой неперфорированный; высота 100 мм; длина 3000 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EPRTT00003		шт.	55		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Non-perforated cable tray partition plate; H=100mm; L=3000mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 μm; УХЛ1; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 μm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EPRTT00003		pcs	55		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Профиль С-образный; перфорированный; длина 3000 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 40 мкм; УХЛ1		EPR0C00118		шт.	10		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГТЗ
Т.И. Ергалиев

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 24

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Perforated C-shape; L=3000 mm; W=41 mm; H=41 mm, steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 40 µm; УХЛ1		EPR0C00118		pcs	10		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Профиль С-образный двойной с приварным основанием; перфорированный; длина 2000 мм; ширина 41 мм; высота 82 мм; размер основания 120х120 мм; материал: сталь; толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; тип крепления: к потолку с помощью сварки; в комплекте с креплением к бетонному потолку (для метизов - термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EP2CB00040		шт.	26		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Perforated double C-shape with welded base; L=2000 mm; W=41 mm; H=82 mm; base dimensions: 120x120 mm; material: steel; steel thickness: 2.5 mm; hot-dip galvanized as per GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; attachment to ceiling by welding; complete with attachment to concrete ceiling (for metalware: thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EP2CB00040		pcs	26		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Швеллер; перфорированный; 80х40 мм (ШхВ); 1800 мм (Д); сталь; мин. толщина металла: 4,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1		ECHNN00078		шт.	5		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Perforated channel; W=80mm; H=40mm; L=1800mm; steel; min. steel thickness: 4.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1		ECHNN00078		pcs	5		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ПС и ОЗХ
Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 25

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Опора для крепления к полу перфорированного швеллера; габариты швеллера: ширина 80 мм.; высота 40 мм.; длина 1800 мм; материал: сталь; минимальная толщина металла опоры: 6,0 мм; Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм); в комплекте: метизы для крепления швеллера/профиля к опоре и опоры к бетонному основанию (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог).		FSPFF00003		шт.	5		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Support for floor mounting of channel; channel dimensions: W=80 mm; H=40 mm; L=1800 mm; material: steel; support min. steel thickness: 6.0mm; hot-dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; УХЛ1 (zinc coating thickness: 85 µm); complete with metalware for fixing the channel/shape to support and support to concrete foundation (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		FSPFF00003		pcs	5		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Профиль U-образный перфорированный; ширина 50 мм; высота 29 мм; длина 800 мм; материал: сталь; минимальная толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, УХЛ1 (толщина цинкового покрытия 85 мкм)		EPR0U00009		шт.	18		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Perforated U-shape; W=50mm; H=29mm; L=800mm, steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; УХЛ1 (zinc coating 85 µm)		EPR0U00009		pcs	18		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Пластина соединительная; для профиля 41х41 мм (ШхВ); длина 190 мм; сталь; мин. толщина металла 5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1		EPLCN00001		шт.	40		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 26

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Splice plate; for shape 41x41mm, L=190 mm; steel; min. steel thickness: 5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1		EPLCN00001		pcs	40		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Болт с шестигранной головкой М10х70-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933		FBOL000034		шт.	88		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Hex bolt M10x70-4.8, coarse pitch, thermal diffusion galvanizing: 40-50 µm, DIN 933		FBOL000034		pcs	88		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Гайка шестигранная М10-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 934		FNTDN00006		шт.	88		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Hex nut M10-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 µm; DIN 934		FNTDN00006		pcs	88		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 27

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Ответвление Т-образное вертикальное; вверх; с разворотом трассы на 90 гр.; тип: листовой перфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота -; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECBTV00437		шт.	20		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical perforated cable tray tee up 90°; W=100mm; H=100mm; bend radius: -; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBTV00437		pcs	20		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Ответвление Т-образное вертикальное; вниз; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота -; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 40 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECBTV00352		шт.	5		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical non-perforated cable tray tee down; W=100mm; H=100mm; bend radius: -; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 40 µm; УХЛ1; complete with flat cover with fasteners; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBTV00352		pcs	5		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Ответвление Т-образное вертикальное; вверх; с разворотом трассы на 90 гр.; тип: листовой перфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота -; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECBTV00464		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical perforated cable tray tee up 90°; W=200mm; H=100mm; bend radius: -; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBTV00464		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Угол вертикальный; внешний; угол 45 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00041		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 45°; W=200mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00041		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 29

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный; внутрениий; угол 45 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 200 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,1 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00281		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical inside non-perforated cable tray bend 45°; W=200mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.1 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00281		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Ответвление Т-образное вертикальное; вверх; с разворотом трассы на 90 гр.; тип: листовой перфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота -; мин. толщина металла 1 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,4 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECBTV00454		шт.	2		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical perforated cable tray tee up 90°; W=300mm; H=100mm; bend radius: -; min. steel thickness: 1mm; SWL≥1.4 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBTV00454		pcs	2		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный; внешний; угол 45 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00044		шт.	2		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 45°; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00044		pcs	2		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Угол вертикальный; внутрениий; угол 45 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00284		шт.	2		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical inside non-perforated cable tray bend 45°; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00284		pcs	2		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный; внешний; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00164		шт.	2		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 90°; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		EANVE00164		pcs	2		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Ответвление универсальное; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); крепления к опорным конструкциям		ECBRU00002		шт.	6		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Standard non-perforated cable tray tee; W=100; H=100; material: steel; min. steel thickness: 1.5; SWL≥0,9kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with cable tray connectors (electrical conductivity is provided without the use of additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent), attachments to support structures		ECBRU00002		pcs	6		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 32

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Переход лотка по ширине; левосторонний; тип листовой неперфорированный; ширина перехода с 300 мм на 200 мм; высота 100 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		ETRDW00014		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Non-perforated cable tray reducer (left hand); W=300/200mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -		ETRDW00014		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Кабельный ввод; взрывозащищенный; 2ExiaIIBT3Gb; M20x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 7 до 12 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: кольцо заземления, стопорная гайка, шайба, защитный кожух из ПВХ		ECAEN00168		шт.	22		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Cable entry M20x1.5, ex-proof 2ExiaIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section, outside diameter: 7 to 12 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN20; complete with earthing ring, lock nut, washer, PVC jacket		ECAEN00168		pcs	22		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Кабельный ввод; взрывозащищенный; 2ExdIIBT3Gb; M25x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 12 до 18 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 25; в комплекте: кольцо заземления, стопорная гайка, шайба, защитный кожух из ПВХ		ECAEN00157		шт.	48		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления, Управление проектирования ЭМ и КИПиА
Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 33

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable entry M25x1.5, ex-proof 2ExdIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section, outside diameter: 12 to 18 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN25; complete with earthing ring, lock nut, washer, PVC jacket		ECAEN00157		pcs	48		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Кабельный ввод; взрывозащищенный; 2ExiaIIBT3Gb; M32x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 18 до 23 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 32; в комплекте: кольцо заземления, стопорная гайка, шайба, защитный кожух из ПВХ		ECAEN00170		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Cable entry M32x1.5, ex-proof 2ExiaIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section, outside diameter: 18 to 23 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN32; complete with earthing ring, lock nut, washer, PVC jacket		ECAEN00170		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Кабельный ввод; взрывозащищенный; 2ExiaIIBT3Gb; M50x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 31 до 39 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 50; в комплекте: кольцо заземления, стопорная гайка, шайба, защитный кожух из ПВХ		ECAEN00172		шт.	1		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)
	Cable entry M50x1.5, ex-proof 2ExiaIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section, outside diameter: 31 to 39 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN50; complete with earthing ring, lock nut, washer, PVC jacket		ECAEN00172		pcs	1		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Кабельный ввод M50x1,5; взрывозащищенный 2ExdIIBT3Gb; для небронированного кабеля круглого сечения с наружным диаметром от 31 до 39 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 50; в комплекте: кольцо заземления, стопорная гайка, шайба, защитный кожух из ПВХ		ECAEN00160		шт.	4		В составе огнестойкой кабельной линии (ГОСТ Р 53316-2021, время огнестойкости – 90 мин.)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления;
Управление проектирования ЛПЗ и ЭХК
_____ / Т.Н. Ерталиева /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 34

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable entry M50x1.5; explosion protection type: 2ExdIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section and outside diameter from 31 to 39 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN50; complete with earthing ring, lock nut, washer, PVC jacket		ECAEN00160		pcs	4		As part of fire resistant cable line using cable tray (GOST R 53316-2021, fire rating: 90 min.)
	Клеммные коробки / Junction Boxes							
G0-D8880FX0-JU01-JBZE1005	Коробка клеммная взрывозащищенная; 331х226х155 мм (ШхВхГ); габаритные размеры даны предварительно и уточняются поставщиком; 2ExiaIIBT3Gb; номинальное напряжение: ~400 В; номинальный ток: 24 А; материал корпуса: ударопрочный полиэстер; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; пронумерованные подпружиненные винтовые клеммы: 13 шт. с возможностью подсоединения проводника сечением до 2,5 мм2, смонтированные на монтажную рейку в один ряд; на нижней стороне коробки: 4 отверстия под кабельный ввод М20х1,5; 2 отверстия под кабельный ввод М32х1,5; в комплекте: фланцевая пластина для монтажа и заземления кабельных вводов, дренажно-вентиляционное устройство (сертифицированное для применения во взрывоопасных зонах), внешний и внутренний заземляющий зажим, сертифицированные взрывозащищенные металлические заглушки с выгравированной маркировкой EAC для всех отверстий под кабельные вводы		ETRBX00187		шт.	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
G0-D8880FX0-JU01-JBZE1005	Ex-proof junction box; 331x226x155 mm (WxHxD), dimensions are preliminary and to be confirmed by Vendor; 2ExiaIIBT3Gb; rated voltage: 400VAC; rated current: 24A; casing material: shock-resistant polyester; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: –43.2 °C to +34.7 °C; numbered spring-loaded screw terminals: 13 pcs suitable for connecting a conductor of up to 2.5 mm2 and installed on the mounting rack in one row; bottom side: 4 holes for cable entries M20x1.5; 2 holes for cable entries M32x1.5; complete with flange plate for installation and earthing of cable entries, drain and vent valves (certified for use in explosion hazardous areas), external and internal earthing clamp, certified ex-proof steel plugs with engraved EAC marking for all cable entries		ETRBX00187		pcs	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 36

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
G0-D8801FX0-JU01-JBNE1002 G0-D8801FX0-JU01-JBNE1003	Коробка клеммная взрывозащищенная; 722x363x167 мм (ШхВхГ), габаритные размеры даны предварительно и уточняются поставщиком; 2ExeIIBT3Gb; -; номинальное напряжение: ~400 В; номинальный ток: 24 А; материал корпуса: ударопрочный полиэстер; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; -; пронумерованные подпружиненные винтовые клеммы: 75 шт. с возможностью подсоединения проводника сечением до 2,5 мм2, смонтированные на монтажную рейку в один ряд; на нижней стороне коробки: 3 отверстия под кабельный ввод М40х1,5; 2 отверстия под кабельный ввод М50х1,5; в комплекте: фланцевая пластина для монтажа и заземления кабельных вводов, дренажно-вентиляционное устройство (сертифицированное для применения во взрывоопасных зонах), внешний и внутренний заземляющий зажим, сертифицированные взрывозащищенные металлические заглушки с выгравированной маркировкой EAC для всех отверстий под кабельные вводы		ETRBX00146 04.1-1		шт.	2		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изменение 04.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 04.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-FA-05275_R00

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
G0-D8801FX0-JU01-JBNE1002 G0-D8801FX0-JU01-JBNE1003	Ex-proof junction box; 722x363x167mm (WxHxD), dimensions are preliminary and to be confirmed by Supplier; 2ExeIIBT3Gb; -; rated voltage: 400VAC; rated current: 24 A; casing material: shock-resistant polyester; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: -43,2 to 34,7 °C; -; numbered spring-loaded screw terminals: 75 pcs suitable for connecting a conductor of up to 2.5 mm2 and installed on the mounting rack in one row; bottom side: 3 holes for cable entries M40x1.5; 2 holes for cable entries M50x1.5; complete with flange plate for installation and earthing of cable entries, drain and vent valves (certified for use in explosion hazardous areas), external and internal earthing clamp, certified ex-proof steel plugs with engraved EAC marking for all cable entries		ETRBX00146 04.1-1		pcs	2		
	Кабельные ввода / Cable entries							
	Кабельный ввод M20x1,5; взрывозащищенный 2ExiaIIBT3Gb; для небронированного кабеля круглого сечения с наружным диаметром от 7 до 12 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: кольцо заземления, стопорная гайка, шайба, защитный кожух из ПВХ		ECAEN00168		шт.	4		для монтажа в клеммные коробки и щиты

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изменение 04.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 04.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-FA-05275_R00

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable entry M20x1.5; explosion protection type: 2ExiaIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section and outside diameter from 7 to 12 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN20; complete with earthing ring, lock nut, washer, PVC jacket		ECAEN00168		pcs	4		for installation in junction boxes and sensors
	Кабельный ввод М32х1,5; взрывозащищенный 2ExiaIIBT3Gb; для небронированного кабеля круглого сечения с наружным диаметром от 18 до 23 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 32; в комплекте: кольцо заземления, стопорная гайка, шайба, защитный кожух из ПВХ		ECAEN00170		шт.	1		для монтажа в клеммные коробки
	Cable entry M32x1.5; explosion protection type: 2ExiaIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section and outside diameter from 18 to 23 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN32; complete with earthing ring, lock nut, washer, PVC jacket		ECAEN00170		pcs	1		for installation in junction boxes
	<u>Кабели и провода / Cabling and Wiring</u>							
	Провод установочный с медной луженной жилой ПуГВнг(А)-LS 1х6 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; температура окружающей среды от минус 43,2 до плюс 34,7 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012; Срок службы не менее 25 лет.	JB02-00Z60Z-ZE	EWIRE00055		м	25		Для заземления приборов
	Hook-up tinned copper core wire ПуГВнг(А)-LS 1х6, flexible, with PVC insulation, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, UV resistant; ambient temperature: -43.2 °C to +34.7 °C during operation; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; yellow-green; GOST 31947-2012; service life: at least 25 years	JB02-00Z60Z-ZE	EWIRE00055		m	25		For earthing of instruments

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
Гимранов

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 39

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Провод установочный с медной луженой жилой ПуГВнг(А)-LS 1х25 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; температура окружающей среды от минус 43,2 до плюс 34,7 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012; срок службы не менее 25 лет	JB02-00Z250Z-ZE	EWIRE00058		м	30		Для заземления лотка
	Hook-up tinned copper core wire ПуГВнг(А)-LS 1х25, flexible, with PVC insulation, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, UV resistant; ambient operating temperature: -43.2 °C to 34.7 °C; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; yellow-green; GOST 31947-2012; minimum service life: 25 years	JB02-00Z250Z-ZE	EWIRE00058		m	30		For earthing of cable trays
	Монтажные изделия / Cable Accessories							
	Шина заземления медная луженая; на 5 подключений М6 под провод сечением 6 мм2; ширина 40 мм; минимальная толщина металла 4 мм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от -43,2 до +34,7 °С; в комплекте метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог): крепеж шины (болты с шестигранной головкой М10х30, шайбы плоские и пружинные М10, гайки шестигранные М10), крепеж для подключений (болты с шестигранной головкой М6х20, шайбы плоские и пружинные М6, гайки шестигранные М6)		EEARL00003		шт.	1		
	Tinned copper earthing bar; for 5 connections (M6) for wire of 6 mm2 cross-section; W=40mm; min. steel thickness: 4mm; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: -43.2 °C to +34.7 °C; complete with metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent): earthing bar fasteners (hexagon bolts M10x30, flat and spring washers M10, hexagon nuts M10), fasteners for connections (hexagon bolts M6x20, flat and spring washers M6, hexagon nuts M6)		EEARL00003		шт.	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 40

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Шина заземления медная луженая; на 6 подключений М6 под провод сечением 6 мм2; ширина 40 мм; минимальная толщина металла 4 мм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от -43,2 до +34,7 °С; в комплекте метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог): крепеж шины (болты с шестигранной головкой М10х30, шайбы плоские и пружинные М10, гайки шестигранные М10), крепеж для подключений (болты с шестигранной головкой М6х20, шайбы плоские и пружинные М6, гайки шестигранные М6)		EEARL00004		шт.	1		
	Tinned copper earthing bar; for 6 connections (M6) for wire of 6 mm2 cross-section; W=40mm; min. steel thickness: 4mm; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: -43.2 °C to +34.7 °C; complete with metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent): earthing bar fasteners (hexagon bolts M10x30, flat and spring washers M10, hexagon nuts M10), fasteners for connections (hexagon bolts M6x20, flat and spring washers M6, hexagon nuts M6)		EEARL00004		pcs	1		
	Полоса оцинкованная; ширина 50 мм; минимальная толщина металла 5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия 85 мкм); климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 %%dC		EPLGA00001		м	2		
	Galvanized flat bar W=50mm; min. steel thickness: 5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021 (zinc coating thickness: 85 µm); climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: -43.2 °C to +34.7 °C		EPLGA00001		m	2		
	Стойка трубная; DN50; высота 1800 мм; материал: оцинкованная сталь; минимальная толщина металла: 3,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, (толщина цинкового покрытия 85 мкм); в комплекте: основание 210х210 мм для крепления к полу (4 отв. диаметром 11 мм), пластина заземления (отв. диаметром 11 мм), защитный колпачок; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 %%dC		EPPRC00001		шт.	9		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Stanchion DN50; H=1800mm; material: galvanized steel; min. steel thickness: 3.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021, (zinc coating thickness: 85 µm); complete with baseplate 210x210 mm for floor mounting (4 holes dia. 11mm), earthing plate (hole dia.11mm), protective cap; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: -43.2 °C to +34.7 °C		EPPRC00001		pcs	9		
	Кабельная проходка А, тип 1, в комплекте / Multi-cable transit A, type 1, complete with				шт	1		
	Multi-cable transit A, type 1, complete with				pcs	1		
	Рама прямоугольная металлическая для размещения уплотнительных модулей; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); зона уплотнительной секции 120х180х60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 4; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRMR00148		шт	1		
	Steel rectangular frame for sealing module installation; hot-dip galvanized as per GOST 9.307.2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm); packing section: 120x180x60 mm (WxHxD); number of sections: 4; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; min. fire rating of the assembled MCT: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of the assembled MCT acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; -; Minimum service life: 25 years.		EFRMR00148		pcs	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 42

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 120x180x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 4; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00024		шт	1		
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized as per GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 120x180x60 mm (WxHxD); number of sections: 4; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; Minimum service life: 25 years.		EFRRR00024		pcs	1		
	Компрессионный блок для прямоугольных секций рам; материал составных частей - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: 120x60 мм (ШхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EUNCM00003		шт	4		
	Compression wedge for rectangular frame sections; material of components: stainless steel; overall dimensions: 120x60 mm (WxD); min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EUNCM00003		pcs	4		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Разделительная пластина, для установки между рядами уплотнительных модулей; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 120 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00006		шт	16		
	Separation plate for installation between the sealing module rows; material: stainless steel; overall dimensions: W=120 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EPLSP00006		pcs	16		
	Лента высокой прочности, вспучивающаяся при воздействии высоких температур для уплотнения стыка между фланцем рамы и стеной; длина рулона - 2 м		ETPHS00001		м	4		
	High strength intumescent tape to seal the joint between the frame flange and the wall; roll length: 2 m		ETPHS00001		m	4		
	Смазка для монтажа уплотнительных модулей; объём 30 мл		EGRSE00001		шт	4		
	Lubricant for the installation of sealing modules; 30 mL		EGRSE00001		pcs	4		
	Инструмент для прижима уплотнительных модулей; для секции 120 мм		QTCSM00002		шт	1		
	Tools for holding down sealing modules; for 120 mm section		QTCSM00002		pcs	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Разделительная пластина фиксирующая, для поддержания рядов модулей в предварительно сжатом состоянии; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 120 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00014		шт	4		
	Fixing separation plate for maintaining the module rows in a pre-compressed state; material: stainless steel; overall dimensions: W=120 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EPLSP00014		pcs	4		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 60х60х60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 34-52 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00053		шт	16		
	Sealing module with core; overall dimensions 60x60x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 34-52 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00053		шт	16		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 40x40x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 23-34 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00052		шт	6		
	Sealing module with core; overall dimensions 40x40x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 23-34 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00052		pcs	6		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 30x30x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 13-23 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00051		шт	16		
	Sealing module with core; overall dimensions 30x30x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 13-23 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00051		pcs	16		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 20x20x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 5-13 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00055		шт	12		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Sealing module with core; overall dimensions 20x20x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 5-13 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00055		pcs	12		
	Кабельная проходка Б, тип 2, в комплекте:				шт	2		
	Multi-cable transit Б, type 2, complete with				pcs	2		
	Рама прямоугольная металлическая для размещения уплотнительных модулей; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); зона уплотнительной секции 120х180х60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 4; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRMR00148		шт	1		
	Steel rectangular frame for sealing module installation; hot-dip galvanized as per GOST 9.307.2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm); packing section: 120x180x60 mm (WxHxD); number of sections: 4; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; min. fire rating of the assembled MCT: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of the assembled MCT acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; -; Minimum service life: 25 years.		EFRMR00148		pcs	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 47

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 120x180x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 4; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00024		шт	1		
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized as per GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 120x180x60 mm (WxHxD); number of sections: 4; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; Minimum service life: 25 years.		EFRRR00024		pcs	1		
	Компрессионный блок для прямоугольных секций рам; материал составных частей - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: 120x60 мм (ШхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EUNCM00003		шт	4		
	Compression wedge for rectangular frame sections; material of components: stainless steel; overall dimensions: 120x60 mm (WxD); min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EUNCM00003		pcs	4		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Разделительная пластина, для установки между рядами уплотнительных модулей; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 120 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00006		шт	18		
	Separation plate for installation between the sealing module rows; material: stainless steel; overall dimensions: W=120 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EPLSP00006		pcs	18		
	Лента высокой прочности, вспучивающаяся при воздействии высоких температур для уплотнения стыка между фланцем рамы и стеной; длина рулона - 2 м		ETPHS00001		м	4		
	High strength intumescent tape to seal the joint between the frame flange and the wall; roll length: 2 m		ETPHS00001		m	4		
	Смазка для монтажа уплотнительных модулей; объём 30 мл		EGRSE00001		шт	4		
	Lubricant for the installation of sealing modules; 30 mL		EGRSE00001		pcs	4		
	Инструмент для прижима уплотнительных модулей; для секции 120 мм		QTCSM00002		шт	1		
	Tools for holding down sealing modules; for 120 mm section		QTCSM00002		pcs	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Разделительная пластина фиксирующая, для поддержания рядов модулей в предварительно сжатом состоянии; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 120 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00014		шт	4		
	Fixing separation plate for maintaining the module rows in a pre-compressed state; material: stainless steel; overall dimensions: W=120 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EPLSP00014		pcs	4		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 60x60x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 34-52 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00053		шт	8		
	Sealing module with core; overall dimensions 60x60x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 34-52 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00053		pcs	8		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 40x40x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 23-34 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00052		шт	24		
	Sealing module with core; overall dimensions 40x40x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 23-34 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00052		pcs	24		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 30x30x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 13-23 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00051		шт	16		
	Sealing module with core; overall dimensions 30x30x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 13-23 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00051		pcs	16		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 20x20x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 5-13 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00055		шт	12		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Sealing module with core; overall dimensions 20x20x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 5-13 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00055		pcs	12		
	Кабельная проходка B, тип 3, в комплекте:				шт	1		
	Multi-cable transit B, type 3, complete with				pcs	1		
	Рама прямоугольная металлическая для размещения уплотнительных модулей; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); зона уплотнительной секции 120x60x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRMR00127		шт	1		
	Steel rectangular frame for sealing module installation; hot-dip galvanized as per GOST 9.307.2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm); packing section: 120x60x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; min. fire rating of the assembled MCT: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of the assembled MCT acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; -; Minimum service life: 25 years.		EFRMR00127		pcs	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 52

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 120x60x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00006		шт	1		
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized as per GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 120x60x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; Minimum service life: 25 years.		EFRRR00006		pcs	1		
	Компрессионный блок для прямоугольных секций рам; материал составных частей - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: 120x60 мм (ШхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EUNCM00003		шт	1		
	Compression wedge for rectangular frame sections; material of components: stainless steel; overall dimensions: 120x60 mm (WxD); min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EUNCM00003		pcs	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Разделительная пластина, для установки между рядами уплотнительных модулей; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 120 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00006		шт	3		
	Separation plate for installation between the sealing module rows; material: stainless steel; overall dimensions: W=120 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EPLSP00006		pcs	3		
	Лента высокой прочности, вспучивающаяся при воздействии высоких температур для уплотнения стыка между фланцем рамы и стеной; длина рулона - 2 м		ETPHS00001		м	2		
	High strength intumescent tape to seal the joint between the frame flange and the wall; roll length: 2 m		ETPHS00001		m	2		
	Смазка для монтажа уплотнительных модулей; объём 30 мл		EGRSE00001		шт	1		
	Lubricant for the installation of sealing modules; 30 mL		EGRSE00001		pcs	1		
	Инструмент для прижима уплотнительных модулей; для секции 120 мм		QTCSM00002		шт	1		
	Tools for holding down sealing modules; for 120 mm section		QTCSM00002		pcs	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Разделительная пластина фиксирующая, для поддержания рядов модулей в предварительно сжатом состоянии; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 120 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00014		шт	1		
	Fixing separation plate for maintaining the module rows in a pre-compressed state; material: stainless steel; overall dimensions: W=120 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EPLSP00014		pcs	1		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 30x30x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 13-23 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00051		шт	4		
	Sealing module with core; overall dimensions 30x30x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 13-23 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00051		pcs	4		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 20x20x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 5-13 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00055		шт	6		
	Sealing module with core; overall dimensions 20x20x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 5-13 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00055		pcs	6		
	Модуль уплотнительный компенсационный; габаритные размеры 120x10x60 мм (ШхВхГ); -; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 60 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00032		шт	1		
	Expansion sealing module; overall dimensions 120x10x60 mm (WxHxD); -; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 60 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; min. IP-rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00032		pcs	1		
	Кабельная проходка Г, тип 4, в комплекте:				шт	2		
	Multi-cable transit Г, type 4, complete with				pcs	2		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 56

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Рама прямоугольная металлическая для размещения уплотнительных модулей; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); зона уплотнительной секции 120х180х60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRMR00128		шт	1		
	Steel rectangular frame for sealing module installation; hot-dip galvanized as per GOST 9.307.2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm); packing section: 120x180x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; min. fire rating of the assembled MCT: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of the assembled MCT acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; -; Minimum service life: 25 years.		EFRMR00128		pcs	1		
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 120х180х60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00004		шт	1		
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized as per GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 120x180x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; Minimum service life: 25 years.		EFRRR00004		pcs	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 57

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Компрессионный блок для прямоугольных секций рам; материал составных частей - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: 120x60 мм (ШхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EUNCM00003		шт	1		
	Compression wedge for rectangular frame sections; material of components: stainless steel; overall dimensions: 120x60 mm (WxD); min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EUNCM00003		pcs	1		
	Разделительная пластина, для установки между рядами уплотнительных модулей; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 120 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00006		шт	6		
	Separation plate for installation between the sealing module rows; material: stainless steel; overall dimensions: W=120 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EPLSP00006		pcs	6		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 58

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Лента высокой прочности, вспучивающаяся при воздействии высоких температур для уплотнения стыка между фланцем рамы и стеной; длина рулона - 2 м		ETPHS00001		м	3		
	High strength intumescent tape to seal the joint between the frame flange and the wall; roll length: 2 m		ETPHS00001		m	3		
	Смазка для монтажа уплотнительных модулей; объём 30 мл		EGRSE00001		шт	1		
	Lubricant for the installation of sealing modules; 30 mL		EGRSE00001		pcs	1		
	Инструмент для прижима уплотнительных модулей; для секции 120 мм		QTCSM00002		шт	1		
	Tools for holding down sealing modules; for 120 mm section		QTCSM00002		pcs	1		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 60x60x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 34-52 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00053		шт	2		
	Sealing module with core; overall dimensions 60x60x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 34-52 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00053		pcs	2		
	Разделительная пластина фиксирующая, для поддержания рядов модулей в предварительно сжатом состоянии; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 120 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00014		шт	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Fixing separation plate for maintaining the module rows in a pre-compressed state; material: stainless steel; overall dimensions: W=120 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.		EPLSP00014		шт	1		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 40х40х60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 23-34 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00052		шт	3		
	Sealing module with core; overall dimensions 40x40x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 23-34 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00052		pcs	3		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 30х30х60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 13-23 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00051		шт	4		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 60

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Sealing module with core; overall dimensions 30x30x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 13-23 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00051		pcs	4		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 20x20x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 5-13 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00055		шт	12		
	Sealing module with core; overall dimensions 20x20x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 5-13 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00055		pcs	12		
	Модуль уплотнительный компенсационный; габаритные размеры 120x10x60 мм (ШхВхГ); -; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 60 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00032		шт	1		
	Expansion sealing module; overall dimensions 120x10x60 mm (WxHxD); -; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 60 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; min. IP-rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; -; Minimum service life: 25 years.		EMDLS00032		pcs	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 61

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Трубные проводки / Piping Materials							
	Фитинг прямой с двумя обжимными кольцами; под трубу 12х1 мм; из нержавеющей стали 316/316L; PN 16; температура рабочей среды от минус 196 до плюс 370 °С; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; с внутренней резьбой 1/2" NPT / Double ferrule straight fitting; 1/2" NPTF; for 12x1.0 mm conduit; stainless steel 316/316L; PN 16; fluid temperature: –196 °C to +370 °C; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: -43.2 °C to +34.7 °C		ESFIT00004		шт / pcs	18		
	Фитинг прямой с двумя обжимными кольцами; под трубу 12х1 мм; из нержавеющей стали 316/316L; PN 16; температура рабочей среды от минус 196 до плюс 370 °С; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; с наружной резьбой 1/2" NPT / Double ferrule straight fitting; 1/2" NPTM; for 12x1.0 mm conduit; stainless steel 316/316L; PN 16; fluid temperature: –196 °C to +370 °C; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: -43.2 °C to +34.7 °C		ESFIT00011		шт / pcs	9		
	Заглушка; с наружной резьбой 1/2" NPT; под трубу 12х1 мм; 316/316L (нержавеющая сталь); PN 16МПа; температура рабочей среды от минус 196 до плюс 370 °С; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С / Plug; 1/2" NPTM; for 12x1.0 mm conduit; stainless steel 316/316L; PN16 MPa; fluid temperature: –196 °C to +370 °C; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: -43.2 °C to +34.7 °C		EINTP00004		шт / pcs	9		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 62

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Труба бесшовная; 12х1; из нержавеющей стали 316/316L с твердостью не более 90 HRB; PN 16МПа; температура рабочей среды от минус 196 до плюс 370 °С; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; изготовленная по стандарту ASTM A269 (для импульсных линий и подвода воздуха КИП) / Seamless conduit, 12x1; stainless steel 316/316L with max. hardness 90 HRB; PN 16MPa; fluid temperature: –196 °C to +370 °C; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: –43.2 °C to +34.7 °C; ASTM A269 (for impulse lines and instrument air supply)		ETUPU00004		м / m	54		
	Фитинг прямой с двумя обжимными кольцами; под трубу 12х1 мм; из нержавеющей стали 316/316L; PN 16; температура рабочей среды от минус 196 до плюс 370 °С; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; с наружной резьбой 1/4" NPT / Double ferrule straight fitting; 1/4" NPTM; for 12x1.0 mm conduit; stainless steel 316/316L; PN 16; fluid temperature: –196 °C to +370 °C; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: -43.2 °C to +34.7 °C		ESFIT00008		шт / pcs	9		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 63

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	<u>Кабельная проходка КИТСО / KITSO Multi-Cable Transit:</u>							
	Рама прямоугольная металлическая для размещения уплотнительных модулей; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); зона уплотнительной секции 120x101x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRMR00394			1		
	Steel rectangular frame for sealing module installation; hot-dip galvanized as per GOST 9.307.2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm); packing section: 120x101x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; min. fire rating of the assembled MCT: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of the assembled MCT acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; -; Minimum service life: 25 years.							
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 120x101x350 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00162			1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized as per GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 120x101x350 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; Minimum service life: 25 years.							
	Компрессионный блок для прямоугольных секций рам; материал составных частей - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: 120х60 мм (ШхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет."		EUNCM00003			1		
	Compression wedge for rectangular frame sections; material of components: stainless steel; overall dimensions: 120x60 mm (WxD); min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life is 25 years.							
	Разделительная пластина, для установки между рядами уплотнительных модулей; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 120 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет."		EPLSP00006			3		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 65

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Separation plate for installation between the sealing module rows; material: stainless steel; overall dimensions: W=120 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life is 25 years.							
	Лента высокой прочности, вспучивающаяся при воздействии высоких температур для уплотнения стыка между фланцем рамы и стеной; длина рулона - 2 м		ETPHS00001			14		
	High strength intumescent tape to seal the joint between the frame flange and the wall; roll length: 2 m							
	Смазка для монтажа уплотнительных модулей; объём 30 мл		EGRSE00001			14		
	Lubricant for the installation of sealing modules; 30 mL							
	Инструмент для прижима уплотнительных модулей; для секции 60 мм		QTCSM00001			14		
	Tools for holding down sealing modules; for 60 mm section							
	Разделительная пластина фиксирующая, для поддержания рядов модулей в предварительно сжатом состоянии; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 120 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет."		EPLSP00014			1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Fixing separation plate for maintaining the module rows in a pre-compressed state; material: stainless steel; overall dimensions: width - 120 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life is 25 years.							
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 20х20х60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 5-13 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00055			81		
	Sealing module with core; overall dimensions 20x20x60 mm (WxHxD); input cable diameter: 5-13 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; Minimum service life: 25 years.							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 67

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Рама прямоугольная металлическая для размещения уплотнительных модулей; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); зона уплотнительной секции 60x101x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRMR00393			2		
	Steel rectangular frame for sealing module installation; hot-dip galvanized as per GOST 9.307.2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm); packing section: 60x101x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; min. fire rating of the assembled MCT: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of the assembled MCT acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; -; Minimum service life: 25 years.							
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 60x101x350 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00155			2		
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized as per GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 60x101x350 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; Minimum service life: 25 years.							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 68

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Компрессионный блок для прямоугольных секций рам; материал составных частей - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: 60х60 мм (ШхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EUNCM00004			13		
	Compression wedge for rectangular frame sections; material of components: stainless steel; overall dimensions: 60x60 mm (WxD); min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.							
	Разделительная пластина, для установки между рядами уплотнительных модулей; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 60 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00005			21		
	Separation plate for installation between the sealing module rows; material: stainless steel; overall dimensions: W=60 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Разделительная пластина фиксирующая, для поддержания рядов модулей в предварительно сжатом состоянии; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 60 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00013			13		
	Fixing separation plate for maintaining the module rows in a pre-compressed state; material: stainless steel; overall dimensions: W=60 mm, depth - suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; Minimum service life: 25 years.							
	Рама прямоугольная металлическая для размещения уплотнительных модулей; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); зона уплотнительной секции 60x80x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRMR00392			4		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Steel rectangular frame for sealing module installation; hot-dip galvanized as per GOST 9.307.2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm); packing section: 60x80x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; min. fire rating of the assembled MCT: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of the assembled MCT acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; -; Minimum service life: 25 years.							
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 60x80x250 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00146			1		
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized as per GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 60x80x250 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; Minimum service life: 25 years.							
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 60x80x350 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00148			2		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 71

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized as per GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 60x80x350 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; Minimum service life: 25 years.							
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 60x80x500 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00149			1		
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized as per GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 60x80x500 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; Minimum service life: 25 years.							
	Рама прямоугольная металлическая для размещения уплотнительных модулей; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); зона уплотнительной секции 60x60x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRMR00124			7		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 72

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Steel rectangular frame for sealing module installation; hot-dip galvanized as per GOST 9.307.2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm); packing section: 60x60x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; min. fire rating of the assembled MCT: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of the assembled MCT acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; -; Minimum service life: 25 years.							
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 60x60x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; ; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00001			7		
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized as per GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 60x60x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; ; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; ; -; Minimum service life: 25 years.							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 73

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабели и провода / Cabling and Wiring							
	Кабель; парной скрутки с круглым поперечным сечением, пары пронумерованы, количество пар: 8; жилы сечением 1 мм2; жила - медная отожженная многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021; номинальное напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока; с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой, с подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, структура без пустот в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013, п. 9.3.2; не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката; температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; с индивидуально экранированными парами из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу) с контактным проводником с минимальным перекрытием не менее 20 % и общим экраном из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу), поверх которого расположен экран в виде оплетки из медных луженых проволок с контактным проводником, проложенным между экранами с минимальным перекрытием не менее 20 %; небронированный; цвет внешней оболочки: черный; цветовая маркировка жил в паре: черный / белый; наружный диаметр кабеля от 19 до 31 мм	JB26-08P10J-NK	ECBCU00419		м	148		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 04.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 04.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-FA-05275_R00

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable; twisted pair with round cross-section, pairs are numbered, qty of pairs: 8; cores with a section of 1 mm2; tinned multi-wire copper core of Class II and above acc. to GOST 22483-2021; rated voltage up to 500 VAC / up to 750 VDC; with thermoplastic, thermosetting or elastomeric sheath, base produced by extrusion, with non-hygroscopic fillers, no voids acc. to p 9.3.2 of GOST R IEC 60079-14-2013; flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke; PVC sheath; PVC insulation; ambient operating temperature: 10 °C to 35 °C; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; pairs with individual foil shield (metal surface outwards) with a contact conductor and a minimum overlap of at least 20% and an overall foil shield (metal surface outwards) coated with a tinned copper braided shield with a contact conductor laid between shields and a minimum overlap of at least 20%; non-armored; outer sheath color: black; core color coding within pair: black/white; cable outside diameter from 19 to 31 mm							
	Монтажные материалы / Installation Materials							
	Кабельный ввод; взрывозащищенный; 2ExdIIBT3Gb; M40x1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 19 до 31 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 40; в комплекте: кольцо заземления, стопорная гайка, шайба, защитный кожух из ПВХ Ex-proof cable entry 2ExdIIBT3Gb M40x1.5; for non-armored cable of round section; and outside diameter from 19 to 31 mm; material: nickel plated brass; ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 66 and better; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN40; complete with earth tag, locknut, washer, PVC jacket		ECAEN00171		шт	14		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 04.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 04.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-FA-05275_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист 75
04.1	–	Нов.	05275		06.07.26		

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус Status	Рев. Rev.	Место изменения Location of Changes	Краткое описание изменений Brief Description of Changes
IFC	02H	Весь документ / All document	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика / Updated according to the Owner's comments in GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001_01_RU_CRS
IFC	03	Листы 8-11, 15-45, 47-81 / Pages 8-11, 15-45, 47-81	Внесены изменения на основании / Updated according to TQS-GPP-RHI-GSP-FA-03314_R00
IFC	04	Весь документ / All document	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика / Updated according to the Owner's comments in GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001_03_AL_CRS

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Изменение 04.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 04.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-FA-05275_R00

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-FA-SPBA-SF-001	Лист
04.1	1	–	05275		06.07.26	04.1-1	74 76